原子力安全の選択と展開

(原子力システム研究懇話会) 武谷 清 昭

原子力安全を確保する手法は複数あることを見出した。すなわち概念設計を含めて原子炉炉型はCP-1型原子炉とULOF型原子炉に分類される。ULOF型の設計概念のNo Evacuation Reactorは、来世紀の原子力エネルギー供給システムとして高い評価が与えられる。そのシステムの持つべき特性と実用化への道を記述した。世界的環境問題に対応し、併せて我が国の原子力の活性の維持を期待している。

I. ま え が き

最近の我が国の原子力を取り巻く状況の変化、すなわち「もんじゅ」の事故、巻町の住民投票、動燃事業団東海事業所の事故、原子力政策円卓会議、原子炉に関連して最近発生した諸々の事象などに起因すると見られる“一般社会の原子力の受容に関連した対応の変化”に適応し、一般公衆の原子力安全の認識に合致する原子力システムへの展開が今や求められている。先般の動燃東海の事故は、我が国の一般公衆に原子力施設からの放射能放出という事象の最初の実感的な経験を与え、それへの対応を示したといえる。

しかし来世紀初頭には、特に東アジアでのエネルギー需給と地球環境・人口増加問題を憂慮して原子力エネルギー供給の確立が必然的に求められる。また世界各国は1997年12月に開催された「気候変動枠組み条件第3回締約国会議」(COP3)で設定される数値目標の達成はもちろんのこと、来世紀に向けて恒久的に温室効果ガス放出の削減が求められている。それには原子力エネルギーの消費部門の拡大と供給総量の増加が主要な解決策であると認識され、その実現への努力が求められることになる。それに応える一つの道は、一般公衆の原子力安全の認識に合致した来世紀に向けた次世代原子力システムの技術的確立である。それは現在稼働中の軽水炉型原子力発電所を補完する特性を持った、新たな原子力エネルギーの供給手段である。

筆者の提唱する原子炉安全性の論理により、現存的原子炉から概念設計段階の原子炉にわたった炉型を、原子炉安全性の観点から分類した。その中から次世代炉の候補炉型を選出し、各論的に概要と保有する安全特性を評価した。それに基づき、都市(消費地)立地型原子炉システム実現の可能性についても検討した。さらに来世紀に向けた次世代炉の特性を持つ原子力エネルギー供給システムが、地球規模の原子力エネルギー供給に貢献し、併せて我が国の原子力産業の活性維持にも役立つという視点から評価した。

実用上の安全性を確立した現在稼働中の軽水炉型原子力

発電所による電力供給を補完しつつ、来世紀での原子力エネルギーの供給総量増加と消費部門拡大を実現しうる新しいシステムの地球上での展開を期待している。「気候変動枠組み条約」の下で、来世紀に向けて我が国の取るべき原子力エネルギー活用の戦術を具体的に記述し、その具現による全世界の人類のための福祉と繁栄、そして我が国の原子力産業の活性維持とGNPの増大を期待している。なお本稿は、筆者が「本誌」に1995年4月発表した論説「我が国の原子力戦略への提言」⁽¹⁾の延長線上に展開するものである。

II. 原子炉の受容と安全性

一般公衆の原子炉安全の認識に適合する原子力システム確立の成否の根底には、原子力施設からの放射能放出事象があることは周知の事実である。一般公衆の原子力受容の基本は、洋の東西を問わず、原子力施設から放射能の放出がないことであり、その実現に今日まで最大の努力が払われてきた。だが人類は不幸にしてTMIやChernobylの事故を経験した。その結果、特に欧州では原子炉の過酷事故発生を危惧して、一般社会は原子力モラトリアムの状態に突入したが、同時にCatastrophe freeの原子炉の出現を待望している。この原子炉は通常運転時、事故時を問わず、また非居住区域境界(敷地境界)までの離隔距離を問わず、常に放出放射能が許容線量以下である。すなわち敷地外緊急時計画が不要で、No Evacuation Reactor(NER)である。ドイツ新原子力法(1994年7月発効)では炉心溶融事故に対する措置をし、シビアアクシデント時に退避計画の不要な原子炉は設置許可するとしている。Catastrophe freeの原子炉の設計では、NER・No Core Melt Reactorという原子炉安全設計構想への志向が基底にある。これが今後の一般社会に受容される原子炉の持つ特性の基本の一つであろう。

原子炉の安全性確保は、1952年にD. D. Eisenhowerが原子力エネルギーの平和利用を提唱し、その実現に向かった人類が最初に遭遇する課題であり、かつ最後まで担うべき宿命的課題である。だが今日、人類は高度科学技術の下

Selection of Nuclear Safety and Its Deployment : Kiyooki TAKETANI.

(1997年 10月9日 受理)

にこの課題解決へのアプローチが複数存在することを見出している。

Chicago 大学 Stagg 競技場の CP (Chicago Pile)-1 の炉停止に最大の注意を払った実験者達は、1942年12月2日、核分裂連鎖反応の持続に成功したが、CP-1の安全確保が制御棒に基本的に依存していることを知った。その後、原子力エネルギーの平和利用の提唱に応じて、軍艦用加圧水型原子炉を商用炉 Shipping Port として建設し運転したが、他方 SL (Stationary Low Power Reactor)-1 の事故を原点とした原子炉の安全性論理と実証試験の結果は、現在までに幾多の議論を巻き起こした。当時キリスト教が支配的な米国社会での白人達の一神教的思想のもとでは、当時軍事目的として開発された原子炉の安全確保の思想の中に、軍隊の多重防護の思想を取り入れるに何の躊躇もなかった。原子炉の安全論理の基本をそこに設定してから40余年、さまざまな試行錯誤の末、人類は蓄積した経験と自らの叡智の下に、今日の軽水炉型原子力発電所の安全性と経済性を確立し、その世界的展開の礎を築き、自らの福祉と繁栄に貢献させた。

しかしその間、1975年 WASH-1400 が発表され、1979年に TMI 事故が発生するや、シビアアクシデントを意識した原子炉安全確保の構想は再び議論を巻き起こし、1986年の Chernobyl 事故の発生と共に、原子炉の安全性は一般公衆を含めて世界的な論議的となった。これを契機に、人類は原子炉の安全性確保に関する研究開発の多様化と収斂を目指し、経験と叡智を基に一般公衆の原子炉安全の認識に合致する原子炉システムの実現へ、努力を改めて傾注したといえよう。

原子炉の安全性は群盲が巨象を撫でる如く、あまりにも巨大かつ複雑で容易に理解しうるものではない。したがってその切り口は様々であろうが、筆者は原子炉安全性の一つの単純な見方を1987年8月に Lausanne で発表し⁽²⁾、以降これを補完してきた⁽³⁾⁽⁴⁾⁽¹⁾。すなわち原子炉の安全性は、①天与の安全性、②機器の安全性、③即応の安全性、④包蔵の安全性の4つの原子炉安全性構成要素から成立するとした。それと同時に現実的、究極的に人類と共存しうる原子炉システムは、基本的に次の3つの特性を保持するものであるとした。それは

- (i) 原子炉炉心は仮想的事故発生時においても、スクラムをせずに炉が自然科学法則によって自動的に停止すること、
- (ii) 周辺住民と一般公衆が原子炉格納施設を備えずとも放射能放出への危惧がなく受容しうること、
- (iii) 原子炉の安全を維持する人達は原子炉の運転、停止、保守および管理中において、緊張感なしに対応と処置ができること、

である。すなわち原子炉の特性、周辺住民の受容、原子炉安全の維持の3者が原子炉安全確保の鼎であり、これが原子炉受容の基本であると提唱した⁽²⁾。以上の2つの見方を基

底として筆者は原子炉の安全性を解析し、論理を展開している。

原子力エネルギーの平和利用のための Shipping Port 炉建設以来、さまざまな原子炉が研究開発された。その40年余の間に多種多様な概念設計炉、商用炉などが実現した。それらの原子炉炉型は、①現存的原子炉(改良型原子炉を含む)、②進化的原子炉、③革新的原子炉、④将来炉、⑤固有安全炉などの原子炉安全設計構想分類炉型に区分される。なおこれらの分類炉型と原子炉安全性構成要素との関係はすでに発表した⁽³⁾。上述の原子炉安全性構成要素の観点から、これら分類炉型は進化的原子炉を含めた現存的原子炉群と革新的原子炉群とに二分される⁽³⁾。前者は既述する通り、安全性の確保は多重防護を基底に置き、過酷事故時を含めて制御棒と工学的安全施設の作動に依存している。それを筆者は CP-1 型原子炉と名付けた。他方 KFA (Kernforschung Anlage, 現在の Research Center Jülich : RCJ) の実験炉 AVR (Arbeitsgemeinschaft Versuchreaktor)⁽⁵⁾ と ANL-W (Argonne National Laboratory-West) の実験炉 EBR (Experimental Breeder Reactor)-II⁽⁶⁾ において、それぞれ1975年頃からと1996年に ULOF (Unprotected Loss of Flow) などの実証試験が実施され、運転中の流量喪失あるいはヒートシンク喪失などの場合に、スクラムせずに原子炉が未臨界に到達することが確認された。このような原子炉の挙動をベースに設計された革新的原子炉の範疇にある炉型群を筆者は、CP-1 型原子炉に対比して ULOF 型原子炉と名付けた。前者の中の進化的原子炉には、静的機器の強化により安全性をさらに高めた炉型群と、シビアアクシデント対策を安全設計に取り入れた炉型群の2つの安全性設計構想が相違する炉型群が含まれている。これらの分類を第1表に示す。

すなわち、人類は原子力エネルギーを平和利用する目的で原子炉の安全性確保に関する研究開発を実施し、この40余年にわたる成果に基づく自らの経験と叡智から、原子炉の安全確保へのアプローチには少なくとも二途、すなわち CP-1 型原子炉概念と ULOF 型原子炉概念とがあることを見出した。原子炉の安全性は現在、最終的仕上げ段階にあり、CP-1 型原子炉はシビアアクシデントの現象と対応を徹底的に追及し、ULOF 型原子炉は安全特性の熟成的成就に向けて努力中である。

III. 次世代炉の炉型評価

次世代炉炉型の展開の評価は、(1)核燃料利用の拡大と(2)原子炉安全の向上の2視点から実施されることが、極めて重要である。

(1) 核燃料利用の拡大は、いかなる原子炉炉型でも永遠に求められるが、それを高めずして次世代炉の存在は困難である。拡大のための項目は以下の通りである。

- (a) 核燃料資源の活用：海水ウランを含めて究極ウラン資源量には不確定さはあるが、豊富である。核燃料

第1表 安全設計構想分類炉型による原子炉炉型の分類と特性

原子炉型式	現存的原子炉 (Existing reactors)		進化的原子炉 (Evolutional reactors)	革新的原子炉 (Innovative reactors)
	BWR PWR DWR FBR HTGR	改良型原子炉 (Advanced reactors) ABWR APWR System 80+	SBWR AP600 NHR EPR	HTR-M S-PRISM PIUS
原子炉型の特性	CP-1型原子炉			ULOF型原子炉

サイクルの下で²³⁵U, ²³⁹Puなどの資源論的増殖の活用はもちろんのこと、²³²Thをも原子炉燃料として利用できるように研究開発をする。ワンスルーと増殖を視野に入れたノンリサイクルをも含めて人類の持つ限られた核燃料資源の可能な限りの利用拡大への最大限の努力が必要である。

- (b) 原子力エネルギー利用効率上昇： 原子力エネルギーの仕事、電力あるいは熱への総合転換率の上昇を計り、環境への排熱を極力減少させる。筆者は原子炉の総合エネルギー利用効率が熱負荷として、化学反応の加熱工程なども加え、負荷選択と温度配分が適当であれば、80%程度以上に到達しうる試算を発表した⁽⁴⁾。このようにして原子炉からの排熱が減少して環境破壊の低減が可能ならば、それを内陸に設置し運転することができる。また燃料の高燃焼度化は使用済燃料の減量と再処理廃棄物の低減を可能にする。

- (c) 化石燃料燃焼代替： 原子炉の内陸設置、化石燃料の水素添加によるクリーン化などであり、CO₂放出割合の削減を目的とする。筆者はメタノールを介在させた化石燃料のクリーン化のシステムの一試案と試算を発表した⁽⁷⁾。

地球上の限られた核燃料資源を有効に活用するという人類の宿命には、資源論的な増殖という手法と共にワンスルーあるいは利用核種の多様化などにさらに関心を払う必要がある。その点ULOF型原子炉は燃料形態に多様性を持ち、核燃料利用の拡大に寄与するところは大きい。また上述する核燃料利用拡大の項目達成には需要地近接立地型、すなわち広義の都市立地型原子炉の成立が極めて重要な条件となる。それ如何に次世代炉の展開の成否が依存する可能性は高い。いずれにせよ、来世紀を志向する次世代原子炉システムの選択に当たっては、上述の視点が現存の原子炉以上に重要な評価点とならざるを得ない。

(2) 原子炉安全性の向上の点では、原子力エネルギーの平和利用を目的とした世界各国の研究開発成果に基づく原子力発電システムは、安全性の確保と経済性の確立に成功した。そして今や原子炉の安全性は技術的ハード面ではシビアアクシデント関連に余地はあるものの、成熟したといえよう。しかし昨今の我が国の原子力に関連する状況の変化に起因する一般社会の原子力受容の顕著な変化、それ

は世界の多くの国々に見られる変化と同様であるが、安全性の社会的ソフト面の変化であり、それにハードがなお適応しきれていないことである。その原点は一般公衆も受容に苦悩している原子炉システムへの要望は、いかなる状況に置かれても周辺環境へ放射能放出がないことである。一般公衆による原子力受容は、このソフトとハードとの接点をどこでどのように求めて共存させるかにある。しかし技術的ハード面からの原子炉安全性の確立が原子力受容を確保しうるならば、このアプローチは当然追及されるべきである。

現在この課題にこたえうる原子炉安全のハード的確立が求められている。それが可能ならばNERであり都市立地型原子炉ともなる。したがって今やその樹立は検討に値するといえる。

現在その可能性を持つと見られる原子炉炉型群は、第1表にあるCP-1型原子炉ではNHR, EPRなどの炉型群とULOF型原子炉ではHTR-M, S-PRISM, PIUSなどの炉型群であり、これらをULOF型原子炉概念の炉型群として以下に説明する。

- (a) SLOWPOKE 実証炉はAECLにより設計されたCP-1型原子炉である⁽⁸⁾。研究用原子炉(出力20kWth)の実績をベースにした市街地での温水供給を目的としたプール型の原子炉(出力2MWth)である。低温・低圧・低出力密度の炉心特性により安全性を確保した直感的安全性(Direct-feeling Safety)⁽²⁾を持つ都市立地型原子炉である。

- (b) NHR(Nuclear Heating Reactor)は、中国清華大学のINET(Institute of Nuclear Energy Technology)によって設計されたCP-1型原子炉である。

NHR-5(核加熱試験炉・出力5MWth)はSLOWPOKEの安全設計構想を基調としており、1989年12月から大学敷地内で暖房用熱供給を目的として運転されている都市立地型原子炉である⁽⁹⁾。この炉は1次冷却系内蔵の一体型鋼製压力容器、自然循環自己加圧方式、中間熱交換器方式を採用している。鋼製格納容器は原子炉運転圧力に耐えて压力容器関連の漏洩があっても、炉心は冠水している。この炉の安全解析も実施されているが、基本的にはSLOWPOKEと同様、低温・低圧・低出力密度の炉心特性により安全性を確保して

いる。原子炉断面を第1図に示してある。

NHR-200(核加熱実証炉・出力200MWth)は炉心溶融がなく、退避計画の必要のない安全性の確立を究極目標とした都市立地型原子炉である⁽¹⁰⁾。NHR-5による研究開発の成果を基に、安全設計構想は同様な構造と特性を持っている。1次系の圧力2.5MPa、出口温度210℃、出力密度36.23kW/lである。緊急炉心冷却装置はなく、残留熱は自然循環冷却により除去される。さらに設計基準事故を越える事故解析も実施され、ATWSの主ヒートシンク喪失などにおいても安全性を確保することが明らかになった。一体型鋼製圧力容器、二重鋼製容器構造、自然循環方式、自己加圧機能、制御棒駆動方式、静的安全システムなどから優れた安全特性を保持している。本炉は大慶油田に熱(水蒸気)供給炉として建設されると1996年に発表された。

- (c) EPR(European Pressurized Water Reactor)は、Nuclear Power International社により設計されたCP-1型原子炉である⁽¹¹⁾⁽¹²⁾。フランスおよびドイツでの現存的軽水炉型原子力発電所、すなわちN4、KONVOIなどの建設運転の経験に基づき多重防護を強化した画期的な発電炉(1,450MWe)であり、1997年に基本設計が完成する予定である。安全設計の根底にシビアアクシデントへの対策的配慮があり、周辺住民の退避あるいは移住を必要としないNERであるとしている。設計フィロソフィーは炉心溶融確率の低下と格納機能の向上であり、認可上の課題は格納容器の

外部障害の防護、シビアアクシデントと格納容器の設計、炉心溶融を含む事故の放射線医学上の影響、安全系の確率論的評価などである。

IAEAの安全基準が規定する炉心溶融確率および多量の放射線医学的放射性物質放出確率より、いずれも1桁少なくする設計目標を設定し、シビアアクシデントの影響を緩和する目的で溶融炉心とコンクリートとの反応を防止するために、コリウムを原子炉ピットの外にあるspreading areaに流入させる設計である。さらに放射性物質放出を減少させる目的などで、プレストレストコンクリートの内壁と強化コンクリート外壁の二重壁格納容器の設計とした。格納容器熱除去系の喪失でもグレースピリオドが12時間ある。このような設計の裏付けとなるシビアアクシデント事象究明のための研究が数多くフランス、ドイツなどで実施されている⁽¹³⁾。またそれを支援するかのごとく、世界的な研究協力計画も実施されている⁽¹⁴⁾。EPRの原子炉建屋の断面を第2図に示すが、シビアアクシデント対策のための構造設計に伴う建設コストの上昇は明らかで、経済性を高めるため原子炉の出力増強、建設期間の短縮、そして熱効率、稼働率、燃料燃焼度の上昇なども検討されている。ドイツの新原子力法、欧州電力事業者要求条件に適合するEPRはいずれはフランス・ドイツ・欧州諸国などに建設し運転されることになる。

- (d) PIUS(Process Inherent Ultimate Safety)はABB Atom (Asea-Atom)社により設計された⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾。WASH-1400報告書に喚起されてNo Core Melt Reactorを目指した、世界最初の画期的な原子炉安全設計概念を持つULOF型原子炉(出力640MWe)である。炉心の健全性を重力の法則と熱水力学により保証する原子炉である。炉心を常に浸水状態にさせて原子炉出力は、浸水冷却能力以下にすることを基底としている。それゆえに最低1週間の残留熱を水の蒸発で除去するために、内容積3,000m³程度のコンクリート製大型原子炉容器を必要とする。デンシティーロックなどを採用して熱水学的に炉停止し、通常の制御棒は必要としないなど、静的に卓越した原子炉の安全設計であり、過渡解析も実施されている⁽¹⁷⁾。しかし大型原子炉であること、運転上の課題など工学的問題その他諸般の事情と経緯から、今なお実験炉の建設・運転に到達していない。

- (e) ISIS(Inherently Safe Immersed System)は、Ansaldo社により設計されたULOF型原子炉(出力200MWe)であり⁽¹⁸⁾、PIUSの安全設計思想を継承した概念設計で、炉心溶融がなく事故時の放射能放出が無視できる程度の微量であるという特質を保持するように異常状態では急速に炉停止し、自然循環により原子炉は除熱される。1次冷却系を内包した内側容器が、原子炉圧力容器内で常に浸水状態にある。この容

第 2 図 EPR 原子炉建屋断面図⁽¹²⁾

器が特に工夫された加圧器共々モジュールを形成して、格納容器内のプールに浸水している。小型化したモジュラー方式の機器構成により経済性を追求している。圧力境界破損、ヒートシンク喪失などの事故解析が実施され安全性が確認されている⁽¹⁹⁾。

- (f) ISER(Intrinsically Safe and Economical Reactor)は、若林らによる ULOF 型原子炉(出力 645 MWth)で、PIUS 設計原理を維持して一体型原子炉压力容器をプール浸水させて原子炉格納容器を小型化する概念設計である⁽²⁰⁾。原子炉压力容器は ISIS とほぼ同様な構造であるが、压力容器破損事故に備えて炉頂部に静的圧力逃し弁を取り付けたのが特徴である。設計基準仮想事故を越える事故を含めた事故解析が実施されている⁽²¹⁾。
- (g) HTR-M(High Temperature Reactor-Module)は Siemens 社により設計・製造される ULOF 型原子炉(出力 80 MWe)である⁽²²⁾。被覆燃料粒子、黒鉛、ヘリウム冷却材などから構成される炉心と蒸気発生器とが鋼製压力容器内にある一体型原子炉である。それを第 3 図に示す⁽²³⁾。KFA が 1975 年以降に AVR を用いて実施した安全性に関する実証試験データをベースにし

て⁽⁵⁾、Interatom 社(現在の Siemens 社)が 1982 年設計を発表したペブルベッド型原子炉である⁽²²⁾。原子炉の異常事象時に制御棒の作動を必要とせず、自然科学法則のみに依存する核熱特性により原子炉は停止し、残留熱は压力容器外側の自然冷却パネルにより除去される。設計基準事故さらには炉心過熱、炉心への多量の水浸入などの仮想事故においても、原子炉から環境へ放出される ^{131}I 、 ^{137}Cs のいずれも 1 Ci 程度を越えないと発表⁽²⁴⁾し、NER である。設計は FOAK 段階にあるものの、今なお建設・運転されていない。

南アフリカ ESKOM(Electricity Safety Committee)の PBMR-SA(Pebble Bed Modular Reactor-South Africa・出力 100 MWe)は、IST(Integrators of System Technology)がドイツのペブルベッド型高温ガス炉 HTR-M 設計関係者の協力の下に設計し、その安全設計構想を継承している。現在ヘリウムガスタービン発電などを取り入れた進歩的な設計段階(原子炉出口温度 900℃、熱効率 48%)に到達している。注目すべきはその総合的な経済性であり、特に発電コストの発表値は関係方面の関心を集めている。ESKOM は第 1 モジュールを 1999 年から建設を開始し、2006 年

には営業運転に入り、合計11基を2008年までにシリーズ建設すると発表している⁽²⁵⁾。

清華大学のINETは、HTR-10(出力10MWth)をKFAなどの協力を得て設計した。その安全設計構想・構造などはHTR-Mとほぼ同様な実験炉であるが、INETはHTR-Mよりはるかに安全性を高めた設計であると発表している。原子力エネルギー利用の実証試験のための電熱併給型の実験炉で、ヘリウムガス出口温度900℃を予定している。現在我が国から構成材料

供給などの協力を得て、同敷地内に建設中で1999年臨界の予定である⁽²⁶⁾。

(h) S-PRISM(Super-Power Reactor Inherently Safe Module)は、ANLがEBR-IIを用いて1986年に実施した安全性に関する実証試験データ⁽⁶⁾をベースにして、ANLの協力の下にGE社が概念設計した原子力システムで、アクチニドリサイクルシステムを随伴した最新型の発電プラントである。ULOF型のモジュール型Na冷却高速炉(出力384MWe)4基で構成されてお

り、NERであると発表している⁽²⁷⁾。1988年設計を完了した最初の金属燃料Na冷却高速炉PRISM⁽²⁸⁾と比較すると簡素化されている。

IV. 次世代原子炉の特性とその展開

上述する次世代原子炉の出力は、EPRを除いて残留熱除去などの点から多くが小型原子炉(出力600MWe程度以下)の範囲にある。特にULOF型原子炉の場合には、過酷事故を含め原子炉停止、残留熱除去などは機器と施設ではなく自然科学法則に依存して安全性を確保している。したがってECCSなどは設置してはいないが、自然科学法則が機能して過酷事故を含む事故時の炉心冷却能力を維持する範囲の熱出力の小型原子炉であらざるをえない。換言すれば、原子炉の安全確保は動的機器あるいは人的動作に依存せずに炉心溶融などの過酷事故の発生のない原子炉であることが期待できる。すなわち、通常運転時および過酷事故を含む事故時の原子炉からの放出放射能が、非居住区域境界(敷地境界)において許容線量以下であることが期待される。それがNERである。なお現今NERの定義は確立されておらず、同床異夢的な様相がある。原子炉炉心から敷地境界までの離隔距離がエネルギー需要地の立地条件に適合すれば、都市立地型の原子炉となる。すなわち原子炉は、エネルギー消費地である都市や工場敷地内あるいはそれに近接して設置許可されて、電気と熱エネルギーを供給できる。しかも事故発生確率などの点から同一サイト内の設置基数の限界は極めて高い特質を持っている。

この範疇にある次世代原子炉は小出力であるので、原子炉構造が基本的に簡単である。したがって原子炉構成機器も小型で構造が単純である。それゆえに構成機器はモジュラー方式を採用することが可能になり、製造工場内で多量生産方式を採用して製造されることになる。これらのモジュラー機器は小型であるために、製造工場からサイトへ陸上輸送が内装された原子炉圧力容器でさえ可能になる。サイトでは機器・装置の取扱が容易で、現地での組立工数が少ない。その結果、建設作業が簡易となり、建設期間も短縮される。モジュラー型原子炉ではサイトに必要な建設基数分の構成機器を工場で順次製造し、運搬し、建設し、運転することが可能になる。

以上に述べる小型原子炉の製造および建設上の特徴から総合的な建設コストを低減し、発電コストの経済性を高めることが可能となる。

AVRなどは低出力炉である故に認識される通り構造設計、構成機器、計測制御などが小型でかつ簡易である。それゆえに原子炉の運転の信頼性、保守の容易性などが保持され、運転管理が容易であるという特徴が顕在化されている。すなわち運転・保守・安全性の確保があまり人的負担とならない人に優しい原子炉である。

それゆえに建設される地域のインフラストラクチャーに影響され難く、先進国、発展途上国を問わず地球上のいず

れの地にも建設・運転することが可能となる。この原子炉はあたかも超大型航空機が構成機器をモジュラー化することにより、インフラストラクチャーにかかわらず、世界のいずれの国でも運転・管理が容易で、加えてprestigeとなりうるのと同様である。

以上の記述に見られる通り、CP-1型原子炉とULOF型原子炉とは保持する核熱動特性など原子炉特性が基本的に相違している。それゆえに安全確保の設計構想に両炉型の基本的相違が現れてくる。それは原子炉のあらゆる異常事象において、制御棒などの動的機器の作動を必要とするか否かである。それが両炉の基本的な事故時挙動の相違をもたらしており、苛酷事故時を含めた運転時の運転員の対応に決定的な相違を見せることになる。

前者は動的原子炉で経済性を追求した大型炉志向であり、退避計画が必須な過疎地立地型である。後者は静的原子炉であり、モジュラー方式を採用して経済性を追求した小型炉志向である。敷地外退避計画が不要な電力とエネルギーを供給する消費地立地の都市立地型原子炉となりうる。

上述の原子炉の安全諸特性を含めてCP-1型原子炉とULOF型原子炉とを定性的、非画一的に総括比較して、第2表に示してある。

昨今の我が国の原子力を取り巻く情勢について、以下のような認識がある。

- (1) 我が国は「長期エネルギー需給見通し」にある原子力エネルギー供給目標値の達成が困難な見通しである。
- (2) 我が国で軽水炉型原子力発電所を設置するサイト数に限界が見られる。
- (3) 我が国の原子力受容に関連して、総合エネルギー調査会原子力部会(1996年8月)、原子力政策円卓会議などにおいて都市立地型の軽水炉型原子力発電所を設置し、運転する可能性の検討の提言があった。
- (4) 近年、軽水炉、高温ガス冷却炉および高速炉の領域でNo Evacuation Reactorを標榜する原子炉炉型を検討評価する論文の発表があり、今後ともこの特性確保の志向は強まるであろう。
- (5) 先進国はもちろん、発展途上国においても人に優しい原子炉施設の建設・運転の要望が強い。
- (6) 中国は都市立地型軽水炉NHR-5による原子力エネルギーの熱利用実証試験を実施し、現在実証炉の建設の段階にある。その実用炉が自国内と発展途上国とで稼働する時期はそれほど遠くなく、自国が育成した輸出産業となるであろう。
- (7) 地球の温暖化防止のためにCOP3で温室効果ガス放出削減の数値目標が設定され、さらに来世紀に向かって恒久的に、我が国はもちろん、世界各国は温室効果ガス放出削減の具体的な行動を求められる。
- (8) 核融合発電および太陽光発電、風力発電など再生可能エネルギーなどが経済性を確立して電力供給に至る

第 2 表 CP-1 型原子炉と ULOF 型原子炉の特性比較

原子炉炉型分類	CP-1 型原子炉 (現存的原子炉)	ULOF 型原子炉 (革新的原子炉)
原子炉安全確保の基本	多重防護 (包蔵の安全性) (工学的安全施設など)	自然科学法則 (天与の安全性) (静的機器)
原子炉の設計思想	一神教的安全設計 (西洋医学的思想の対症療法的な原子炉)	多神教的安全設計 (東洋医学的思想の自浄療法的な原子炉)
過酷事故時の制御棒の作動	作動する (制御棒型原子炉) (動的原子炉)	作動しない(原則的に) (無制御棒型原子炉) (静的原子炉)
過酷事故時の対応	原子炉 “とめる” “冷やす” “閉じ込める” (事故時対応型原子炉) (グレースピリオド)	原子炉 “無対応” (ECCS など不要) (事故時無対応型原子炉) (ウォークアウェーセーフティ)
炉心溶融確率論	あり	なし
過酷事故発生の低減	機器・運転員ほかに依存 (マン・マシンに依存)	原子炉核・熱設計ほかに依存 (自然科学法則に依存)
事故(過酷事故を含む)発生時	放射能放出あり 退避計画を必要とする (Containment が必要) (Core Meit Reactor) (Evacuation Reactor)	放射能放出は許容範囲内 退避計画を必要としない (Confinement でよい) (No Core Meit Reactor) (No Evacuation Reactor)
原子炉の構成	大出力で、複雑かつ大型機器で構成	小出力で、単純かつ小型機器で構成
原子炉の運転・保守・管理	高度な技術の維持 (高度なインフラストラクチャー)	高度な技術は不要 (通常のインフラストラクチャー)
発電所定検時に	大中型炉のために 全出力の変動幅が大きい	小型炉のために 全出力の変動幅が小さい
原子炉の立地性	大電力需要地向け (海岸設置が主流)	中小電力・エネルギー需要地向け (内陸設置も可能) (Barge 型発電・工業プラントが可能)
原子炉の経済性	大型化による追求 (製造現場での組立てなど工数が多い)	モジュラー化による追求 (製造工場での組立てで工数が少ない)
原子炉の社会性	過疎地立地型	都市立地型(消費地立地型)

まで、我が国の電力は火力、水力および原子力に依存せざるをえない。それゆえ、地球環境問題から石油代替エネルギーとしての原子力エネルギーへの依存度は必然的に高まる傾向にある。

- (9) 我が国の原子力産業が来世紀に向けたエネルギー産業の中核となり、GNP の増大に寄与することが期待されている。

このような原子力を巡る情勢の下で我が国のエネルギー供給の閉塞状態を打破するには、地球環境問題などの現状の課題、制約条件などを考慮すれば、来世紀のエネルギー需給への有効な対策は、原子力エネルギー供給の消費部門の拡大と供給総量の増加を実現する以外はない。

それには現在稼働中の軽水炉型原子力発電所の電力供給を補完し、それと共存して原子力エネルギーを供給しそれを活用する原子力エネルギー供給システムの開発と実用化が必要である。

したがってこのシステムは、

- ① 発展途上国を含めて核拡散の抵抗性が高く、しかも建設と運転が容易な人に優しい原子炉施設である。
- ② 都市あるいは工場地域でも建設し運転することが可

能である。

- ③ 原子力エネルギーの消費部門を拡大し供給総量を増加する。

などの特性を使用目的に応じ、経済性を加えてベストミックスの状態で保持していることが望ましい。

我が国にこの原子力エネルギー供給システムの具体的な展開を実現するために 3 つの具体的な検討項目を以下に提案し、検討評価を期待したい。

(a) 我が国での新たな軽水炉型原子力発電所建設のサイト数に限界が見える状況では、海上設置の可能性を検討せざるをえない。筆者らは米国で提案されているオフショア方式ではなく、我が国の海岸沖合 20 km、水深 100 m 程度の位置に軽水炉型原子力発電所を設置し、その運転と営業の可能性を検討した。その施設を Nuclear Floating Island (NUFIS) と名付けて 1981 年の「本誌」に資料として発表した⁽²⁹⁾。この NUFIS は係留方式の浮体構造で半潜式プラットフォーム、140 m × 140 m × 28.5 m (高さ) である。重量約 17 万 t、出力 1,200 MWe の PWR を搭載している。陸地への送電方法を含めて NUFIS の技術的可能性の見通しを得た。なお、本州、北海道、九州、四国を含めた日

本沿岸の水深分布図から約70%の海岸に設置可能である。しかしこのPWRはCP-1型原子炉であり、当時想定しなかったシビアアクシデント時に熔融炉心と冷却材反応(FCI)、さらに海水との相互反応が起こる可能性がある。したがって、現時点では安全審査上、このPWR搭載発電プラントは設置認可されないであろうが、No Core Melt Reactorを志向したULOF型原子炉が搭載できれば、設置認可されうるであろう。このNUFISは我が国において将来、新たな原子力発電所設置の実現の可能性が高いことを示唆している。原子力エネルギー、すなわち電力供給増強の観点からこれの実用化の具体的検討が要望される。

(b) 次世代原子力システムは既述する核燃料利用の拡大を実現するために、当然核エネルギーの利用効率の上昇が求められる。それには核分裂エネルギーから得た可能な限り高温の伝熱流体を熱効率よくカスケード利用するシステムでなくてはならない⁽⁴⁾。その場合には電熱併給方式を採用することになるが、さらに核燃料資源の活用の観点から、²³⁵U消費型ではなく²³²Thあるいは²³⁸Puを有効利用できる炉心核特性を持つ原子炉炉型の樹立を志向することが必要である。これらの炉特性を具備する原子炉の成立は原子力の平和利用開始当初から人類の願望であり、かつそのような原子炉設計が過去に数多く試みられた。過去40数年に原子炉の安全性を高める設計用核・熱データベースを取得した我々には、今改めて核燃料利用の拡大と原子炉安全の向上を指向した、発展途上国向けも含めて核拡散抵抗性も高い都市立地型の人に優しい、アップデートな原子力システムの設計とその実用化の具体的検討が期待されている。

(c) 最近、我が国で実用化されつつあるメガフロート技術⁽³⁰⁾など高度科学技術を活用して、No Core Melt Reactor型の特性を持つ小型原子力エネルギー供給システムを搭載したBarge型あるいは着定型の海上移動ができる発電・工業プラントの設計と製造が現実性を帯びてきている。同時にこのシステムは陸上プラントとして、大電力消費地域以外の化石燃料輸送と送電が困難である内陸地の隔離された都市・村落など、地球上のいずれの地域においてもエネルギー供給源、すなわち電熱併給の発電・工業プラントとして必須な人に優しい原子力施設でもありうる。

この種のプラントは電力供給に加えて地域の暖房・冷房などの熱エネルギーを供給するが、今後さらに海水脱塩・蒸留などプロセス用、化学反应用、小動力用などのための熱エネルギー供給も具体化してくる。それゆえこの種のプラントは地域エネルギー供給源として、陸上設置型、海上設置型、Barge型を問わず世界的に建設運転の需要が強い。すなわち原子力エネルギーの消費部門の拡大と供給総量の増加に大きく貢献するという見地から、この発電・工業プラントの設計・製造そして実用化の検討が求められる。

我が国において現在稼働中の軽水炉型原子力発電所は50基程度であり、その寿命を40年程度とすると、今後の年間平均建て替え軽水炉型原子力発電所は軽水炉メーカー3

社で1基余であり、新たなサイトの新規需要を見込んでも将来の原子力産業の活発な活動の維持は期待し難い状況にある。それゆえに原子力発電所の新たなサイトの確保が困難な昨今では、我が国は原子力技術と技術者の維持のために原子力施設の海外輸出の志向を排除し難い。この即戦的な対処方法の遂行は当面必須の事柄であるが、この原子力施設はライセンス契約上常に親元の意向に支配される傾向を否定できない。

この状況から脱却するには我が国独自のブランドを持つ次世代原子力システムである総合プラントを創出することである。その方法はSiemens社のPWR、Framatome社のPWR、さらにKorean Electric Power CorporationのSystem 80+などのごとく初期導入技術をマスターし、次にそれから脱却した独自のブランドを持つ原子力発電プラントを設計創出するか、あるいは我が国が樹立した高度科学技術を活用した独自の総合原子力プラントを創造するかである。前者は現時点で実行可能な方法として選択し難いが、後者は自らの意思如何に依存するが、実現可能である。

この総合プラントは我が国独自に創造して、自前のブランドを持ち、燃料問題の解決を伴うが、自らの判断で輸出が可能となる。それが上述のBarge型プラントであれば、発展途上国を含めた地球上の各地に曳航し、その地の安全審査を短期間にクリアーして、その地のエネルギー需要に応じて電気と熱エネルギーさらに飲料水なども供給できる。輸出する総合原子力プラントは、地球上のいずれの地にあっても運転と管理が容易である。その要員への技術移転は多くの訓練も必要とせず、運転状態、安全情報などに関する供給国による支援システムの成立が容易であり、多面的協力が可能となる。すなわち我が国の発展途上国への技術移転と財政支援が実現する。

COP3において設定される数値目標の達成は世界各国に求められるが、上述の総合プラントは世界各国のいずれにあっても原子力エネルギー消費部門の拡大と供給総量の増加を実現する。それゆえに「排出権取引」、あるいは「共同実施」などにも有効であり、「気候変動枠組み条約」の締約国としての我が国の国際的責務遂行に大きく貢献する。すなわち来世紀の我が国の化石燃料に代替する原子力エネルギー供給の課題はもちろんのこと、先進国および発展途上国の温室効果ガス放出削減問題などの解決に寄与する。

20世紀のリーディング産業である鉄鋼、自動車から来世紀の情報・通信に次ぐのはエネルギー産業であり、その中枢となるのは原子力部門であるのは必須であろう。それに備えて国内の需要に応えるのみならず、必要とされる世界のいずれの地域への輸出も視野に入れた原子力総合プラントの実用化が基底であり、それにより我が国の高度技術と専門技術者の維持も可能となる。国内外の大電力消費地向けの我が国で確立された大型の軽水炉型原子力発電所の建設と運転への努力に併せて、電熱併給などの特性を持つ原

原子力エネルギー供給システムの成立は来世紀に向け緊急な課題となる世界各国の「気候変動枠組み条約」への対応にも効果的である。すなわちそれを建設し運転することが求められる。そこには関係方面の合意と協力に加え、産業界自身の決断と努力も欠かせない。

来世紀に向けて多数基の設置による多量の原子力エネルギー供給が要望される時に、我が国での原子力エネルギー供給システムの実用化を目指して原子炉の安全性と経済性から炉型を選択し、次にFOAKまでの開発計画を確立して実証する必要がある。その世界的な建設と運転の展開により原子力エネルギーの利用の道を確実にして、我が国が先進国、発展途上国を問わず支援協力し、人々の福祉と繁栄に寄与すべきである。

V. ま と め

昨今の我が国の原子力を巡る情勢の変化に伴う一般社会の原子力受容の変化に適応した新たな原子力システムの展開が求められているが、原子炉システムの安全性確保に複数のアプローチがあることが明らかになった。それは原子力エネルギーの平和利用の開始からすでに40余年、この間世界各国の研究開発の成果に基づくCP-1型原子力発電システムの確立に併せてULOF型原子炉の概念を持つ原子炉システムの成立である。ここで両原子炉炉型の特性を比較対照したが、後者の範疇にある概念の炉型はいずれもNERを志向し、離隔距離の課題を解決すれば、都市立地型原子炉の成立の可能性がある。

我が国のエネルギー問題の解決、すなわち「気候変動枠組み条約」と「長期エネルギー需給見通し」とに添えて原子力エネルギーの利用部門の拡大と供給総量の増加を実現するため、また長期的視野の下に我が国の高度技術と専門技術者を維持しつつ我が国の原子力産業の活性を維持するためにも、国内の需要に応えるのみならず必要とする世界のいずれの地域への輸出も視野に入れた原子力エネルギー供給システムの完成が必須である。かくして先進国のみならず発展途上国への支援と技術移転に寄与し、まさに世界各国の「気候変動枠組み条約」への対応にも貢献することができる。

次世代炉としての原子力エネルギー供給の原子炉システムの選択肢は複数あるが、その中でULOF型原子炉概念を持つNER型の原子炉群は来世紀に向けた有望な次世代原子炉炉型の一候補である。この原子炉システムを主テーマとして技術的な解明と展開の記述に努めた。それが我が国独自に開発した実用炉として世界各国で原子力エネルギー供給に貢献することを期待し、併せて来世紀の我が国

の原子力界の活性維持とGNPの増大を願望している。

なお本稿は、筆者の原子炉安全性の見方から出発して、原子力安全の選択と展開を来世紀に向けた原子力エネルギー供給を目的に幅広く主観的に記述している。その点、読者諸賢からご意見・ご叱正を賜ることを心からお願い申し上げます。なお本稿を記述するに当たり、多数の方々からご助言を頂いたことを深く感謝するも、敢えて個人名を挙げてお礼を申し上げないことをお許し頂きたい。

— 参 考 文 献 —

- (1) 武谷清昭：原子力誌, 37 (4), 283 (1995).
- (2) Taketani, K.: *Proc. 1st Int. Semin. on Small and Medium-Sized Nucl. Reactors*, Lausanne, p. I. 3.1, (1987).
- (3) Taketani, K.: "Potential of Small Nuclear Reactors for Future Clean and Safe Energy Sources", Elsevier, 71 (1992).
- (4) 武谷清昭：原子力工業, 38 (8), 9 (1992).
- (5) Cleaveland, J. C.: *IAEA-TECDOC-358*, 73 (1985).
- (6) Planchon, H. P., et al.: *Nucl. Eng. Des.*, 91, 287 (1986).
- (7) 武谷清昭：エネルギーレビュー, 12, 15 (1992).
- (8) Mc Dougall, D. S., et al.: *Proc. of 1st Int. Semin. on Small and Medium-Sized Nucl. Reactors*, Lausanne, p. IV. 2.1, (1987).
- (9) Dazhong, W.: *Nucl. Eng. Des.*, 143, 19 (1993).
- (10) Dazhong, W., et al.: *9PBNC*, Sydney, 303 (1994).
- (11) Fisher, U.: *10PBNC*, Kobe, 47 (1996).
- (12) Kuczera, B., et al.: *Kerntech.*, 59 (4~5), 151 (1996).
- (13) Weisshäupl, H. A., et al.: *10PBNC*, Kobe, 349 (1996).
- (14) 杉本 純, 他：原子力誌, 39 (2) 33 (1997).
- (15) Babala, D., et al.: *Nucl. Sci. Eng.*, 90, 400 (1985).
- (16) Pederson, T.: *Nucl. Eng. Des.*, 136, 167 (1992).
- (17) Boyack, B. E., et al.: *Nucl. Safety.*, 36 (2), 249 (1995).
- (18) Cinotti, L., et al.: *Nucl. Eng. Des.*, 143, 295 (1993).
- (19) Amato, S., et al.: *Proc. for the Small and Medium Nucl. Reactors*, New Delhi, (1991).
- (20) Wakabayashi, H., et al.: *Nucl. Eng. Des.*, 126, 89 (1991).
- (21) Wakabayashi, H., et al.: *Nucl. Eng. Des.*, 158, 135 (1995).
- (22) Reutler, H., et al.: *Nucl. Technol.*, 62 (7), 22 (1982).
- (23) Lohnert, G. H.: *Nucl. Eng. Des.*, 121, 259 (1990).
- (24) Lohnert, G. H.: *JAERI-M* 92-215, 205 (1992).
- (25) Fox, M.: *IAEA, TCM on High Temperature Gas Cooled Reactor Technol. Development "Commercialising the HTGR"*, Johannesburg, (1996).
- (26) Sun, Y., et al.: *JAERI-Conf* 96-010, 39 (1996).
- (27) Boardman, C. E., et al.: *GENES-2*, Turuga, (1996).
- (28) Kwant, W., et al.: *Nucl. Eng. Des.*, 136, 111 (1992).
- (29) 村田 浩, 他：原子力誌, 23 (2), 34 (1981).
- (30) 海に浮かぶ新しいスペースメカフロート, ふえらむ, 1 (2), 6 (1996).