わが国におけるクリアランスの現状

電気事業連合会 石井 公也

わが国では、2005年にクリアランス制度を導入し、これまでに測定・評価方法は6件認可され、現在2件が審査中である。これまでに約5,000トンのクリアランス物が測定結果の確認を終えており、その一部についてテーブル、ベンチ、ブロック等への再利用を行い、事業者内での再利用実績を蓄積している。さらに、低レベル放射性廃棄物収納容器の内容容器への適用に向けて、2015～2017年度経済産業省の「管理型処分技術調査等事業」として試験研究が行われ、将来の再利用範囲拡大に向けた実績が蓄積された。

一方、廃止措置実施中および準備中の実用発電用原子炉施設は13基となり、今後、それらの廃止措置作業が本格化していくため、クリアランス物が多量に発生してする。その中でクリアランス物の搬出先が確保されない場合には、発電所敷地内に蓄積されることになり、そういった状況は、廃止措置を円滑に進める上で支障をきたしかねない。クリアランス物の利用先拡大に当たっては、それぞれの段階でのクリアランス物の利用拡大が喫緊の課題となっている。

KEYWORDS: Clearance, Low Level Radioactive Waste, Decommissioning

I. クリアランス制度の法制化について

クリアランス規準および内容については、前稿「クリアランスにおける線量規準の考え方」のとおりであり、ここでは、まず、クリアランス制度の法制化までの概要について記載する。

1999年3月、原子力安全委員会は「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」をとりまとめ、主な原子炉施設(軽水炉およびガス炉)における固体状物質(コンクリートおよび金属)を対象に、我が国におけるクリアランスレベルの基準値を導出した。また、2001年7月、同委員会は「原子炉施設におけるクリアランスレベル検認のあり方について」をとりまとめ、クリアランスレベル検認に当たっての基本的考え方を示した。

一方、1998年3月には日本原子力発電(株)東海発電所が運転を停止し、2001年12月から廃止措置に着手した。

こうした状況を背景に、クリアランス制度の法制化に向けて総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会において、クリアランスレベル検認に当たって必要な技術要件に関する基本的事項について検討され、2004年9月に「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」としてまとめられた¹⁾。その中で、クリアランスレベル検認制度の運用に当たって留意

すべき事項として、以下の内容が附言されている。

また万が一、不測の事態により、放射性廃棄物として扱うべき物がクリアランスされた物に混入し、事業所外に搬出、廃棄されるような事態が生じたとしても、クリアランスレベルそのものが十分安全側に設定されていること、さらに、検認の対象物は事前の評価に基づき、十分クリアランスレベル以下であることが見込まれる物を選定していることから、直ちに健康への影響が懸念されるような事態には至らないものと考えられる。

しかしながら、仮にそのような事態において、調査の結果、問題となるような状況が認められれば、国は必要に応じ事業者に対して放射性廃棄物の回収を含む適切な措置を講ずることも必要である。また、違法行為が認められれば、厳罰を適用することも必要と考えられる。さらに、上述の対応を容易にし、また国民の検認制度への信頼感を高めるためには、原子力事業者においてはクリアランス制度が社会に定着するまでの間、処分、再生利用の際の最初の搬出先が把握できるよう、例えば、埋設処分であれば処分場を、有価物として再生利用する場合には中間処理を行う会社等について、把握・記録するような枠組みを構築することが必要と考えられる。

このような検討を踏まえ、2005年に「核原料物質、核

Current status of the implementation of clearance in Japan :
Kimiya Ishii.

(2018年10月31日 受理)

燃料物質および原子炉の規制に関する法律」が改正され、クリアランス制度が法制化された。その際の国会質問および答弁では「制度定着するまでの間、事業者が自主的に搬出ルートを確認し、業界内で再利用」との政府説明に対して、制度定着は「いつ、だれが判断するのか」との質問に、「国が適切な時期に広く意見伺いつつ判断」とすると答弁されているが、現時点では制度定着の判断に至っていない。

Ⅱ. クリアランス確認実績

2018年8月末時点のクリアランスの確認実績は表1^{2~4)}のとおり。

制度ができた翌年、東海発電所がクリアランス申請をし、3ヵ月後に認可を得て、その後、398tの金属について国の検認を得ている。

2013年5月には、浜岡5号のタービンについてクリアランス申請をし、1年後に認可を得て、その後524tの金属について国の検認を得て、終了している。

Ⅲ. クリアランス再利用実績

2018年8月現在の東海発電所のクリアランス検認された金属(以下「クリアランス金属」という。)の再利用実績の例を図1に示す⁵⁾。

東海発電所から出たクリアランス金属は、地元の金属製造メーカ(鉄工所)に搬入され、溶融し、鑄造されて、製品が製造されている。

さらに、放射性廃棄物処分容器(L1 容器)の内容器としての再利用を目的として2015年度～2017年度に経済産業省委託として技術開発が行われた。こちらは、日本製鋼所と神戸製鋼所で受託され、室蘭市の日本製鋼所で

表1 クリアランスの確認実績

申請者	対象物	申請日	認可日	確認日(最新)	重量
原電(東海)	金属	2006.6.2	2006.9.8	2008.5.27(第2回)	398 t
JAEA(JRR-3)	コンクリート	2007.11.8	2008.7.25	2010.5.14(第1回)	3,866 t
JAEA(人形峠)	金属	2011.12.12	2012.8.31	2015.2.6(第10回)	43t
中部(浜岡5号)	金属	2013.5.31	2014.5.1	2017.11.27(第6回)	524 t
JAEA(ふげん)	金属	2015.2.13	2018.8.31	—	—
原電(敦賀1号)	金属	2016.9.13	—	—	—
中部(浜岡1,2号)	金属	2017.10.17	—	—	—

(a) 遮へい体
約700kg/体、計79体、
J-PARK 向け

(b) ベンチ
計87脚、電気事業者(北海道電力～九州電力)、電事連、JAEA、関係省庁等各所に配置

図1 クリアランス金属の再利用実績の例

図2 経済産業省委託「原子力発電所等金属廃棄物利用技術開発(2015年度～2017年度)」終了後の再利用

試作され、内容器製造に係る必要な情報が得られるとともに、製造プロセスにおいても、線量等問題ないことが確認されている。そして、委託終了後、試作品は、鑄造し直し、低レベル放射性廃棄物輸送船のカウンターウェイト(荷役の船のバランスをとるための重り)として再利用するために、現在、建造中の船に搭載されている(図2参照)。

クリアランス金属を再利用するに当たっては、金属加工メーカをはじめ、金属加工メーカの立地している自治体および地域住民に対して、説明会を開催し、関係者および地域住民に情報発信しながら進めた。原子力発電所が立地する地域以外である室蘭市の日本製鋼所でクリアランス金属を加工できたことは、今後の再利用拡大に向けた大きな前進であると考えられる。

Ⅳ. 廃炉に伴う廃棄物の発生量

2018年8月末現在、運転停止した商業用原子力発電所は12基(福島第一原子力発電所を除く。)になり、今後その数は増加が見込まれる。

浜岡原子力発電所1,2号機を解体した場合の廃棄物の発生量を図3に示す。1,2号機の廃棄物のうち、約78%が非放射性廃棄物(NR)、約18%がクリアランス物、約4%が低レベル放射性廃棄物(LLW)になる。

浜岡1,2号機と同様に、多量の廃棄物が、今後同じよ

図3 浜岡1,2号機を解体した場合の廃棄物の発生量

うな期間に発生してくることが考えられる。

V. 各原子力発電所におけるクリアランス物の現状

東海発電所のクリアランス検認された物(以下「クリアランス物」という。)の現状ではあるが、先述のベンチやテーブル、カウンターウェイトとして400t程度再利用されている。また、廃止措置終了までのクリアランス物量は約41,100トンを見込んでいる。東海発電所は、ガス炉のため、放射性廃棄物およびクリアランス物量が軽水炉よりもかなり多くなる。

浜岡1,2号機は廃止措置の第二段階(原子炉設備周辺領域(：排気筒、タービン本体、主復水器等)の解体等)期間中に約18,000トンのクリアランス物が発生する見込みである。

敦賀1号機は廃止措置終了までに約7,800トンのクリアランス物が発生する見込みである。

発生するクリアランス物に見合う需要がない場合、クリアランス物は搬出されずに発電所敷地内に蓄積されることになる。

VI. 廃止措置に係るクリアランス物の課題

廃止措置によって生じたクリアランス物の搬出先が確保できず、発電所敷地内に蓄積されるような状況で廃止措置作業が行われると、作業の安全かつ円滑な遂行に支障をきたしかねないと考えられる。

よって、クリアランス物搬出先の確保(再利用先の拡大)は、喫緊の課題となっている。

クリアランス制度が2005年度に法制化されて以降、当面の再利用方針として、原子力施設由来の物であることをご理解いただいた業者や施設等で再利用することとしている。そのため、事業者内での再利用に努めるとともに積極的な広報活動により、制度定着に努力している。

また、クリアランス制度法制化以降、認可実績およびクリアランス物量も増えてきたことを踏まえ、制度(手続き)の全体的なレビューについて、検査制度の見直しにおける意味合いも考慮しつつ、効率化に向けた検討をしていく時期と考える。

VII. クリアランス物についての理解促進活動¹⁾

電気事業者および電気事業連合会は、表2のとおり、2010年度以降、大学生、報道関係者等の一般市民を対象にクリアランス制度についての説明会を行ってきており、今後も制度定着、再利用先の拡大に向けて活動を行っていくこととしている。

表2 クリアランス理解活動実績

実施年月日	説明者	説明先
2010年8月19日	日本原子力発電	一般市民
2010年10月26日	日本原子力発電	一般市民
2015年11月27,28日	日本製鋼所 神戸製鋼所 電気事業連合会	一般市民
2016年5月21日	電気事業連合会	NPO あすかエネルギー フォーラム
2016年6月28日	日本製鋼所 神戸製鋼所 電気事業連合会	一般市民
2017年1月10日	電気事業連合会	十文字学園女子大学
2017年4月23日	電気事業連合会	一般市民
2017年5月29日	電気事業連合会	報道関係者
2017年6月17日	電気事業連合会	一般市民
2017年6月28日	日本製鋼所 神戸製鋼所 電気事業連合会	一般市民
2018年1月9日	電気事業連合会	十文字学園女子大学
2018年3月22日	日本製鋼所 神戸製鋼所 電気事業連合会	一般市民
2018年7月24日	電気事業連合会	十文字学園女子大学

－ 参考文献 －

- 1) 電気事業連合会 HP より
<http://www.fepec.or.jp/nuclear/haishisochi/clearance/index.html>
- 2) 原子力規制庁 HP より
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/haiki4_jisseki.html
- 3) 文部科学省 HP より
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/gijyutu/004/003/shiryo/_icsFiles/afieldfile/2010/12/15/1299828_03.pdf
- 4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 HP より
<https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/2-43.html>
<https://www.jaea.go.jp/04/fugen/haishi/clearanc/junbi/>
- 5) 日本原子力発電株式会社 HP より
http://www.japc.co.jp/haishi/clearance_results2.html

著者紹介

石井公也 (いしい・きみや)

電気事業連合会 原子力部兼福島支援本部
(専門分野/関心分野)
廃止措置、廃棄物処理・処分、クリアランス