海洋温度差発電の現状と展望*

(アンモニア/水を作動流体として用いたシステムへの挑戦)

Future Prospect of Ocean Thermal Energy Conversion
(Challenge on Ammonia/Water Mixture as Working Fluid)池 上 康 之**
IKEGAMI Yasuyuki

Abstract The Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) power plant is a system for generating electric power using the temperature difference between the surface and the deep water of the ocean. It is an environment-friendly source of energy. Unlike most of the renewable energy resources which are weather dependents, OTEC system provides a stable source of electricity along the year because the surface and the deep water temperatures are constant. In addition, the seawater used for electricity generation can be further used in many fields, such as desalination of seawater, agriculture, and Lithium recovery. To realize the OTEC system, various studies have been conducted for long time; one of the fields of these studies is on the use of non-azeotropic mixtures as working fluids in order to make use of the increase of the system's exergy. One of the advantages of the ammonia/water mixture is the big difference between its boiling point and its dew point. As the use of ammonia/water mixture as working fluids was in its initial stage, there has been great concern regarding the stability of the cycle because the difference between of the boiling point and the dew point of ammonia/water mixture is larger than that of CFCs. In this paper, it is introduced on the research trend and activity of Ocean Thermal Energy Conversion, especially, the challenge on ammonia/water mixture including multiphase flow research and the OTEC Road map toward 2030 by Japanese NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization).

Keywords: Ocean Energy, OTEC, Ammonia/Water

1. 緒 言

海洋再生可能エネルギーの研究開発は、環境問題やエネルギー問題が地球規模で緊急の課題として取り沙汰されるなか、英国を中心に欧米で、大規模な国家プロジェクトとして推進されている。一方、我が国は、研究室レベルでは、世界トップレベルとして高く評価される技術が数多くあるにもかかわらず、実海域での実証研究では、欧米に10年以上遅れていると評されている。

このような状況の中、我が国は、持続可能な発展を目指して、世界第6位のEEZ（排他的経済水域）を有する海洋のポテンシャルの高さを重視し、その利用・開発の本格的な推進のために、平成19年度に「海洋基本法」が施行された。それ以降、我が国における海洋エネルギーを含む海洋技術の研究開発の飛躍的な推進が図られている。平成22年7月には、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) が我が国で初めて本格

* 2011.9.1 受付

** 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 〒840-8502 佐賀県佐賀市本庄町1
TEL: (0952)20-4744 FAX: (0952)20-4745 E-mail: ikegami@ioes.saga-u.ac.jp

的な「再生可能エネルギー技術白書」[1]を発表した。2030 年に向けた再生可能エネルギーの技術的な課題とともに期待されるロードマップとその展望が示されている。その再生可能エネルギーのなかで、海洋温度差発電は、太陽光発電、風力発電などととも紹介されている。

さらに、平成 23 年 3 月には、同じく NEDO より、「海洋エネルギーポテンシャルの把握に係る業務」成果報告書が発表され、我が国においても「海洋温度差発電」を含む海洋再生可能エネルギーが、今後の再生可能エネルギーの一つとしてそのポテンシャルが見直されている。

海洋温度差発電は、再生可能なエネルギー資源のなかで、地熱発電のような「安定性」と「高稼働率」、海洋深層水との「複合利用」、メガワット級の「スケールメリットによる経済性」などの特徴が注目され、近年、米国およびフランスをはじめ海外で本格的な導入が検討されている。

海洋温度差発電は、今から約 130 年前にフランスで最初に考案されたものである。その後、1973 年の第一次エネルギーショックをきっかけにして、日本と米国で本格的な研究が行われるようになった。実証プラントは、相次いで建設され、実験が行われてきた。当初は、正味出力(EPR が 1 以上)が得られないのではないかと懸念されていたが、ハワイでの MINI-OTEC プロジェクトをはじめ数々の実証プロジェクトによって海洋温度差エネルギーのみで正味出力が得られることは検証された。海洋温度差発電の技術的実証は今日までに検証されているが、これまでの実証試験は 100kW レベルである。海洋温度差発電は、他の再生可能なエネルギーのなかで特にスケールメリットの大きなシステムであるため、実用化推進のためには 1000 kW 以上での実証試験が不可欠であると長年指摘されている。さらに、性能を高めるために近年新しい技術が導入されている。特に、高性能熱交換器やアンモニア/水を作動流体としてシステムに用いる技術、軽量取水技術などがある。

一方、海洋温度差発電の大きな特徴のひとつとして、発電する際に汲み上げる「海洋深層水」の利用がある。電力だけでなく、この海洋深層水のメリットを活かし、豊かな水産資源を目指す「海洋肥沃化」、自立型の「海水淡水化」、「水素製造」、100%海外に依存している「リチウム回収」などとの複合的プロジェクトの実現が効果的である。海

洋温度差発電とこの動力源を利用した大規模海洋深層水利用技術は、高知県や沖縄県の海洋深層水利用をはじめ国際的に見ても我が国が卓越した技術と実績を有している分野である。

本稿では、海洋温度差発電のこれまでの成果とともに今後の展開、および研究のひとつとして行われてきたアンモニア/水を作動流体として用いた研究開発の現状と課題について、混相流の視点を含めて概説する。

2. 海洋温度差発電とその現状

2.1 海洋温度差発電の原理

海洋温度差発電は、海洋の表層部の温海水と深層部 600～約 1000m の冷海水との間に約 10～25℃の温度差として蓄えられている熱エネルギーを、電気エネルギーに変換する発電システムである。

Fig.1 に、基本的な海洋温度差発電システムの原理を示す。主な構成機器は、蒸発器、凝縮器、タービン、発電機、ポンプからなる。これらの機器はパイプで連結され、作動流体としてアンモニアが封入されている。作動流体は、液体の状態ではポンプによって蒸発器に送られる。そこで、表層の 25～30℃の温海水によって加熱され、蒸発し、蒸気となる。蒸気は、タービンを通過することによって、タービンと発電機を回転させて発電する。タービンを出た蒸気は、凝縮器で深層より汲み上げられた 4～10℃の冷海水によって冷却され、再び液体となる。この繰り返しを行うことで、化石燃料やウランを使用することなく海水で発電することができる。

Fig. 1 Schematic of OTEC Concept.

日本の経済水域における海洋温度差エネルギーの導入ポテンシャル（発電規模）は、NEDO の成果報告書によると、年平均の表層海水と深層海水の温度 20℃以上の海域で 5,952MW、このときの発電ポテンシャルは 47TWh/年としている。

このエネルギーの源は、地球の 3 分の 2 に降り注いだ太陽からのエネルギーである。このエネルギーの量は膨大であるが、化石燃料と比較するとそのエネルギー密度は極めて小さいため、その複合利用が重要である。

海洋温度差発電は、発電とともに持続的に海水淡水化や水素製造、リチウム回収などの複合利用が可能である (Fig.2)。この際には製造した水素は「Blue Hydrogen」として米国で提案されている。情報化社会に不可欠なリチウムイオン電池の原料であるリチウムは、我が国にその資源はなく 100%輸入しているのが現状である。さらに、発電の際に利用する海洋深層水を用いて、乱獲や環境変化で水産資源が減少している魚場を回復し、持続可能な水産資源の確保を目指した海洋牧場などへの複合利用も期待され、多くプロジェクトが進められている。

Fig.2 Schematic of Integrated-Hybrid OTEC.

2.2 海洋温度差発電の発電方式

海洋温度差発電の発電方式には、オープンサイクル方式とクローズドサイクル方式と大きく 2 種類ある。我が国のサンシャイン、ニューサンシャインプロジェクトでは、オープンサイクルが主に採用された。米国でも当初オープンサイクルが採用された。一方、佐賀大学では、OTEC の実用化推進のためには、クローズド方式が不可欠であるとその技術に特化した。これまでの成果として、オープンサイクルよりクローズドサイクル方式が、適しているとの評価を得ており、現在は、クロ-

ーズドサイクル方式が国際的に主流である。なお、我が国において、オープンサイクルにおける評価が、海洋温度差発電の評価となっており、誤解されている面は否めない。

一方、クローズドサイクルのサイクルにおいて、一層の高効率化を目的として、種々のサイクルが提案されている。特に、従来の純媒体を用いたランキンサイクルとは異なり、非共沸混合媒体であるアンモニア/水を作動流体として用いるカーリナサイクルや、純媒体の特性を活かした新しいサイクルなどが挙げられる。アンモニア/水を用いたサイクルは、OTEC や温泉水発電、廃熱発電を含む低熱源温度差発電 (Low-grade Thermal Energy Conversion : LTEC) において、既に 3000kW (住友金属) および 4000kW (富士石油) の規模で実用化され、注目されている。最近では、100kW 規模と小型の LTEC においても、アンモニア/水が期待されている。

3. 海外の動向と今後の展望

近年、インド、米国、台湾、フランス、南太平洋島嶼国、キューバなどで新たなプロジェクトが提案されたり、実際進行中である。紙面の都合上、主なものを概説する [1,2]。

3.1 インドにおける実証研究

海洋温度差発電の実証研究は、オイルショック以降、100kW レベルで数例行われ、海洋の温度差エネルギーのみを利用して正味出力 (EPR が 1 以上) が得られることは検証されている。一方、経済性を高め、実用化を推進するためには、1000kW 以上での実証が不可欠である。このような状況の中、海洋温度差発電の実用化に積極的なインド政府は、1MW の実証試験を行うために、研究プロジェクトをインド国立海洋技術研究所 (National Institute of Ocean Technology, NIOT) を中心にスタートし注目されていた。発電プラントは、インド工科大学や佐賀大学等の協力により完成したが、プラント設置後の 1000m の取水管の課題により、現在ではプロジェクトを海水の温度差を利用した海水淡水化等に重点的に取り組んでいる。当プロジェクトにおける当初の取水管は、50kW 発電の米国の Mini OTEC の係留技術をモデルとしたため、1000kW 発電規模に耐えられなかったともと筆者は評している。2005 年 6 月には、陸上型で日量 100 トンの海洋温度差エネルギーを利用した

フラッシュ式海水淡水化を世界で初めて実用化させており、今日まで約6年間継続して淡水を造水している。昨年、新たに同規模のものが3基設置され、最終的には、八つの島に日量100~300トン規模の海洋温度差エネルギーを利用した淡水化プラントの建設計画がある。2007年4月には、我が国の日量10万トンの深層水を利用した「拓海」プロジェクトの取水管の係留技術の成功事例などを参考にして、530mの深さより管形1mの新しい取水管の設置に成功し、この取水による日量1000トンの海洋温度差エネルギーを用いたプロジェクトを成功させている(Photo 1)。これらは、現在動力源としてディーゼル発電を用いているが、今後海洋温度差発電での利用のプロジェクトを進めている。さらに、インドは、環境に優しいエネルギーを用いて持続可能な淡水化の実用化推進のために、海洋温度差エネルギーを利用した日量1万トンの海水淡水化プロジェクトをスタートさせている。

Photo 1 Floating Desalination Plant 1000t/day using Ocean Thermal Energy (Indian NIOT).

Fig. 3 Floating 10MW OTEC Plant Concept by Lockheed Martin in Hawaii, USA.

3.2 米国における実証研究

米国では、50kWクローズドサイクル、200kWのオープンサイクルシステムの実証試験以降、原油の価格低迷とともに約15年近く海洋温度差発電の研究は、低迷していた。当時、米国では、原油1バーレル49ドル以上にならないとOTECの経済性は、ないと評価していた。しかし、2007年からの米国のエネルギー政策の転換によって、エネルギー省を中心に海洋温度差発電の本格的な導入の検討を始めている。2008年には、ハワイに1万kWの海洋温度差発電の検討に関してLockheed Martin (LM) 社を支援することを発表している(Fig.3)。特に、米国エネルギー省の海洋エネルギー推進プロジェクト中に、海洋温度差発電が盛り込まれ、米国防衛省も参加のNAVFAC (Naval Facilities Engineering Command) が海洋温度差発電の情報収集及び情報交換を目的としてセミナーを開く等、積極的に情報の収集を始めている。民間では、世界で最初の浮体式のOTEC設備「mini-OTEC」を建設したLM社が上記のような政府の支援を得て、本格的な取り組みを再開した。2008年にはエネルギー省から120万ドル、2009年には防衛省から812万ドル、さらに2010年にもエネルギー省からの助成金を得て、海洋温度差発電の要素技術開発(取水管や熱交換器など)を実施している。

一方、ハワイ州のOTECは再生エネルギーの導入計画に基づくもので、ハワイ電力やDOEとともに、OTECを2015年までに35MW、2030年までに365MW以上を導入する計画が盛り込まれている。

3.2 フランスにおける実証研究

フランスでは、政府主導で海洋温度差発電の推進を行っている。欧州において、フランスは海洋温度差発電の研究に関して先導的役割を担っている。フランスにおける海洋温度差発電研究の歴史は古く、1881年に世界で最初に海洋温度差発電を考案したことに始まる。1950年以降、石油価格の下落等により研究開発は沈静化していたが、近年になって地球温暖化問題、石油価格の高騰等の影響から、再び海洋温度差発電への関心が高まっており、フランス政府は国をあげて研究開発を推進する意向を示している。

近年、フランス政府造船局(Direction des Constructions Navales, DCN)を前身とするDCNS社が2015年までに10MW規模の実証機を建設する計画を発表した。

4. 佐賀大学における研究

4.1 海洋温度差発電システムの研究と課題

海洋温度差発電システム全体の高性能化について、佐賀大学海洋エネルギー研究センターにおいては、作動流体として従来のアンモニアからアンモニア/水を用いたシステムに挑戦して研究を行っている。理論的研究では、その優位性が、カーナサイクルをはじめ種々のサイクルに対して評価されているが、実験的には、十分解明されていないのが現状である。特に、開発当初、主な課題として下記のことなどが挙げられていた。

- (1) アンモニア/水は、フロン系混合媒体より沸点の差が大きいので、システム系が不安定ではないか。
- (2) アンモニア/水を用いたサイクルは、理想的には純物質より優位性があっても、熱交換器の伝熱性能が低下するため、そのデメリットを克服できるか。
- (3) アンモニア/水の特性を活かした熱交換器の開発や、従来の吸収冷凍機と異なる動力システムに適した最適な吸収器などが構築できるか。

佐賀大学では、これらの課題を克服するために、システムの研究及び熱交換器等の伝熱工学の研究を行っている。これまでの成果として、アンモニア/水を作動流体として用いた 30kW のシステムにおいても、安定して正味出力が得られることを示している (Photo 2)。一方、佐賀大学海洋エネルギー研究センターでは、海洋温度差発電を推進するための複合利用に取り組み、海水淡水化、リチウム回収などで、実際の海水を用いて実証試験を行い、その可能性を示している。特に、リチウム回収においては、約半年の連続運転で実海水からのリチウム回収に成功している。

Photo 2 30kW OTEC Experimental Apparatus.

佐賀大学では、アンモニア/水を用いた 30kW 海洋温度差発電において現在、2 週間の連続運転を行い、安定した運転を確認している。紙面の都合上種々の結果は省略するが、Table 1 に示す実験データ条件に対して、理論的な最大出力に対して、約 25%程度の正味出力が得られている (Fig.4)。ここで、最大正味出力とは、利用する海水の流量と温度に対して、理想的なカルノーサークルを利用して得られる最大の出力である。図中の PHE-1 は、開発当初の蒸発器を用いた場合の結果で、PHE-2 は、新しい伝熱面形状を有するプレート式熱交換器を用いた場合である。これまでの実験において、正味出力比 (正味出力/発電出力) として最大 70%を得ている。詳細は、参考文献[3]を参照のこと。

Table 1 Experimental Condition.

Parameter	value
Warm source inlet temperature [°C]	29,31
Warm source volumetric flow rate [m ³ /h]	300,400,500,600
Cold source inlet temperature [°C]	8
Cold source volumetric flow rate [m ³ /h]	400
Opening ratio of governor [%]	25
Evaporator inlet mass flow rate [t/h]	7
Evaporator inlet mass fraction y_4 [NH ₃]	0.95

Fig. 4 Experiential Results of Maximum Work Ratio.

4.2 海洋温度差発電システムの研究と混相流

アンモニア/水を作動流体として用いる場合、従来のアンモニアと明らかに異なる伝熱現象が起こる。さらに、一般的な吸収冷凍機における吸収器と本対象の動力系のアンモニア/水の吸収現象(あるいは混合現象)は、明らかに異なる。特に、下記のことが挙げられる。

- (1) フロン系の混合媒体と異なり、沸点と露点の差が 100°C以上と極めて大きい。このため、従来

の非共沸混合媒体の延長上では、伝熱現象が異なり、設計式が利用出来ない。

(2) 取り扱う濃度が、一般的な 85%以上 (OTEC では、90%以上) であり、流量が膨大であるため、吸収 (あるいは混合) すべき質量流束が大きく異なり、これまでの吸収冷凍機の吸収器の延長上では、システムが経済的に成立しない。

(3) 沸点と露点との差が、100℃以上とかなり大きい場合、熱交換器の伝熱面上の流れが従来と異なり、最適な伝熱面形状の再構築が必要。

佐賀大学では、上記の課題を解決するために、アンモニア/水を用いた蒸発器、凝縮器、吸収器等の基礎的な研究を行っている。紙面の都合上、本稿では、アンモニア/水用のプレート式熱交換器の高性能化を目指して基礎的な狭い流路内の沸騰・蒸発現象について研究を行っている成果の一部について、紹介する。詳細は、文献[4]を参照のこと。

Fig.5 および Fig.6 に、それぞれアンモニアおよびアンモニア/水を流路巾 2mm に質量流束 7.5 - 15 kg/m²s、熱流束 15 - 23 kW/m² の範囲で実験した結果の一部である。Fig.5 (a) のアンモニアの乾き度が低い場合は細かな気泡が狭い流路内に発生しており、気泡流であることが分かる。一方、アンモニア/水の場合では、Fig.5 (a) より低い乾き度で気泡流が観察されていた。Fig.6 (a) の乾き度が 0.26 の場合では、その細かな気泡が狭い流路内で合体を繰り返して成長して、スラグと液膜が観察される流れとなっていることが確認できた。この時、スラグは可視化窓の内側の面に押し付けられるように扁平した状態で広がっていた。Fig.5(b)、Fig.6(b) に示す高い乾き度では、いずれの場合も気泡は減少して可視化窓のほぼ全域に液膜が観察され、低い乾きのときほど、アンモニアとアンモニア/水の相違はなかった。このように、アンモニアとアンモニア/水の混相流の特性の違いが明らかとなっているが、その現象は、十分解明されていない。現在、これらの基礎実験を進展させて、アンモニア/水の特徴を活かした蒸発器および凝縮器、吸収器の開発を目指している。

5. 今後の展望 NEDO のロードマップ

独立行政法人 NEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構) が 2010 年 7 月に刊行した「再生可能エネルギー白書」では、海洋温度差発電の目指す姿が掲げられている。

(a) $x = 0.28$ (b) $x = 0.63$

Fig. 5 Comparison of boiling flow pattern at different quality.

($G = 10 \text{ kg/m}^2\text{s}$, $P_{\text{sat}} = 0.7 \text{ MPa}$, $q_{\text{av}} = 20 \text{ kW/m}^2$, $z = 1.0$)

(a) $x = 0.26$ (b) $x = 0.66$

Fig. 6 Comparison of boiling flow pattern at different quality.

($G = 10 \text{ kg/m}^2\text{s}$, $P_{\text{sat}} = 0.7 \text{ MPa}$, $q_{\text{av}} = 20 \text{ kW/m}^2$, $z = 0.9$)

○海洋温度差発電の商用化に向けた技術開発を加速し、海外市場を創出するとともに世界最先端の技術的地位を維持し、国内企業の育成、国際競争力の強化を図る。

○国内産業の育成、低炭素社会の実現、エネルギーセキュリティ等の観点から、国内での導入促進、新規産業の創出を実現する。

この白書の中で、2015 年までに 1MW、2020 年までに 10MW、2030 年までに 50MW のロードマップが示されている。

21 世紀の我が国のみならず、世界的な様々な課題を解決し、持続可能な発展を行うために「エネルギーの多様化」の一つとして進められている「海洋温度差発電」の研究開発及び実用化が、多くの関係者の協力・ご支援のもと加速されることを強く期待する。

参考文献

- [1] NEDO White Paper on Renewable Energy, (in Japanese), Tokyo (2010).
- [2] IEA-OES Annual Report (2006- 2009).
- [3] Ikegami, Y., Proceeding of OTEC Energy Seminar by Institute of Ocean Energy (in Japanese) (2010).
- [4] Okamoto, A. et al, Characteristic of Local Boiling Heat Transfer of Ammonia / Water Binary Mixture on the Plate Type Evaporator Trans. of the JSRAE, Vol.126(2), 131-139(2009).