特集Ⅱ・発展途上国における開発と環境問題

中華人民共和国の環境保全

——大連市の例——

申 丘 澈*

1. 序論

1983年(昭58)4月20日から5月3日迄、中華人民共和国大連市にて“International Drinking Water Supply and Sanitation Decade Planning”に関するWorkshopが開催された。このWorkshopは中国政府保健社会部、German Agency for Technical Cooperation (GTZ=ドイツ政府の開発途上国援助機関)、世界保健機構(WHO)及び世界銀行(World Bank)の共同主催で行われた。

Workshopの主目的は、中国が鎖国政策を放棄し、WHOとの関係が密接になったのを契機に、西ドイツ政府が、中国へ技術援助を行う道を開くにあった。従って、経済専門家達による国民経済成長や環境設備資金調達問題に対する討論と平行して、中・独両国技術専門家による両国の環境保全技術の紹介が行われた(図-1)。筆者はドイツ政府の依頼にて、廃棄物処理に関する講義を行った後、中国の農村も訪ねる機会を得た。

2. 大連市の環境保全

大連市は、北京の東方450kmに位置し、遼東半島の

図-1 Workshop の一場面

工業港湾都市である。旅順軍港に隣接していて日本とは歴史的に関係の深い都市である。460万人の人口が、総面積12,000km²に住んでいる。図-2に大連市中核の一部が見られる。

市中核は5行政区に分れていて、此处に120万人が住んでいる。この5区の周辺に5県があり、此处に残りの340万人が生活している。即ち大連は5区と5県に行政上構成されている。

環境問題は行政上、市環境局で取扱い総3300人の職員が勤めている。この中170名は本庁の行政職員である。残りの職員は、市本庁の出先機関である環境衛生事務所に配置されている。環境衛生事務所は各区に1箇所ずつあり、ここで実作業を実施している。

市環境衛生局の年間総予算は600万元(=7億8千

図-2 大連市中核の一部

* 西独 Stuttgart 工科大学主任研究員
K. C. SHIN

万円)である(1元(yuan)≒130円)。参考的に国民の収入基準をみれば、一般労働者の月給は60元(7800円)、自動車運転手は100元(13000円)程度である。

2.1 大連市のごみ収集

大連市では、戸別収集システムを行っていない。道路に配置されているContainerへ個人が家からごみを持ち出し、投入する方式である。直径1.2m、高さ0.8mの円柱形鉄板製Container(図-3)を以前は使用していたが、交通に支障がある故、現在は、長さ=1.6m、巾=0.8m、高(前)=0.8m、高(後)=1.2mの角柱形(図-4)に交替しつつある。この角柱形Containerの容積は1.28 m^3 である。

図-3 円柱形 Container (0.9 m^3 容積)

Container上部には、ごみ投入用の開口があり、底面は蝶番によって開閉可能である。LifterでContainerを開放式トラックの上方へ持ち揚げ、Containerの底を下方へ開くとContainer内のごみが、トラック上へ落ちる仕組みになっている。このような収集方法は極めて簡単且つ能率的である。しかし風が吹くとはこりがたつ欠点がある。又Lifterとトラックの密接な共同作業が必要である。

数年前、北京市にて筆者が観察したごみ収集方法は、これとは完全に異なる(図-5)。北京市では300ℓ容積

図-4 角柱形 Container (1.28 m^3 容積)

図-5 北京市の景

の円柱形ごみ箱が道路辺に配置されている。ごみ箱の底下には3個の車輪があり、ごみ箱を動かすのに便利である。ごみ収集車は閉鎖式で右側に機械的揚上装置がある。(図-6)。ごみ箱はこの揚上機によって自動的にからあげできる。北京式は、アメリカのSIDE-PAKAL Systemに近い。

図-6 北京市のごみ収集車

大連市のごみContainerには、家庭ごみのみならず、道路清掃ごみが混合している。従って道路の土砂の為、ごみの容積比重が割合に大きく、約400kg/ m^3 程度である。道路清掃に2000人従事していて、1人1日の責任清掃面積は5000 m^2 である(図-7)。従って道路は常

図-7 道路清掃

にきれいである。

大連市中核5区に約5000個のContainerが配置されている。30台のLifterと71台のトラックにより午前5—12時中に、ごみ収集作業が行われる。トラック1台の積載重量は4t、積載容積は5 m^3 である。ごみは市中心地から、約6km離れた海岸へ埋立投棄されている。埋立完了後、運動場を設ける計画である。トラック1台が1日平均7回往復している。トラック71台中10%が修理や整備上、休運するとみれば、ごみ量は次のように計算できる。

作業トラック数：71 $\times$ 0.9=64台/日

1日運搬ごみ量：5 m^3 $\times$ 64台 $\times$ 7回=2,200 m^3 /日

1週間6日作業時：2,200 m^3 /日 $\times$ 6=13,200 m^3 /週

1人当ごみ発生量：13,200 m^3 $\div$ 120万人

=11 ℓ /人、週

西ドイツ大都市のごみ発生量は現在約30 ℓ /人、週である。次はドイツと大連のごみ量の比較である。

	容 積 ℓ /人、週	容積重量 kg/ℓ	重 量 $\text{kg}/人、週$
大連(1983年)	41	0.4	4.4
Stuttgart(1980年)	30	0.17	5.1

容積1.28 m^3 のContainerが5,000個配置されている故、Containerの総容積は

1.28 m^3 $\times$ 5,000=6,400 m^3 であり

1週間に発生するごみの容積13,200 m^3 /週である故

13,200 m^3 $\div$ 6,400 m^3 =2

即ちContainerは平均週2回空開けされる。

トラック、Lifter及びContainerの値段と寿命は次の通りである。

	Truck	Lifter	Container
値段(元)	14,000	3,000	158
値段(円)	1,820,000	390,000	20,540
寿命(年)	10	5	5

2.2 糞尿収集

大連市には現在70の公衆便所があり、更に17個が建設中である。公衆便所1個の面積は一般的に約50 m^2 であり、工期は三カ月を必要とする。建設費は400元/ m^2 である故、便所一個当り建設費は20000元(2,600,000円)である。

男女便所は分離されていて、男子便所は更に大便所と小便所が分かれている。図-8は北京市の中心地、国会議事堂近くの公衆便所の内部を示す。中間に低いしきりがあるのみで戸がない。図-9は建設中の大連市の公衆便所の内部を示す。此处では幾分改良され7字形しきりを設けてある。大便は下部の一直線になっている溝へ直接落ちる。5分間隔に溝全長にわたり自動的に

図-8 北京市の公衆便所

図-9 大連市の新築公衆便所の内観

図-10 大連市の新築公衆便所の外観

水洗される。図-10 は、矢張り建設中の大連市公衆便所の外観である。右側窓口が見える室に管理人が居り、トイレットペーパーや石けんを販売する仕組である。

政府は個人家庭の水洗便所設置を奨励している。1戸当り500元（＝6,500円）の補助金を與えている。50～100戸単位にSeptic Tankを設け、便所を連結させる方針である。大連市は糞尿収集用真空車6台を所持している。1車は1日平均8回糞尿を運搬している（図-11）。それ以外に30台の普通Tank車があり、人力により各家庭から糞尿を集め、Tank車へ運んでいる（図-12）。200名の市職員が、糞尿収集に従事している。

図-11 糞尿収集真空車

図-12 人力による糞尿収集

図-13 農村から来る糞尿収集馬車

糞尿収集用真空車の値段は40000元（＝520万円）で、Tank車1台の値段は14000元（＝182万円）である。

糞尿は周辺の農地で利用される。糞尿を必要とする周辺の農民は、Tractor或は馬車にて市内の糞尿を集めに来る（図-13）。

3. 上水道施設

大連の5県中の1つである金県を視察した。此処に58万人が住んで居る。金県に河川水浄水場が2箇所あり、24万人口（＝41%）へ給水している。残りの住民の59%は井戸水を使用している。

第一浄水場は最大20,000 m³/日の給水能力をもっているが、現在港湾地域の17万人に対し15000 m³/日を給水している。第二浄水場は、工場地帯の7万人及び工場へ対し12,000 m³/日給水している。

1人1日当り給水量は
27,000 m³/日 ÷ 240,000人 = 113 ℓ/人、日となる。

しかし、工場及び港湾の水消費量も此の値に含まれている故、実際の個人の水消費量はこれよりも少ない。

両、浄水場共に、中国技術者独自の設計であるのみならず、すべての機械設備も中国製である。港湾地域の第一浄水場は1975年工事を開始し、1977年には既に完成したとの事である。

河川水は、低速砂汙過後、塩素消毒される。浄化された水質は良好である。図-14 は第一浄水場の水質検査室である。実験室装置は十分に具備されているが、時代的に少しおくれしている古い器具も見当る。一例をあげれば重量測定に未だに天秤を使用している。

図-14 第一浄水場の水質検査室

金県の青山大隊（村）の人口は、1100人でこの中900名が水道給水を受けている（図-15）。地下110mの井戸から集水し直径150mmの管を通し、500 m³容積の貯水タンクへ水を pump up している（図-16）

図-15 農村の炊事場

図-16 農村の貯水タンク

金県の二十里町は、17個の大隊（村）によって構成されている。この二十里町では現在3大隊に水道施設が完備している。1988年迄に全17大隊に水道が普及される計画である。図-17 は公共給水栓である。

17個大隊の中の1つである二十里大隊の人口は3100

名であり、その中の1300人が労働人口である。労働人口とは男子18—66才、女子18—55才を意味する。この大隊の平均年収入は1人当り210元（=27,300円）／年、人である。

図-17 公共給水栓

4. 結語

中華人民共和国へ2回訪ねる機会があった。2回共に短時日の簡単な視察であった。盲人が象に手触りするようではあるが、中国で受けた印象を記述してみた。中国では簡単な方法で上水給水、下水処理、糞尿やごみ処理等の環境問題を適切に解決しているのに感心した。しかし中国は、この現状で満足せず環境公害問題の重要性を認識し、西欧最新技術を導入すべく努力している。