特集・＜第2回シンポジウム 環境用水の汚濁とその浄化＞より

大型池の水質浄化

ー リン制限による池水浄化施設の開発についてー

滝 善 樹*

キーワード：池・水資源・エコテクノロジー・
リン・コントロール

1 はじめに

私共の開発テーマは「低負荷、大容量の水をローコストに浄化する」事である。また、技術テーマは「生物学的水質浄化の高効率化」である。効率化にはオゾン等化学的に自然を制圧する方向とエコテクノロジー（生態工学）と呼ばれる自然界の浄化機能を回復させるような自然共生型があり、大型池の浄化に適した方法として後者に可能性を追求して来た。これら以外の水造り技術に、各種の濾過や膜技術があるが大型池には適さない。

過去7年余の開発を振り返ると

1. バイオ（BSK 菌）を重視した時期
2. 有用細菌のバイオリアクターとしての生物膜槽作り
3. 多様な微生物の環境としての大型生物膜とフローによる浄化の導入

諸々の失敗を重ねながら、現在では 10,000 m³ 規模の人工池で長期的に良好な結果を得るようになり大型池のエコテクノロジーとしての確信をもつに至った。特に窒素、リンの削減による池の自浄作用の回復が大型池の浄化の近道であることを実証できた。次のテーマは

4. 生物学的水質浄化とリンの系外除去法を組み合わせたシステムの開発

である。詳細については次に述べるが、閉鎖系水域の水中のリン総量は限られているからリンの効率のよい系外除去が可能になれば、アオコの予防や透視度の回復によって、公園などの水辺が人々の身近なものとなる。また、リンの除去が容易になれば水のリサイク

大柏川

谷地川

ル利用の分野に新たな展望がうまれる。高性能吸りん濾過材「ピーキャッチ」がそれである。

JVC 社との共同開発になる不織布を用いた新接触材「バイオフィレックス」は生物膜法の難点である詰まりによる機能低下や維持管理コストの問題を解決できることを二か所の建設省河川浄化実験施設において長期間にわたり実証している。同時に水路型実験により大型池の浄化施設規模の設計に必要な基礎的データを得ることができた。次に BbyB 方式による大型池の浄化システムについて紹介する。

* (株) B by B Yoshiki TAKI

2. 脱リンによる大型池の水質管理技術

下の表は「富栄養化指数 TSI_M と関連する水質項目との関係」すなわち、視覚的なきれいさ（透明度）と主に T-P と T-N の相関をチェックするのに便利のように修正カルソン指数（相崎守弘氏の資料より）を一部改めたものである。

摩周湖のように数十メートルの透明度をもっている湖の水に含まれるリン濃度と諏訪湖のそれを比較すると 100 倍以上であることが判る。リンを削減することが池の植物プランクトンの生産を制限することになり、透視度の回復ひいては水圏の生態系を変化させ自浄作用の活性化の一番の近道であるのは明らかである。葦等を用いる迂回方式に比べはるかに実用的である。

BbyB 方式では、既に窒素規制による大型池の浄化に成功しているが、生物学的リンの除去は困難であると判断している（河川の浄化施設では約 20% が汚泥として回収しているといどである）。リン元素の特性については周知のことであるので、ここではシステムの構想および「ピーキャッチ」の性能について説明をすることとしたい。

T-P の数値が 0.1mg/ℓ の池の水はたぶん透視度 20 cm の緑色を呈した水であろう。仮に 50,000 m³ の水をたたえる大型池を想定すると、水中のリンの総量は約

5,000 g である。

「ピーキャッチ」の性能は 1 m³ (700kg) 当り 200 g であるから 0.1mg/ℓ・P を含む 50,000 m³ の水からリンを回収するには約 25 m³ のリンの吸着濾材があればよく、80% の除去率を得られれば、水中のリン濃度は 0.02mg/ℓ となり、環境基準値は水道 3 級以上の貧栄養なきれいな水になる。

リン制限の状態になれば、時を経て生態系もリン濃度に見合った状態に回帰し池が自浄機能を回復することを期待できよう。それ以降は流入負荷に見合った量を除去すればよく、画期的に大型池の浄化を現実のものにする可能性をもつものである。

現在、設計中のシステムについて述べると、概要は次のようになる（次ページの図を参照）。リンを吸着するための前処理として、生物膜によるプロセスを作る。生物膜槽内で吸着沈降した有機物質は好気、嫌気性の処理プロセスを得て浄化し、嫌気性槽内と底部の汚泥貯留槽では脱窒とリン酸塩の溶出を生物学的に発生させる。浄化された多量のリンを溶かした水を次の脱リン槽に送りリン吸着剤と接触させることでリンの除去を行う。「ピーキャッチ」のリン吸着性能は優れており、SV 値、吸着時間も生物処理の時間とほぼ見合っているため実用化に好都合である。

この方法は物理的な濾過と脱リンを組み合わせるよ

表 1 富栄養化指数と関連する水質項目との関係
(Chl-a 濃度を基準とする修正カルソン指数 TSL_M)

1	2	3	4	5	6	7	8	
TSI _M	Chl-a 植物プランクトンの 色素量 (μg/ℓ)	Secchl disk 透明度 (m)	Total N 全窒素 (mg/ℓ)	Total P 全リン (mg/ℓ)	SS dry wt 懸濁物質 (mg/ℓ)	COD 化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	Total bac 細菌数 (No./ml)	
0	0.10	48	0.010	0.0004	0.04	0.06	4.2×10 ⁴	
10	0.26	27	0.020	0.0009	0.09	0.12	8.3×10 ⁴	＜自浄作用の働く水質
20	0.66	15	0.040	0.0020	0.23	0.24	1.6×10 ⁵	
30	1.6	8.0	0.079	0.0046	0.55	0.48	3.2×10 ⁵	
40	4.1	4.4	0.16	0.010	1.3	0.94	6.4×10 ⁵	
50	10	2.4	0.31	0.023	2.1	1.8	1.3×10 ⁶	
60	26	1.3	0.65	0.050	7.7	3.6	2.5×10 ⁶	＜人工的浄化により回復可能な水質
70	64	0.73	1.2	0.110	19	7.1	4.9×10 ⁶	
80	160	0.40	2.3	0.250	45	14	9.6×10 ⁶	
90	400	0.22	4.6	0.555	108	27	1.9×10 ⁷	＜回復が困難な強腐水性水質
100	1000	0.12	9.1	1.230	260	54	3.8×10 ⁷	

特定の植物プランクトンが優勢になる（アオコ）

（例） カールソン指数
琵琶湖（南） 47
諏訪湖 80
霞ヶ浦 82

生物学的指標 物理的指標 化学的指標

り数段合理的な浄化のフローを構築することができる。試算によると 50,000 m^3 規模の池の浄化施設を1億5,000万円、初年度の維持管理費用が800万円程度であって2年以降は大幅に削減可能であるから、決して導入不可能な施設金額ではない。

大容量の池になると、自濁作用に見合った汚濁物質を回収しなければならないため水の循環の効率のためにも多くの浄化施設をつくらなければならないが、効率的なリンの除去方法が実現すれば1つの施設において継続的にリンを除去すればよく、リン酸塩イオンは自ずから池内全域にわたって均一化することになる。リン制限の方向に働けば植物プランクトン等の生産量も少なくなり、底の嫌気性化による底泥よりのリンの回帰も制限されるようになる。「ピーキャッチ」は再生が簡単にできるのでリンの再資源化を含めて夢のある浄化技術である。

3. 生物膜法の高効率化とコンパクトな施設の設計

前の(2)では、高効率なリン除去と生物膜法の組み合わせによる大型池の浄化の可能性について述べたが、

ここではBbyB方式による生物学的浄化について述べる。

れき間接触酸化施設に代表される、れきの表面に生成する生物膜 BIO FILM を用いる浄化法は、その施設規模が大きいことと、生物膜槽がつまりやすいことが最大の難点である。低負荷の水の浄化は、高負荷の汚水処理の代表である活性汚泥法やごく低い汚れの特

定の水を浄化する目的の各種の濾過、殺菌法とは異なる分野の技術である。

低濃度の汚水を微生物の食物連鎖によって高効率に浄化することは、大きな食物連鎖ピラミッドの微生物生態系を作らねばならず、C・N・Pの比、微生物環境の制御による脱窒脱リンと興味の尽きない分野である。特に、エコテクノロジー（生態工学）の一分野として求められている水は自然界との整合性をもち、放流先の自浄作用を回復するものでなければならないが、他の工業的に生産される種の水と大きく異なる所だと考える。

この分野の浄化技術開発はまだ緒に就いた所であり、河川浄化等の環境対策をはじめ安価な水のリサイクル技術として水資源対策にも有効な技術であろう。

図-1 DB ケージ・ピット内での生物学的浄化フロー

図-2 澱粉廃液 TOC 除去率比較

有用細菌固定生物膜法

自然界の特定の環境に生息する固有の優れた機能をもつバクテリアを浄化の高効率化に用いる試みは種々あるが、BbyB 方式では専ら BSK 菌（枯草菌類似菌）によっている。BSK 菌は図-1 のように有機物質の無機化率が高いので、汚泥量の削減、又、脱臭効果にすぐれている。食物連鎖ピラミッドの底辺の微生物はバクテリア類であるから、有用細菌の活性化は自然発生とは異なる微生物の生態系が形成されるだろう事は想像できる。さらにその環境も外界とは異なったものに変えられるだろう。大型の生物膜槽は外界と切り離れた微生物環境を有用細菌の活性の場として作る必要があり生まれたものである（図-1）。バクテリアの

膨大な代謝エネルギーは最適条件下において有効に出現するのであり、PH、水温、酸化還元電位等の影響を強く受けるためや、BSK 菌の働きは単独ではなく他の共生する微生物の働きにより成立していると想像されるため場が必要となる。薬剤ではなく生き物として扱うことが生物膜法の効率化をみつけるための視点である。活性化後の生物膜槽は定量ずつ供給される栄養源によって稼働するバイオフィリアクターとなって有用細菌とその生産物である酵素物質を池に拡散し、浄化を加速するであろう。

生物膜法は春と秋のお彼岸のころを境とし生態系の変化が水質の変動となるようであるが、おおむね良質な水を生産できることは実績がしめしている（表1参照）。

つまらない生物膜槽の構築

生物膜法の生命は内部構造であるといっても過言ではない。古くなった生物膜による閉塞は浄化効率の低下や水質の不安定原因となるだけでなく、維持管理の容易性やランニングコストを左右する大きな要因となる。

「つまらない」と「汚泥処理の容易性」が重要であるのは明らかであるが、そのためには接触材の選択が決め手となる。

BbyB 社と JVC 社の共同開発により誕生した不織布を立体成型した接触材「バイオフィレックス」は一定のパターンで槽内に吊り下げることでシステムを構築

する。大きな空隙部を縦の方向に形成することで、古くなった生物膜は自重により自然剥離し空隙部を通り底部の污泥貯留槽に堆積、さらに嫌氣的に分解される。「バイオフィレックス」と BbyB 方式の仕様

950×1,000 (6~10 の花びら) 100 本/㎡

接触材表面積 約 80㎡/㎡ (繊維表面積 1,000㎡/㎡)

空隙率 約 80% (ミクロ 98%) れき間対比 2.8 倍

バイオフィレックスによって構築された生物膜槽は、つまる心配のないシステム構築のメリットと共に、大きく均一な空隙部を作るためゆっくりとした流れが生まれ、生物膜の形成にとり都合の良い条件である。乱流や偏流の発生によるスピードの変化はすくないほど良いことが観察されている。空隙部分のゆったりとした環境は微生物にとっても老廃物からのストレスも少ないため、かえって形成される生物膜量がおおきいことが観察できる。

参考のため河川の実験施設で得た数値を示すと次の通りである。

接触距離 流入水の負荷により 8~18m に設定

接触速度 0.2cm/s

※池の浄化施設は循環水量を大きく取ることのメリ

ットを優先し接触速度を 0.5/s~1.0cm/s で設計している。

4. ECO-PIT システム

接触材「バイオフィレックス」の開発を経て初めて、つまる懸念のない生物膜槽の開発が一段落したが、生物膜槽の大きさは浄化機能との相関がありコンパクト化にも自ずら限界がある (れき間の約 5 分の 1)。

池の浄化施設として、処理水量 600~800 ℓ/分とすると約 40㎡の規模が必要となる。この大問題の解決のため開発したのが ECO-PIT システムである。構造物として大きく工事費用とスペースの難題を軽量の一体構造物とすること及び池底に直接設置し省スペースを実現した。さらに、このシステムは特に浅い池や深い池の場合は地下埋設の方式を採用できる。

以上が大型池の浄化についての概要であるが、よりコンパクトで高効率な浄化機能を備えた水質浄化施設の開発は環境対策のみならず水資源対策の分野においても利用価値のある技術である。また、ローコストな水造りは維持管理の容易性の追求、有用細菌の活用、リンの効率的除去との出合いがあって初めて可能なのである。良いシステムの構築は、楽しみの多い技術分野である。