特別セッション 「S1 洋上風力発電の実用化へ向けて」のまとめ

永井 紀彦

フェロー会員 株式会社エコー (〒110-0014東京都台東区北上野2-6-4)
E-mail: t-nagai@ecoh.co.jp

中長期的な温室効果ガスの排出削減を原子力発電だけに頼らず実施するためには、再生可能エネルギーの導入を強力に推進しなければならない。陸域が狭い中で広大な排他的経済水域を有する我が国において、導入ポテンシャル大きく実用化が最も近づいている海洋再生可能エネルギーが、洋上風力発電である。

2015年の特別セッションは、前年（2014年）の海洋開発シンポジウムの特別セッション「洋上風力発電」で紹介された我が国沿岸のさまざまな海域で実施されている洋上風力発電に関する実証的な研究のその後の進展をふまえて、その必要性和重要性が確認された洋上ウィンドファーム事業の成功事例の創出をめざして、今後どのように行動していくべきかを探ったものである。

Key Words : Offshore Wind, Offshore Wind Energy, Offshore Observation, Waves

1. 特別セッションの目的と概要

中長期的な温室効果ガスの排出削減を原子力発電だけに頼らずに実施するためには、再生可能エネルギーの導入を強力に推進しなければならない。陸域が狭い中で広大な排他的経済水域を有する我が国において、導入ポテンシャルが大きく実用化が最も近づいている海洋再生可能エネルギーが、洋上風力発電である。本セッションは、我が国沿岸のさまざまな海域で実施されている洋上風力発電に関する実証的な研究のレビューを行うとともに、今後に取り組むべき課題等を抽出し検討したものである。

こうした背景をふまえて、第39回土木学会海洋開発シンポジウムにおける2014年6月26日（木）の15:15-16:35に開催された特別セッションS1は、洋上風力発電をテーマとして実施された。

第40回土木学会海洋開発シンポジウムにおける特別セッション“S1 洋上風力発電の実用化へ向けて”は、2015年6月22日の16:30-18:00に神戸国際会議場で開催された¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾。本報告は、この特別セッションの概要を紹介するものであり、第39回土木学会海洋開発シンポジウムで紹介された、我が国沿岸のさまざまな海域で実施されている洋上風力発電に関する実証的な研究のレビューを行うのとともに、その後の研究活動の進展をふまえて、その必要性和重要性が確認された洋上ウィンドファーム事業の成功事例の創出をめざして、今後どのように行動

していくべきかを探ったものである。

2. 2014年特別セッションのレビュー

第39回土木学会海洋開発シンポジウムにおける2014年6月26日（木）の15:15-16:35に開催された特別セッション“S1洋上風力発電”では、個別の研究論文発表を行った¹⁾²⁾³⁾後に、その前の一般セッションでの関係論文⁴⁾の発表著者を加えたパネルディスカッションが行われた。

特別セッションの冒頭に、セッションオーガナイザーの永井が、現在、我が国沿岸のさまざまな海域で実施されている洋上風力発電に関する実証的な研究を、以下の分類として紹介した。

・着床式 NEDO実証研究 2海域

① 銚子沖（文献3））

② 北九州市沖（文献2））

・浮体式 環境省および経産省

③ 五島市杵島沖（文献1））

④ 福島復興浮体式洋上ウィンドファーム

また、これらの国主導による実証研究事業に加えて、内外の民間事業主体による動向についても、新聞記事等の紹介が行われた。

2.1 宇都宮パネラーによる発表¹⁾

以下の要旨の、五島市杵島沖における浮体式洋上風力

発電実証事業に係る研究成果の発表が行われた。

すなわち，“わが国における洋上風力の導入ポテンシャルは膨大であるが、水深50m以上の海域におけるポテンシャルがその大半を占めている。この膨大なポテンシャルを活かすためには、浮体式洋上風力発電の実用化が必要となる。しかしながら、浮体式洋上風力発電は世界的にもまだ実証段階であり、わが国における浮体式洋上風力発電の早期実用化を図るため、平成22年度から環境省により浮体式洋上風力発電実証事業が開始されることとなった。本論文では、本実証事業の概要とこれまでの主な成果を紹介する。”という内容であった。

フロアーからは、施工において必要とされる作業限界波浪条件に関する質問が寄せられ、実施工の経験に基づく回答がなされた。

2.2 坂本パネラーによる発表²⁾

以下の要旨の、北九州市沖における着床式洋上風力発電実証事業に係る研究成果の発表が行われた。すなわち、“本稿は、洋上風力発電の本格的実用化を目的とし、北九州市沖海域で進めている着床式の洋上風力発電実証研究における洋上風況観測塔で観測された気象・海象特性を述べるとともに、メンテナンス時の海上アクセス可否条件などの今後の洋上風力発電事業の実現のための課題について述べるものである。すなわち、低気圧や台風の通過に伴い当該海域で観測された荒天時の気象・海象特性、洋上風の鉛直分布特性、波浪と洋上風との相関性、さらには、メンテナンス作業時の交通船による洋上風車や観測塔へのアクセス可否についての検討結果を紹介し、今後の日本海沿岸域における洋上風力発電事業の展開に資することを、目指したものである。”という内容であった。

フロアーからは特段の質問はなく、わかりやすい発表であった。

2.3 福本パネラーによる発表³⁾

以下の要旨の、銚子沖における着床式洋上風力発電実証事業に係る研究成果の発表が行われた。すなわち、“2013年1月、銚子沖洋上風力発電所は、わが国初の沖合洋上風力発電所として運転を開始した。実証研究設備として、洋上風車の性能評価や洋上風況の評価、環境影響調査など、着床式洋上風力発電の技術を総合的に確立していく。発電所建設前から47ヶ月にわたり観測してきた波浪データによれば、当海域は常に波高が高く「うねり」が来襲しやすい。また、台風1326号により設計波高に近い観測最大の最高波高が発生し、基礎に衝撃砕波力が作用したと推定される。これらの観測結果等から、洋上風力発電の導入拡大のためには、高い波高や「うねり」に適用できる船舶の調達や、近隣の基地港湾の整備

が課題と思われる。”という内容であった。

フロアーからは、施工に必要となる時間的に連続した波浪条件について質問がなされ、基地港湾（鹿島港）からの曳航条件が重要であった状況が回答された。

2.4 パネルディスカッションの概要

パネルディスカッションは、2で論文発表を行った3名の発表者（宇都宮智昭氏（九州大学）・坂本登氏（電源開発(株)）・福本幸成氏（東京電力(株)））に加えて、ひとつ前の一般セッションにおいて“港湾における風力発電の導入および風力発電によるスマートエネルギー利用への展望”と題する発表⁴⁾を行い電力需要サイドにも注目した研究を実施している白石悟氏（北海道科学大学）、およびセッションオーガナイザーである永井の5名が壇上に登り質疑等を行った。

パネルディスカッションでは、はじめに、フロアーからの質問を受け付けた。

フロアーからは、洋上風車の設備稼働率や、パワーカーブの実証結果についての質問があり、3海域それぞれの実証事業において、ほぼ、事前想定通りの設備稼働率やパワーカーブが得られていることが報告された。また、設備稼働後の大規模修繕作業に関する質問もあったが、どのような作業船を利用することができるかが、重要であるとの回答がなされた。また、浮体式の場合のドリフトフォースをふまえた浮体安定性の検討に関する質問もあり、モリソン式を用いた設計実務に関する回答がなされた。

その後、壇上のパネラー間でも質疑が行われ、以下のような課題の抽出と整理が行われた。

1) 支援港湾について

ウィンドファームへの曳航条件や、岸壁ヤードの面積や地耐力についての配慮が必要となる。港湾インフラ整備が、洋上ウィンドファーム実現に向けての重要な課題となることが確認された。

2) 風車へのアクセスについて

海域の波向き特性を考慮した適切なアクセス法について、アクセス船や洋上風車のアクセス位置に関しての検討が重要である。

3) 合意形成について

海域利用関係者間のスムーズな合意形成のためには、地域における海域利用関係者のプロジェクトへの参加が行われることが望ましい。地域との共同経営と管理が理想である。

4) 系統受け入れ能力の強化

洋上風力発電によって得られる電力を、既存の電力供給系統によって送電できるように、社会インフラとしての系統受け入れ能力の強化が望まれる。

5) 経済性について

洋上ウィンドファームプロジェクトが経済的に成立するためには、故障を極力避け、安定した運転を継続できるように、設備稼働率を高めることが重要である。

6) 好循環をめざして

上記の1)~5)を配慮し、洋上ウィンドファームが経済的にも成立できるような、好循環のサイクルを形成することが、プロジェクト成功の鍵となる。

3. 2015年特別セッションに関する研究発表

3.1 オーガナイザーによるセッションの趣旨紹介

特別セッションの冒頭に、オーガナイザーである永井より、スライドを用いてセッションの趣旨説明を行った。

洋上風力発電に関する実証的な研究の着実な進捗

- ・着床式 NEDO実証研究 2海域
銚子沖と北九州市沖(坂本様から発表)
- ・浮体式 環境省および経産省
五島市杵島沖(宇都宮様から発表)
- 福島復興浮体式洋上ウィンドファーム

2014年特別セッション討議以降の社会状況

- ・洋上風力発電への関心はさらに高まる
新聞記事等で数多く報道(以下に報道事例を紹介)
- ・地域主体の洋上ウィンドファーム事業
合意形成事例(安田様の発表に関連)
- ・港湾海域の活用(白石様の発表に関連)
- ・次世代への技術開発(宇都宮様の実証研究に関連)
- ・技術認証制度の役割(赤星様の発表に関連)
- ・系統制約条件の解決に向けて(白石様の発表に関連)

図-1 永井オーガナイザーによる趣旨説明スライド

3.2 宇都宮パネラーによる発表⁹⁾

以下の要旨の、五島市杵島沖における浮体式洋上風力発電実証事業に係る研究成果の発表が、一つ前の一般セッションで行われた。

すなわち、環境省浮体式洋上風力発電実証事業において、2MW 風車を搭載したスパー型洋上風力発電施設が五島市杵島沖に設置され、現在、洋上試験を実施中であるが、当該施設の構造設計にあたっては、暴風時・発電時それぞれに対して、動的シミュレーションに基づく時刻歴応答解析結果から設計荷重を算出している。本発表では、設計自然環境条件の設定方法、構造設計で用いた設計荷重ケース、荷重解析手法、構造解析手法、疲労解析、係留解析、等、本施設の構造設計の概要について紹介された。

3.3 坂本パネラーらによる発表^{7),8)}

以下の要旨の、北九州市沖における着床式洋上風力発電実証事業に係る研究成果の発表が行われた。

すなわち、文献7)に関する発表としては、坂本パネラーと同じ電源開発(株)に勤務される吉岡健氏の講演が、

一つ前の一般セッションで行われた。講演の概要は、以下のとおりであった。

すなわち、本研究は、北九州市沖海域で進められている洋上風力発電実証研究の成果の一端を紹介するものであり、洋上風力発電設備支持物の合理的な設計に資するための海象特性の影響を明らかにすることを目的とする。まず、発電時の疲労限界状態設計に重要となる洋上風の変動特性に及ぼす海象の影響として、波浪による機械的な影響や、海面との熱的な影響を受けることを示した。続いて、逆一次信頼性理論に基づき、暴風波浪時の終局限界状態設計に重要となる風作用と波作用の合理的な組合せ方法の考え方を示した。

文献8)に関する発表としては、坂本パネラーと同じ電源開発(株)に勤務される中嶋周作氏の講演が、一つ前の一般セッションで行われた。講演の概要は、以下のとおりであった。

すなわち、洋上風力観測塔や洋上風車へのアクセスについては、波の影響を受けることが陸上風力との大きな差異であり、陸上風力に比してアクセス性が劣る要因となっている。このため、波浪を指標としてアクセス可能な日時を正確に予測することは、保守点検業務を効率的かつ安全に実施するために不可欠である。本研究は、確実なアクセス性の確保を目的として活用している波浪予測システムの概要および予測精度、ならびにアクセス実態について紹介し、当該システムの妥当性評価について述べたものである。

3.4 安田パネラーによる発表⁹⁾

以下の要旨の、沿岸域における洋上ウィンドファーム事業実施のための合意形成事例について、その課題を述べた発表であった。

すなわち、本発表では、洋上ウィンドファーム事業を推進するため必要となる合意形成と行政手続きについて、岩船沖洋上風力発電事業を事例として、現状の課題を示すとともに、課題解決のための提言を行った。岩船は漁業が主たる地元産業であるため、当該事業と漁業との共生の将来像を明らかにすることをめざした。このため、合意形成のための研究会や市民および漁業者との話し合いの中で、事業者による売電収益の地元還元のための具体的な方法を検討し、スキームをとりまとめた。予定海域に港湾法を活用する可能性を視野に入れ、事業者の選出までを村上市で責任を持って実施する体制を考案した。すなわち、村上市に推進委員会を設置することを条例で定め、同委員会のなかに評価委員会をおいた。評価委員会は、FSの手順書を作成し、その手順書に従って村上市は事業者を公募した。

3.5 白石パネラーによる発表¹⁰⁾

以下の要旨の、港湾への洋上風力発電の導入にあたっての、エネルギーの地域利用に関する研究成果の発表が行われた。

すなわち、世界的にみても風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が進んでいるが、日本においては再生エネルギー特別措置法の施行後も多くの地域において導入が進んでいない状況にあることをふまえて、本発表では港湾空間における風力発電の円滑な導入のため現在取られている施策及び海外の先進事例を参考に今後の課題を述べた。また、港湾における電力の利用状況を分析した上で、再生可能エネルギーの利用拡大の一つの方策としての自己利用への展望を述べた。

3.6 赤星パネラーによる発表¹⁰⁾

以下の要旨の、技術認証に関する研究成果の発表が行われた。

すなわち、日本は世界第6位の広さの排他的経済水域を有しており、この広い海域の風力エネルギー活用が期待されている。一方、IEC（国際電気標準化会議）においては、風車の品質・安全保持と輸出入の円滑化等の観点から、様々な国際規格の整備を精力的に行ってきた。また、2010年には風車が前述の規格群に適合して設計、製造されていることや、風車及びその支持構造物が設置場所の気象や地盤条件に適合しているかどうかを第三者が認証するスキームを規格化した。既に、風力発電の先進地域である欧州においては、これらの認証制度が活用されている。日本周辺海域は、地震や台風に伴う津波、うねり、冬季雷など、固有の厳しい環境条件が存在する。IEC 国際規格及び認証制度を活用して風車の安全と安定操業を確保することが、洋上風力普及の鍵となると考えられる。本発表では、洋上風力発電の認証制度の活用を検討した。

4. 2015年特別セッションでのパネル討議

パネルディスカッションは、研究発表を行った5名の発表者（宇都宮智昭氏（九州大学）・坂本登氏（電源開発(株)）・安田公昭氏（名古屋大学）・白石悟氏（北海道科学大学）・赤星貞夫氏（海上技術安全研究所））、およびセッションオーガナイザーである永井の6名が壇上に登り質疑等を行った。

はじめに、各パネラーから、我が国における洋上ウィンドファームの成功事例創出のためのコメントを伺った。

宇都宮パネラーからは、実証事業から実用化に向けてのプロセスとしては、コストが最大の課題となることが述べられた。すなわち、事業採算性の問題である。さらに、現在、環境省浮体式洋上風力発電実証事業において、実証が進められている、洋上風力発電によって作られた電力を活用した水素製造実験についても、話題提供がな

された。

坂本パネラーからは、以下のようなコメントがなされた。

- ・イニシャルである資本費を削減すること、そのための、斬新な発想での支持構造型式を創出すること
- ・日本の海域は既に海域利用者が存在し、いわゆる「適地」が限定される傾向にあることから、風車配置計画に工夫が必要となること。すなわち、限られた海域に効率よく（発生電力量をウィンドファーム全体として最大化を図る風車配置計画）配置するノウハウを確立すること
- ・洋上場合、陸上に比較してウエイクが顕著となりますので、ウエイクの影響を最少化できる風車配置や、ウエイクを最少化する風車制御技術も今後実施するべき。
- ・維持管理コストのうち、規模が大きな大規模修繕の施工方法の効率化が必要。専用船に依存せず、日本に現存する汎用的な船舶での施工方法も検討する必要がある。
- また、維持管理し易い支持構造形式も考える必要がある。
- ・現在、多くの海域で洋上ウィンドファームの計画が発表されてはいるが、決して順調に進展しているとは思えない。その理由の一つが、ファイナンスであり、事業リスクを適切に検証できないことが、ファイナンス面で苦勞しているのだとわれる。北九州市沖での実証研究においても、ピッチ通信のエラーによる長期間の風車停止があったが、こうした予想していなかった事態による風車停止に伴う収益減、補修費増が、大規模な洋上ウィンドファームでは、事業性評価としていくら見込むのか、現時点で誰も知り得ない。したがって、大規模洋上ウィンドファームでの課題の抽出、解決策の検証を目的とした洋上ウィンドファームの国家プロジェクトの実施が望ましい。

安田パネラーからは、漁業者との協調を考える上で、養殖事業が順調に推移して漁業者の所得が比較的高い太平洋沿岸域と、養殖事業が困難であり漁業者の所得が比較的低い日本海沿岸域との相違を、考慮すべきことが指摘された。このため、日本海沿岸域で洋上ウィンドファームプロジェクトの成功事例を創出するためには、漁業者への利益還元について十分な配慮が必要であることが述べられた。同時に、洋上ウィンドファーム事業の採算性を確保するためには、広い海域の利用が必要となるため、港湾海域ばかりでなく一般海域における合意形成も必要となる点が指摘された。しかし、現状では、港湾海域外の一般海域における合意形成に関する法的プロセスが明確に定められていない問題点が指摘された。プロセスが明確でなければ、ステークホルダーを名乗るさまざまな個人や機関からの想定外のクレームがつく訴訟リスクが、洋上ウィンドファーム事業実施にむけての大きな阻害要因となっているため、法的プロセスを明確にすることが喫緊の課題となっていることが述べられた。

白石パネラーからは、特に北海道において、変動の大きい風力発電の電力を系統に受け入れることが困難となっている課題が指摘された。このため、研究発表で述べられたような、電力の地産地消を進めていくための地道な研究が重要となっている。また、将来的には、風力発電によって得られた電力を水素に変換し、利用することが可能となるように、LNG等を徐々に水素に替えていくことを誘導するさまざまな規制緩和が必要となるであろうことが述べられた。

赤星パネラーからは、マーケット創出の初期段階での失敗は、その後の洋上風力発電の発展にとって致命的な痛手となり得ることが指摘された。このため、失敗を防ぐためにも、認証事業が重要であることが述べられた。また、事業のリスク評価にあたっては、建設工事段階と運転開始後の段階とに分けて考えるべきであり、後者のリスク評価にあたっては、我が国沿岸、特に日本海沿岸では、落雷への対応が重要であるとされた。

写真-1 宇都宮パネラー（左）と坂本パネラー（右）

写真-2 安田パネラー（左）と白石パネラー（右）

写真-3 赤星パネラー（左）と永井（右）

写真-4 フロアーからの質疑（鈴木靖様）

写真-5 フロアーからの質疑（岸本栄様）

上記のような各パネラーからのコメントをふまえて、フロアーからの質疑コメントを受け付けたが、フロアーからは、（一財）日本気象協会技師長の鈴木靖様、および、元日立造船(株)の岸本栄様（現名古屋大学大学院環境学研究科 洋上風力発電事業と地域の共発展寄附講座 技術アドバイザー）のお二人から、落雷のリスクに関する話題提供をいただいた。

鈴木様からは、洋上における落雷に関する観測データの蓄積が十分とは言えない点が指摘され、今後の洋上における落雷観測を充実させていくべきであることが述べられた。これに関連して、坂本パネラーから、北九州市沖における着床式洋上風力発電実証事業では、落雷観測も実施されていることが紹介された。しかし、これまでのところ、北九州市沖では規模の小さな落雷しか観測されていないとのことであった。

岸本様からは、落雷の可能性のある時に風車の運転を停止させることは、陸上では風車周辺への落雷を防ぐためにある程度の有効性はあるものの、近傍に重要施設が存在しない洋上風車では状況が異なるであろうことが指摘された。すなわち、洋上風車の運転・停止の制御は、陸上とは異なる基準で行われることが合理的ではないかとの示唆であった。

また、岸本様からは、洋上風力発電によって得られる

不安定な電力をすべて地産地消することは電気の生産と消費の同時同量の原則から困難なため、蓄電の他、揚水や水素変換等による蓄エネルギー、それに全国的な系統の強化などについて、国家的な視点が必要で、このために必要な技術開発や規制緩和を強力に進めるべきであることが述べられた。これに関連して、宇都宮パネラーから、環境省浮体式洋上風力発電実証事業において実証が進められている、洋上風力発電によって作られた電力を活用した水素製造実験においても、水素を取り扱うコストが最大の課題となっている現状が紹介された。

5. おわりに

本特別セッションは、前年の海洋再生エネルギー全般に関する内容を深め、海洋再生エネルギーの中でも、もっとも実用化に近いと考えられている洋上風力発電について焦点をあて、現在、その第一線で実証研究を進めているパネラーの方々の知見を結集して行われたものである。これらのパネラーの方々、パネラーの方々が所属される各機関、さらには、洋上風力発電に関する実証研究を強力に推進されている、環境省、経済産業省、(国立研究開発法人)新エネルギー・産業技術総合開発機構等の関係される方々に、改めて謝意を表する。

参考文献

- 1) 宇都宮智昭・佐藤郁・白石崇・乾悦郎・石田茂資：浮体式洋上風力発電の実用化に向けて一五島市梶島における実証事業一，土木学会論文集 B3（海洋開発），Vol.70, No.2, pp.I_1 - I_6, 2014.
- 2) 坂本登・築地治雄・中嶋周作・青木功・川口浩二・永井紀彦・仲井圭二：北九州市沖における洋上風力発電事業の実現を目指した実証研究，土木学会論文集 B3（海洋開発），Vol.70, No.2, pp. I_7 - I_12, 2014.
- 3) 福本幸成・前田修・福山貴子・池谷毅・稲垣聡・岩前伸幸・宇佐美栄治・石原孟：銚子沖実証研究による波浪・波圧特性の解明を通じた洋上風力発電の実用化への課題，土木学会論文集 B3（海洋開発），

Vol.70, No.2, pp. I_13 - I_18, 2014.

- 4) 白石悟・下迫健一郎・米山治男・牛山泉・西沢良史・細見雅生・小川路加・永井紀彦：港湾における風力発電の導入および風力発電によるスマートエネルギー利用への展望，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.70, No.2, pp. I_121-I_126, 2014.
- 5) 永井紀彦：特別セッション「特別セッション」特別セッション S1 洋上風力発電のまとめ，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_1209-1212, 2015..
- 6) 宇都宮 智昭・吉田 茂雄・佐藤 郁・飛永 育男：2MW級スパイ型浮体式洋上風力発電施設の構造設計について，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_126-131, 2015.
- 7) 吉岡健・坂本登・青木功・川口浩二・永井紀彦・仲井圭二：洋上風力発電設備支持物に及ぼす海象特性の影響に関する実証研究，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_143-148, 2015.
- 8) 中嶋 周作・坂本 登・稲葉 真一・島谷 学・力石 大彦：洋上風力発電設備の保守点検における波浪予測システムの活用とアクセスの実態について，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_149-154, 2015.
- 9) 安田公昭・本巢芽美・深田亮平・永井紀彦：洋上ウィンドファーム事業の合意形成プロセスに関する事例研究と提言，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_1-6, 2015.
- 10) 白石悟・福原朗子・米山治男・永井紀彦：港湾における風力発電の拡大と再生可能エネルギーの自己利用への展望，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_7-12, 2015.
- 11) 赤星貞夫・岡本博・永井紀彦：洋上風力発電の安全と安定操業確保に向けた認証制度の活用について，土木学会論文集B3（海洋開発），Vol.71, No.2, pp. I_13-18, 2015.

SUMMARY OF THE SPECIAL SESSION "OFFSHORE WIND POWER UTILIZATION"

Toshihiko NAGAI

Introduction of the renewable energy needs to be strongly carried out, in order to avoid too much dependency on nuclear power generation, and to promote for discharge reduction of greenhouse gas. Up to present, among various ocean renewable energy potential, ocean wind-generated electricity is supposed to be the most practical one to be realized in near future. This session introduced various field study and proto-type projects in Japan aiming for offshore wind farm construction, and discussed on future problems to be solved.