工場 紹介 (36)

日本紙業(株)東京工場

日本紙業株式会社

Pulp and Paper Mills in Japan (36)

—Tokyo Mill, The Japan Paper Industry Co., Ltd.—

The Japan Paper Industry Co., Ltd.

Tokyo Mill of The Japan Paper Industry Co., Ltd. was established in Kameari Tokyo, which started its operation in 1913.

This paper mill manufactures jute liner, core paper, color board, chip board, etc, with three cylinder machines, laminated board with a laminator and paper board box with die cutters.

The mill site area is about 93,200 m², and the employees are 270.

1. はじめに

当工場は、大正2年8月、日本紙器製造株式会社として設立され、その原紙供給工場として同7年12月、第1号抄紙機の運転を開始、次いで2号抄紙機を稼働させるとともに、大正14年11月に土佐紙株式会社を合併して、社名を現在の日本紙業株式会社と改称した。

戦後、板紙需要の増大に応じて、3号機、4号機と相次いで増設、昭和39年に新たに松戸工場を建設し、当工場の段ボール部門を移転した。昭和40年3月には、当時円網では世界最大と言われる5号抄紙機を完成させ、名実共に日本で有数の設備と最新の技術を有する板紙製造工場となり、今でもその伝統を受け継いでいる。

この間、昭和33年9月には、段ボール原紙(JIS P-3092)の日本工業規格表示許可 No. 6193 工場となり、さらに昭和43年1月には、合理化の一環として自家発電設備を完成させるとともに、昭和46年10月に、巻取り合機を導入し、はり合製品の製造を開始した。

また昭和47年以来、大幅な計装設備導入による省力化を進めており、昭和53年4月には、超耐水板紙の開発に成功し、シクラパックの商品名で販売している。

2. 工場概要

東京工場は、国鉄常磐線亀有駅の南東にあり、三方を、国鉄常磐線、環状7号線、中川に囲まれた、民家の密集地帯に位置する数少ない都内の製紙工場の一つである。

あらゆる産業の集中する東京は、板紙の限らない市場であり、主原料である古紙の尽きることのない供給源である。この優れた立地条件の下にある東京工場は、ジュートライナーを主力製品とする板紙製造工場である。

製紙原料は古紙が主体で、いろんな品種の古紙を使用しており、その種類はパルプを含めて15種類にもおよんでいる。製造している板紙の品種も、Cライナーを筆頭に16種類あり、板紙の品質に合った古紙を使い分けることに努力している。

抄紙機は3台あり、すべて円網多筒式マシンで、7～8層ずきである。その他生産設備として巻取り合機1台、平判はり合機2台、平判打抜機4台を有している。

その生産能力は、板紙 140,000 t/年、はり合製品、15,000 t/年、タバコ用ボール箱 200,000 千個/年である。

図 1 工場組織図

動力設備は、発電ボイラー1缶と予備ボイラー2缶及びタービン発電機1基を有しており、自家発電比率は約60%である。

用水は、荒川より分流された中川より供給し、使用後の排水全量を再び中川へ放流している。都心の工場であり、水質のみならず、大気、騒音と環境問題については、シビアーな管理体制を敷いている。

工場敷地面積は、93,200 m²、従業員は270人で、組織は、工場長以下、3部、9課、3室、研究所からなり、関連会社として、マルイチ産業が、場内運送関係を受け持っている。(図1)

3. 設 備

3.1 原料受入設備(写真1)

使用原料はパルプと古紙に大別される。パルプの使用比率は約10%でほとんど国産の購入パルプであるが、一部輸入パルプも使用している。古紙の使用比率は残り90%で、当社の立地条件を生かして、ほとんどが関東一円から運ばれてくる。原料はすべてトラックで搬入され検量後ヤードにストックされる。原料ヤードの面積は6,000 m²であり、原料倉庫を含めて約7,500 tの貯蔵能力を有する。

3.2 原質設備

原質設備は9系列に分れている。これらの系列にてパルプのほか多くの種類(15種)の原料を3台のマシンの層別にすきこなしている。各系列ごとにパルパーを有し(表1、写真2)精撰設備、濃縮設備、叩解設

写真 1 原料ヤード

備、調葉設備を通して、マシンチェストへ、各原料を送り込むが、操作は遠隔操作を多く取り入れ、中央操作室にて集中制御する方式を採用しており、徹底的に省力化を行っている(写真3)。

原質工程におけるポイントは古紙の処理で、多くの種類の古紙を使いこなすことである。特に最近の古紙は、ホットメルト接着剤、ワックスなどの普及により、ホットメルト、ピッチ、ガムなどの異物が多量に含まれており、これらを除去するために、スクリーンのほかにディスパーザー設備を採用している。ただ、このディスパーザー設備も省エネルギーの点で問題が多く、より高度な精撰設備が要望される。一方、古紙の分別、古紙の規格化及び古紙になる紙の加工方法など、業界

表 1 パルパー設備

No.	容 量 (m ³)	出 力 (kW)	処理原料	使 用 層
51	26	190	パ ル プ	4 m/c 表
52	26	190	パ ル プ	5 m/c 表
53	26	190	古 紙	3 m/c 裏
54	26	190	古 紙	4 m/c 裏
55	20	190	古 紙	3~4 m/c しん裏
57	10	110	パルプ外	3 m/c 表
58	15	130	古 紙	4~5 m/c しん
59	50	300	古 紙	4~5 m/c しん
60	35	250	古 紙	5 m/c 裏

写真 2 パルパー

全体での取組みが必要であろうと思われる。

3.3 抄紙設備 (表 2, 写真 4)

抄紙機 3 台はすべて円網多筒式で、多種類の板紙をすき分けている。

3 号抄紙機は、円網 8 層のすき合せマシンで、オンマシンカッター、リワインダーを有しており、平板、巻取とも製造可能である。主に専売公社用のタバコ用ボール箱原紙を抄造しており、その他のすき物としては、チップボール、色ボール、裏白ボールなどがある。

4 号抄紙機は、円網 7 層のすき合せマシンで、同様にオンマシンカッター、リワインダーを有している。ラミネーター原紙、紙管原紙などの巻取製品が主なすき物であるが、色ボール、チップボールなども抄造している。

5 号抄紙機は、円網 8 層すきで、リワインダーのみを有し、外装ジュートライナー専抄機で、当工場の主力マシンである。

一番新しい 5 号抄紙機でも 16 年を経過しており、

写真 3 原質中央操作室

各抄紙機とも古いマシンであるが、おのおの改造を重ね、省力、省エネルギー、安全対策を実施しており、日本紙業㈱の発展に貢献している。

3.4 加工設備 (表 3, 写真 5)

当工場の特徴の一つは、加工設備を有していることであり、また松戸工場の段ボール部門との一貫体制を組んでいることである。

表 2 抄 紙 機

M/C No.	型 式	ワイヤー幅	日 産 量	稼 動 年 月	抄 造 品 種
3	円 網 多 筒	2,489 ^{mm}	80 ^t	S.27.1.	タバコボール箱原紙 チップボール、色板紙
4	"	3,353	110	S.33.9.	紙管原紙、色板紙 ラミネーター原紙
5	"	5,550	220	S.40.2.	外装ジュートライナー

写真 4 5号抄紙機

写真 5 巻取り合機

はり合機は、製品取幅 1,200 mm で、500 g から 2,500 g までのはり合板紙を生産している。4号抄紙機で抄造されたラミネーター原紙は、このはり合機で消費される。

昭和 53 年には、超耐水板紙を開発、当工場のはり合技術と、松戸工場の製函技術を合せて、シクラパックの銘柄で販売を開始している。

平判打抜機は合計 4 台あり、3号抄紙機で原紙を抄造し、これらの打抜機にて、タバコボール箱を製造し、すべて専売公社へ納入している。

前述のように当社は松戸に段ボール工場を有し、松戸工場で使用される外装ジュートライナー及び、当工場の巻取り合機、平判はり合機、平判打抜機にて、使用される原紙をトータルすると、当工場の抄造量の約 25% を占めている。都心の工場として生き抜くためにも、加工部門をより一層充実させ、自家消費比率の向上を計っている現状である。

表 3 加工設備

設 備	台 数	仕 様
巻取り合機	1	はり合坪量 最高2,500g はり合せ数 2~5 枚 機 械 幅 1,300 mm 日産能力 30 t
平判はり合機	2	
全自動 平判打抜機	2	能力 70回/分 4面
自動 平判打抜機	2	能力 60回/分 2面

表 4 発電及び受電設備

発 電 設 備		受 電 設 備	
型 式	認可出力 (kW)	受電容量 (kVA)	契約電力 (kW)
背 圧	8,000	18,000	常時 8,000
			予備(甲) 6,000

表 5 ボイラー設備

No.	型 式	最高使用 圧力 kg/cm ²	蒸発量 t/h	稼 動 年
1	2 胴 放 射	93	72	S 43.1
予備 1	水管ボイラー	16	30	S 33.8
予備 2	水管ボイラー	16	30	S 40.1

3.5 動力設備 (表 4, 5, 写真 6)

当工場の総使用電力の 60% は自家発電電力で供給し、残りを東京電力よりの購入電力で賄っている。発電能力は 8,000 kW で、受電設備として 18,000 kVA の変圧器を有している。

ボイラー設備は、重油ボイラーが 3 缶あるが、2 缶

は予備ボイラーである。

移動中の No. 1 重油ボイラーは、昭和43年1月に完成し、最高使用圧力 93 kg/cm²、蒸発量 72 t/h で、環境対策付属設備として、排煙脱硫装置、二段燃焼装置、マルチクロンを有している（表6）。

排煙脱硫装置は SO_x 対策として、昭和50年1月に、Mg(OH)₂ を吸収剤とする湿式を採用している。低 NO_x バーナー及び二段燃焼装置は NO_x 対策として、昭和50年5月に、マルチクロンはばいじん対策として昭和43年1月に採用され、SO_x、NO_x 測定装置も完備しており、3装置とも、規制値を十分クリアーできるよう運転されている。

また、東京都公害局とは、大気テレメーターシステムでオンライン化されており、SO₂ 及び重油燃焼量などを常時チェックされ、オキシダント注意報が発令された場合は、重油使用量を制限される。

3.6 用排水設備（図2）

当工場の用水は90%を中川の河川水を使用し、残りの10%を工業用水、井戸水で賄っている。

中川より汲み上げた用水は、アクセレーターで沈降処理され工程に入る。工程で使用後の排水は、その工程により汚れの度合が異なり、主に原質工程の汚濁負荷量の高い排水は、加圧浮上、接触酸化を通り、クラリファイヤーにて凝沈後中川へ排出され、これを第2

写真6 No. 1 重油ボイラー

排水系という（写真7）。抄紙工程の比較的きれいな排水は、加圧浮上を通り、アクセレーターで凝沈後、一部は再度工程水に使用され、一部は第1排水系として中川へ放流される。

公害規制値は、表7の通りであるが、昭和54年4月以降、BOD 最大 60 ppm、SS 最大 120 ppm と強化され、これに伴って、昭和54年3月に、加圧浮上設備、接触酸化設備を新設している（写真8、9）。

今後昭和56年には COD 総量規制が適用され、ま

表6 主要公害防止設備

項 目	設 備	台 数	型 式 ・ 能 力	除 去 率
排 水	高 速 沈 殿 装 置	2	30,000 m ³ /日	SS 95% BOD 80% COD 75%
	加 圧 浮 上 装 置	1	15,000 "	
	加 圧 浮 上 装 置	1	25,000 "	
	接 触 酸 化 槽	3	15,000 "	
スラッジ	脱 水 機	1	OA式	
	"	1	チェーンドライブフィルター アイムコ ベルトフィルター	
SO _x	排 煙 脱 硫 装 置	1	湿式	SO _x 93%以上
NO _x	低 NO _x バーナー	4	濃淡燃焼	NO _x 210 ppm 以下
	二 段 燃 焼 装 置	1式	二段燃焼	
ばいじん	マ ル チ ク ロ ン	1	BHK フラー式	除じん 80%以上

図 2 用排水フローシート

写真 7 クラリファイヤー

写真 8 加圧浮上設備

た、昭和 59 年には BOD の再強化も予想されている。さらに下水道の完備に対する規制も考えられ、これらに対処するために、接触酸化設備の増設、用水原単位の削減も計画されており、厳しい外部環境に対応して行く予定である。

4. おわりに

これまで紹介して来たように、日本紙業㈱東京工場は、その立地条件をうまく生かして、厳しい外部環境

表 7 公害規制値

水 質	排水量		4,000 m ³
	PH		5.8~8.6
	SS	最 大	120 ppm
	BOD	最 大	60 "
	COD	負荷量	3,462 kg/日
大 気	硫黄酸化物	総量規制	8.08 Nm ³ /h
	窒素酸化物		210 ppm
	ばいじん		0.2 g/Nm ³
騒 音		朝 夕	55ホーン
		昼 間	65 "
		夜 間	50 "
悪 臭	臭 気 濃 度	敷地境界線	20
	"	大気排出	1,000
振 動		朝, 昼	70デシベル
		夕, 夜	65

写真 9 接触酸化設備

は耐えながら、今後の発展を期している。

工場平面図

至松戸