工場紹介 (61)

日本紙業(株)足利工場

日本紙業株式会社

Pulp and Paper Mills in Japan (61)

—Ashikaga Mill, The Japan Paper Industry Co., Ltd.—

The Japan Paper Industry Co., Ltd.

Ashikaga Mill of The Japan Paper Industry Co., Ltd. was established in Ashikaga City, which started its operation in 1959.

This paper mill manufactures jute liner and corrugating media with two paper machines.

The mill site area is about 65,000 m², and the employees are 190.

Keywords : Jute liner · Corrugating media · Japan Paper Industry-Ashikaga

1. はじめに

栃木県足利市は日光、足尾の山なみが関東平野に交わる所に位置し、東の京都と呼ばれる歴史の町である。足利尊氏の始祖が創建した「ばんな寺」、日本最古の大学「足利学校」等、数々の史蹟に、歴史的遺産のスケールの大きさ、いにしへの文化の香りを感じ取ることができる。

この古都足利市に、昭和34年、足利製紙株式会社として設立された当工場は、最初は更紙の生産を目的として発足した。段ボールの普及とともに、その原紙の需要も急増するに至り、昭和39年に丸網抄紙機を新設、古紙を原料としてジュートライナーの生産を開始した。また、昭和49年には最新鋭の大型抄紙機を増設し、中しん原紙の抄造にも着手した。

我国紙パルプ業界をめぐる厳しい環境に対処し、今後の予想される内外の厳しい競争に耐え抜くため、当工場は昭和56年9月1日合併し、日本紙業株式会社足利工場となった。

合併後は、同じく段ボール原紙を製造する東京工場と段ボールを製造する松戸工場、古河工場と連携を取り、日本紙業株式会社の一翼を荷っている。

2. 工場概要

当工場は国鉄足利駅の東南に位置し、そばを国鉄両

写真1 正門付近

毛線が走り、渡良瀬川の支流袋川が流れる段ボール原紙を製造する製紙工場である。

言うまでもなく、足利の地は北関東工業圏の中にあつて、扇のかなめの位置にあり、段ボール原紙の主原料である古紙を安定確保するうえで優れた立地を占めている。また、渡良瀬川の豊富な水量にも恵まれ、製品紙質の均一安定は当工場のセールスポイントともなっている。

また、戦前からこの地方特有の繊維工業の隆盛はもとより、北関東一円の無数の工業団地の造成とともに、段ボールメーカーも数多くこの地方に進出している。これらの段ボール工場に対する原紙供給の面で、当工

図 1 工場組織図

場の存在価値も大きなものとなっている。

製紙原料は古紙が主体で、段ボールくず、新聞、台紙、込雑紙等を使用しているが、その他にライナーの表用としてパルプを使用している。

製造品種は、ジュートライナーと中しんの2種類で、1マシン1品種に合理化されている。

抄紙機は2台で1号機がジュートライナーマシン、3号機が中しん原紙マシンである。

動力設備はボイラー2缶で、電力はすべて購入電力で賄っている。

用水は井戸水と工業用水を使用し、排水は全量袋川へ放流している。

周囲は民家に囲まれているため、水質のみならず、大気、騒音と環境問題についてはシビアな管理体制をしいている。

工場敷地面積は、65,000 m²、従業員は190人で、組織は工場長以下、4部、10課、3室からなっている。

3. 設 備

3.1 原料受入設備

使用原料はパルプと古紙に大別される。パルプはジュートライナーの表に使用されるだけであり、その大部分は国産の購入パルプである。古紙の内では段ボールくずが大半を占め、その比率は約90%で、残り10%が新聞、台紙、ボール、込雑紙等である。

ほとんどの古紙は当工場の立地条件を活かして、北関東一円からトラックで運ばれ、検収後、ヤードにストックされる。原料ヤードの面積は約20,500 m²であり、約10,000 tの貯蔵能力を有する。

写真 2 原料ヤード

表 1 パルパー設備

No.	容 量 (m ³)	出 力 (kW)	処理原料	使 用 層
1	12	110	パルプ	1 m/c トップ
2	12	110	古 紙	1 m/c アンダー
3	18	150	古 紙	1 m/c フィラー
4	68	550	古 紙	3 m/c

写真 3 調成設備 (シックナー)

3.2 原質設備

原質設備は、ジュートライナー関係と中しん関係の2つに分かれる。ジュートライナー関係はトップ、アンダー、フィラーと3系列に分かれ、各々別々に、パルパー精選設備、濃縮設備、叩解設備、調葉設備を通して、マシンチェストへ送られる。中しん関係は1系列だけで段ボールくず主体に処理し、同様の工程を通る。

原質工程におけるポイントは古紙をいかにうまく使いこなすかにある。最近の古紙中にはホットメルト接着剤、ワックス等の普及により、ホットメルト、ピッチ、ガム等の異物が多量に含まれており、除じん設備の増強をよぎなくされている。幸い最近では、ホットメ

表 2 抄紙機

No.	型 式	ワイヤー幅 (mm)	日 産 量 (t/日)	坪 量 範 囲 (g/m ²)	稼動年月	抄 造 品 種
1	円網多筒	3,130	130	170~220	S.39.3	ジュートライナー
3	長網多筒	4,200	220	120~200	S.49.9	中しん

写真 4 1号抄紙機

写真 6 受電設備

写真 5 3号抄紙機

写真 7 ボイラー

ルト、ピッチ等の軽量異物除去設備も普及し始めており、近い将来には、どんな古紙でも処理可能になることを期待している。

一方、段ボール原紙のグレードダウン、古紙混入率のアップ、古紙回収率のアップ等による古紙繊維の品質低下もどんどん進んでおり、古紙を有効に使用するための技術開発も必要であろう。

3.3 抄紙設備

3.3.1 1号抄紙機

1号抄紙機は円網多筒式で7本のパットを有する抄合せマシンで、ジュートライナーの専抄機である。稼動後19年を経過しているが、改造を重ね、省力、省エネルギー、安全対策に万全を期している。

3.3.2 3号抄紙機

表 3 ボイラー設備

No.	型 式	最高使用圧力 (kg/cm ² -G)	蒸発量 (t/h)	稼動年
1	SC 型	13	23	S.39
2	SCM型	16	30	S.45

3号抄紙機は長網多筒マシンで、中しんの専抄機である。最近の中しんの規格の乱れにより、坪量 120 g/m² から 200 g/m² の中しんを抄造している。なお一層の品質アップを考え、BM 計等の設備増強も決定している。

両マシン共専抄機であり、それぞれに合理化されているが、最近の段ボール原紙の市況により、半月操業

図 2 排水フロー

をよぎなくされている。現在検討中の業界の構造改善が早急に具体化されることを期待せざるを得ない。

3.4 動力設備

当工場の電力は、すべて購入電力で賄っており、10,000 kW の受変電設備を有している。

ボイラー設備は重油ボイラーが2缶あり、1マシン1缶制を取っている。

3.5 用排水設備

当工場の用水はすべて工業用水と井戸水にて賄っている。総使用量は 20,000 m³/日 でその 75% は工業用水である。

排水処理設備としてはクラリファイヤー、散水汙床の併用で、排水は袋川へ放流している。現設備では能力的に限界に近いため、昭和60年度以降の規制強化に対応して、設備強化の検討を行っている。

公害規制値を表4に示す。

4. 品質管理体制

品質管理体制は現在交替制を取っており、結果をすぐに現場へフィードバックするようにしている。

最近、コルゲーターの広幅化、高速化に伴い、段ボール原紙への品質要求も厳しくなっている。これに対応するため、現状以上のシビアな管理をめざしている。

写真 8 クラリファイヤー

表 4 公害規制値

水 質	pH	5.8~8.6
	SS 最大	90 ppm
	日間平均	60 "
	BOD 最大	90 "
	日間平均	60 "
大 気	ばいじん	0.3 g/Nm ³
	SO _x	49.4 Nm ³ /h
	K 値	7
	NO _x	230 ppm
	S 分	2.0 %

写真 9 散水汙床

5. おわりに

当工場は日本紙業株式会社の一員となって日もまだ浅いが、営業、技術、管理面の合併メリットを大いに活かし、そのすばらしい立地条件をバックに、今後の発展を期している。

図 3 工場配置図

工場配置図