- 7) Ototake, N.: *Kagaku Kōgaku*, 34, 1281 (1970)
 8) Rossini, R., et al.: "Selected Values of Phys. Thermody. Properties of Hydrocarbons and Related Comp." Carnegie

- Press. (1953)
 9) Sato, K.: "Bussei Teisū Suisanhō", Maruzen, Tokyo (1958)

強制対流下における結霜時の熱および物質移動*

山 川 紀 夫**・高 橋 信 行**
 大 谷 茂 盛**

東北大学工学部 化学工学科

緒 言

冷凍および冷蔵をはじめ各種工業において低温をとりあつかう機会が数多くみられる。0°C 以下の低温面に湿った空気がふれると、その面上に霜が付着し漸次成長するが、このような結霜過程は非定常状態における熱と物質の同時移動過程であり、さらに霜層表面の粗さにもとづく境界層のみだれ、および霜層の性状などを考慮しなければならない複雑な現象である。

一般に伝熱面上に霜が付着、成長し霜層が形成されると伝熱効果はわるくなるといわれるが、結霜時の熱および物質移動を取り扱った報文は比較的少なく、この過程における熱および物質移動機構には不明な点が多いのが現状である。結霜時の伝熱を強制対流のもとで取り扱った報文としては、二重管式熱交換器を用い空気・霜層間の熱伝達係数 h および物質移動係数 k_c 、霜層の有効熱伝導度 λ_f などを比較的冷却面温度のたかい場合について測定をおこなった亀井・水科らの実験³⁾、単一円管を用い十字流の下でおこなった Chung, Algren らの実験

的および理論的研究^{1,2)}、霜層表面の粗さに着目し写真撮影により霜層表面の粗さを求め、半理論的に裏づけをおこなった Chen, Rohsenow らの研究³⁾、また円管内に霜をつけ、伝熱速度、総括伝熱係数および圧力損失などの測定を極低温で行なった Reid, Brian, Weber らの実験⁴⁾などがある。しかしこれらの報告のなかには熱収支および物質収支などの点で実験値に確証がないもの、また、 h , k_c , λ_f などの決定にさいしてその精度を左右する最も重要な因子である霜層表面温度の測定にかんして精度の点で十分と思われないものが多い。

本報は平行平板間に湿り空気を流し、片側のステンレス板の裏側をブラインによって冷却し、板上に形成された霜層の厚さ、その表面温度および熱流束の測定にかんして詳細な検討を加え、空気・霜層間の局所の熱伝達係数、局所の物質移動係数および霜層の有効熱伝導度などを求めたものである。

1. 測定原理および実験装置

1.1 測定原理

一般固体の熱伝導度の測定に定常熱流を用いた比較法がある。その説明図を Fig. 1 に示したが、この原理を霜層の有効熱伝導度 λ_f 、局所熱伝達係数 h および局所物質移動係数 k_c の測定に利用した。熱伝導度 λ_s の既知の標準板 A および試料板 B の厚さをそれぞれ l_s および l とし各部温度 t_1 , t_2 および t_3 を測定すれば、試料板 B の熱伝導度 λ は Eq. (1) より容易に求まる。

$$\lambda = \lambda_s \frac{l}{l_s} \frac{(t_2 - t_1)}{(t_3 - t_2)} \quad (1)$$

伝熱板上に霜が付着、成長し霜層が形成される過程は非常に遅い非定常状態、すなわち準定常状態とみなしうるので Fig. 1 と Fig. 2 とは同様な系と考えられる。

Fig. 2 において空気から霜層表面へ移動する熱量 q_c は次式に示すごとく、空気の顕熱移動量 q_o と空気中の

Fig. 1 Schematic representation of thermal conductivity measurement by the comparison method

* <Heat and Mass Transfer by Forced Convection under the Frosting Condition>
 Received on June 12, 1970
 第2回秋季大会(名古屋, 昭和43年10月)にて研究発表

** Norio Yamakawa, Nobuyuki Takahashi, Shigemori Ohtani
 (Dept. of Chem. Eng., Tohoku Univ., Sendai, Japan)

水分が霜となるさいに発生する潜熱移動量 q_m の和と考えられる。

$$q_i = q_e + q_m = h(t_a - t_f) + k_e L_R (c_a - c_f) \quad (2)$$

系全体が断熱されているとすれば、 q_i は霜層を通り、伝熱板を通り、ブラインへ吸収されるので、上述の原理により Eq. (3) および Eq. (4) が成立する。

$$q_i = \frac{\lambda_f}{l_f} (t_f - t_i) = \frac{\lambda_s}{l_s} (t_i - t_b) \quad (3)$$

$$q_i = h(t_a - t_f) + k_e L_R (c_a - c_f) \\ = \frac{\lambda_f}{l_f} (t_f - t_i) = \frac{\lambda_s}{l_s} (t_i - t_b) \quad (4)$$

したがって各部の温度 t_a , t_{aw} , t_f , t_i および t_b 霜層の厚さ l_f , 物質移動速度などの諸量を測定し、空気は霜層表面ではその温度 t_f で飽和湿度になっていると仮定すれば Eq. (3) および Eq. (4) を用いて簡単に h , k_e および λ_f を求めることができる。

1.2 実験装置

上述した考え方のもとで種々検討した結果 Fig. 3 に示す装置で実験をおこなった。

送風機④より送られた空気は気泡塔⑤で一定温度の水と接触し調湿をおこなう。えられた一定湿度の空気はオリフィス⑦で計量後、所定の温度まで加熱され測定部に導かれる。流路断面は 17×100 の寸法で入口および出口には多孔板をもうけ空気の整流にこころがけた。ダクトはアクリル樹脂板であり、装置全体を保温し適当な箇所に着霜状況を観察できるように眺き窓をもうけた。

一方伝熱板の冷却にはエチレングリコール 50% 水溶液をブラインとして用いた。ブラインは冷凍機⑨により約 -20°C まで冷却され、ポンプ⑪により測定部に導びかれ伝熱板を冷却した後、ふたたびブライン槽へもどされる。

測定部の詳細を Fig. 4 に示した。伝熱板はステンレス・スチール製であり、あらかじめ銅板との比較によりその λ_s は求めている。伝熱板内部の温度分布を知るため、その長さ方向 4 箇所、厚さ方向各々 3 箇所に 0.8ϕ の孔をドリルで深さ 50 mm まであけ、それぞれの孔に 0.2ϕ の銅・コンスタンタン熱電対を挿入した。

2. 測定方法

2.1 熱流束と測定箇所

h , k_e および λ_f の測定は助走区間を十分とった入口より $l=550\text{mm}$ の点をえらんで行なった。一般に各場所における熱流束が一定になるためには $l/d=15\sim 20$ 以上必要であり、鋭い流入口をもつ場合には $Re=16,000\sim 102,000$ の間で $l/d=6$ で一定値を示すといわれている⁵⁾。

本実験における装置長さ方向の温度差分布の測定例を

Fig. 2 Application of the comparison method

Fig. 3 Schematic diagram of experimental apparatus

Fig. 4 Details of the test section

Fig. 5 Distribution of the temperature gradient in the stainless steel plate along longitudinal position

Fig. 5 に示した。各点における熱流束の測定はそれぞれの場所におけるステンレス・スチール板の厚さ方向の温度勾配とその熱伝導度より求めた。助走区間における熱流束は大きく、流れ方向にいくにしたがいその値は漸次減少し、 $l=400\text{mm}$ 付近ではほぼ一定値を示している。

Photo. 1 View of frost surface, after 9 min, 10 scale=1 mm

Photo. 2 View of frost surface, after 30 min, 10 scale=1 mm

本実験では $l=550$ mm ($l/d \approx 8$) の点において諸量を測定した。

2・2 諸温度の測定

測定点における空気温度 t_a および湿球温度 t_{aw} : 助走区間および上流で発生しているミストの影響を考慮して熱電対をガーゼでおおい熱電対の感温部にミストがつかないようにして測定した。なお Fig. 3 中における●および○印はそれぞれ乾湿球温度の測定箇所を示す。

入口および出口空気温度 t_i, t_o : とともに熱電対によって測定した。 t_o については流路出口に絞り板、邪摩板などを挿入し、気流を十分混合した状態で測定をおこなった。なおこの場合も上述のようにミストの影響をうけないように考慮した。

空気湿度測定のための出口の乾・湿球温度 t_o, t_{ow} : 物質収支をとるために空気湿度を求める必要がある。 t_o の測定後、流路で発生していると思われるミストを含む空気をヒータにより加熱し、ミストを気化させ t_o' および t_{ow}' を測定した。

伝熱板両面の表面温度 t_b および t_s : $l=550$ mm の点においてステンレス・スチール板厚さ方向3点の温度を熱電対で測定し、その温度分布の直線性を利用し外挿法によって求めた。

2・3 霜層表面温度 t_f および霜層厚さ l_f

t_f の測定は h, k_e, λ_f の決定にあたって、その精度を左右する。この測定についてはすでに前報³⁾ においてくわしく検討した。すなわち (i) きわめて細い熱電対によ

り気流中の温度分布を測定し、霜層表面温度を外挿する。同時に霜層厚さ l_f も求めることができる。(ii) 霜層表面での輻射率をあらかじめ求め、赤外線輻射温度計により霜層表面温度を測定する。この2つの方法を併用した。 h, k_e および λ_f の算出にあたっては、大部分後者の値を採用したが、両者によるちがいは h, k_e, λ_f にして15% 以下である。

2・4 物質移動速度

実験はブライン温度、空気入口温度一定の条件下、空気流速および入口湿度* をかえて行なった。同一の空気流速および湿度に対して30分、60分、100分、150分と時間を定め、各時間ごとに伝熱板に付着した局所、および板全体の霜を削り取り、その重量変化より物質移動速度を求めた。なお、本重量測定中は空気中の水蒸気の凝固による増および減量はほとんどないことを確かめた。また同一条件の実験に対してはかなりの再現性がある。

2・5 熱および物質収支

熱および物質収支を各実験ごとにとり、測定精度の検証をこころみた。物質収支は入口および出口の乾・湿球温度および空気流量より計算される付着量と実際に付着した霜を削り取り、その重量を比較して検討した。また熱収支については入口および出口の空気温度、空気流量より求まる顕熱移動量、および付着した霜重量より求まる潜熱移動量を Eq.(2) より計算した値 q_i と伝熱板を貫流する熱流束、すなわち Eq.(3) の q_i とを比較検討した。装置全体での熱および物質収支は15% 以内で一致した。

3. 霜層の性状とその考察

3・1 結霜過程における霜層の観察

結霜過程における霜層表面の状態を Photo. 1, Photo. 2 に示した。観察によると最初伝熱面上に非常に薄い針状の霜の層が比較的まばらにでき、それが漸次扇状に発達する。その後 Photo. 1 に示す段階ではすでに伝熱面に垂直方向への成長がいちじるしい状態になっている。

さらに時間が経過して Photo. 2 の状態になると固体である氷の部分が多くなり層内の空隙が少なくなっている。すなわち時間の経過とともに霜は水平方向への成長も進み、個々に成長した結晶がたがいにかみ合い各ブロックの区別がつきにくくなる。

写真から判断できるように、霜層表面は凹凸のある非常に粗い面であり、厳密な意味で霜層表面の位置、表面温度、さらに伝熱面積などを規定することは困難であるが、今回は一応前報³⁾ の定義にしたがった。

3・2 霜層の厚さ、付着量および密度の時間的变化

測定結果の一部を Fig. 6, Fig. 7 および Fig. 8 に示した。霜層の厚さ、霜の付着量および霜層の密度は空気湿度、流速などの影響を受けることがわかる。つまり流

* 測定箇所 (550 mm 点) と入口における湿度は時間30分を経過すれば、その差はほとんどない。

Fig. 6 Variation of frost layer thickness with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 7 Variation of frost weight per unit area with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 8 Variation of frost layer density with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 9 Variation of heat flux with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 10 Variation of mass flux with time at the position of 550 mm from the entrance

す空氣の湿度が高く、流速が速い場合には霜層は厚く、また多くの霜が付着する。

付着量は時間とともに直線的な増加を示すが、霜層の厚さは時間の経過に比例しない。したがって時間の経過とともに霜層の密度は増す。このことは Photo. 1, Photo. 2 に示す霜の性状変化を考えると、霜層内部でもかなりの量の霜が形成されていることが考えられる。

4. 熱伝達係数および物質移動係数

4.1 熱および物質移動速度の時間的变化

測定結果の例を Fig. 9 および Fig. 10 に示した。熱

Fig. 11 Variation of local heat transfer coefficient with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 12 Variation of local mass transfer coefficient with time at the position of 550 mm from the entrance

Fig. 13 Relationship between local heat and mass transfer coefficient

移動速度および物質移動速度はいずれも時間の経過とともに減少し、おのおのの条件下でおのおの一定値に近づく傾向がある。このことは次項に示すごとく、 h および k_g がともに時間的にあまり変化しないことを考

えると、時間の経過とともに伝熱面上に堆積した霜層が伝熱抵抗となり、霜層表面温度が漸次上昇し、ある一定値に近づくためと考えられる。

各移動速度は一般に空気流速が遅く、湿度が低い場合には小さな値を示すが、これは境界層の厚さ、温度および濃度推進力の面から考えて当然予想されることである。また後述の境界層内の温度分布測定結果もこのことを裏書きしている。

4.2 局所熱伝達係数および局所物質移動係数の時間的变化

結果の例を Fig. 11 および Fig. 12 に示した。 h および k_g とも時間的にあまり大きな変化はなく、空気流速の大きな程大きな値を示す。また空気湿度の高い場合には一般的に大きな値を示すが、このことについては後述の 4.4 と関連して述べる。

4.3 熱伝達係数と物質移動係数との関係

熱移動と物質移動とのあいだの相似性をみるため h と k_g との関係を Fig. 13 に示した。実験値には相当のバラツキはあるが、両者のあいだにはある相関関係がみられる。熱伝達係数と物質移動係数との間には Eq. (5) で示される Lewis の関係、また Eq. (6) で示される Chilton-Colburn のアナロジーがある。

$$\frac{h}{k_g} = C_p = 0.21 \quad (5)$$

$$\frac{h}{k_g} = C_p \left(\frac{\mu/\rho D}{C_p \mu/\lambda} \right)^{2/3} \quad (6)$$

参考のため Eq. (5) および Eq. (6) の関係を図中にそれぞれ点線および実線で示した。

4.4 物質移動の熱伝達係数への影響

物質移動が存在する場合の熱伝達係数の挙動については現在いろいろな説があるが、ここではその影響を検討するため、つぎのような実験をこころみた。

すなわち本報告では物質移動の熱伝達係数への影響をみるため Fig. 3 に示す多管式熱交換器⑥を用いて非常に低い湿度の空気をつくった。結霜下における実験を終了したあと、この空気をダクト内霜層表面に流し、同じ霜層表面状態に対し、ほとんど着霜あるいは昇華のおこらない状態、すなわち物質移動のほとんどない状態を確認した後、熱伝達係数 h_0 を測定した。

物質移動の熱伝達係数におよぼす影響を h/h_0 を縦軸として Fig. 14 に示した。物質移動の増加とともに h/h_0 は増加している。

物質移動がある場合に熱伝達係数 h が大きくなることについては、定性的につぎのようなことが考えられる。境界層内で空気中の水分が凝縮または凝固すると、その際潜熱を空气中に放出し、周囲の空気を温める。そのため温度境界層は薄くなり熱伝達係数が大きくなるものと考えられる。なお物質移動がある場合の空気・霜層間の

Fig. 14 The effect of mass flux to heat transfer coefficient

温度分布の例を Fig. 15 に示したが、測定結果は前述のことを裏付けている。

4・5 熱伝達係数と空気流量との関係

ヌセッлт数とレイノルズ数との関係を Fig. 16 に示した。代表長さとしては相当直径を用いた。

本報でえられた値は McAdams の式 (実線)* よりも、かなり大きな値を示した。4・4 項でのべた h_0 の測定を行なうと、霜層表面の凹凸による境界層の影響が一応わかる。それを図中点線で示した。レイノルズ式が増すと物質移動速度も増大し、実験点は点線より大きな値を示している。

5. 霜層の有効熱伝導度

霜層は水と空気の混合物であるので、大部分の伝熱は固体物である氷の部分を通しておきていと考えられる。したがって霜層の有効熱伝導 λ_f は霜層の見掛けの密度 ρ_f の影響を大きく受けていることが予想される。Fig. 17 に λ_f と ρ_f の関係を示した。また Fig. 17 には霜層および雪の層の熱伝導の文献値をも参考のために示した。

当然のことながら ρ_f の増加とともに λ_f は増加しているが、データは相当バラツキしており、また文献値ともかなり傾向を異にしている。文献値との違いについては霜層表面温度測定法および実験条件の違いなどが考えられる。一般に霜層内には空隙が多く、かなり粗であることを考えると、霜層表面より霜層内部へ水蒸気分子が拡散し凝固することが予想される。つまり流す空気温度、湿度および冷却面温度といった実験条件が異なると、霜層内部に拡散し凝固する水蒸気量が異なる。その結果、それらの影響が伝熱板を通過する熱量のちがいとなってあらわれてくる。

したがって霜層の有効熱伝導度 λ_f をまとめるにあた

* $\frac{h_d}{\lambda} = 0.0225 \left(\frac{d \mu}{\lambda} \right)^{0.3} \left(\frac{C_p \mu}{\lambda} \right)^{0.4}$ 本式は McAdams が文献値を整理した結果得られたもので、 $Re > 10,000$ ではガス、水、油、その他の各種流体に対し成立する。

Fig. 15 Temperature distribution in air stream under the frosting condition and without mass transfer

Fig. 16 Relationship between Nusselt's number and Reynolds' number

Fig. 17 Relationship between effective thermal conductivity of frost layer and frost layer density

っては、さらに多くの実験条件下でのデータの集積を必要とし、ただ単に ρ_f だけでなく、各実験条件下で霜層内部での水蒸気移動を考慮した検討が必要であり、今後の解析がまたれる。

総 括

伝熱面に霜が付着し成長する場合の熱および物質移動機構を解明する目的で、平行平板を用い強制対流の下で、実験を行なった。霜層表面温度などの測定について検討を加え、局所熱伝達係数、局所物質移動係数および霜層の有効熱伝導率などを決定し、つぎの結果をえた。

1) 霜層の厚さ、付着量および霜層の密度の測定によると、霜はその生長過程において層の表面にだけ付着するのではなく、霜層内部でもかなりの霜が形成されている。

2) 結霜過程における熱伝達係数 h は時間的にあまり変化がなく、ほぼ一定値を示す。または物質移動の影響を受け、物質移動がない場合に比べてかなり大きな値を示す。さらに h は霜層表面の粗さなどの影響を受け、McAdams の式より大きな値を示す。また熱伝達係数と

物質移動係数 k との間には Fig. 13 に示したような相関がみられる。

3) 霜層の形成は一種の熱抵抗となり、時間の経過とともに熱および物質移動速度は減少し、一定値に漸近する傾向がある。

4) 霜層の有効熱伝導率は霜層の密度の影響を受けることはもちろんであるが、実験条件の違いによる霜層内部での水分移動の影響などを考慮したまとめが必要と考えられる。

[付 記] 本実験に関しては東北大学教授前田四郎および武山城郎両先生の懇切なるご助言をたまわった。

また実験に際しては住友商事・安田信、東洋瓦斯化学・伊藤雅康、昭和電工・三井通安、日本石油・上条和祥の諸氏、また実験装置製作にあたっては東北大学工学部・化学系金工場の安孫子徳衛、小山義孝両氏の助力をえた。併せて感謝の意を表します。

Nomenclature

C = humidity	[kg·H ₂ O/kg·dry·air]	t = temperature	[°C]
C_p = heat capacity	[Kcal/kg·°C]	λ = thermal conductivity	[kcal/m·hr·°C]
d = diameter	[m]	ρ = density	[kg/m ³]
h = local heat transfer coefficient	[Kcal/m ² ·hr·°C]	<Subscript>	
h_0 = local heat transfer coefficient without mass transfer	[Kcal/m ² ·hr·°C]	a	= air
k_c = local mass transfer coefficient	[Kg H ₂ O/m ² ·hr·°C]	b	= brine
L_H = latent heat	[Kcal/kg]	f	= frost
l = length and thickness	[m or mm]	i	= inlet
q = heat flux	[Kcal/m ² ·hr]	m	= mass
Re = Reynolds' number	[—]	o	= outlet
Nu = Nusselt's number	[—]	s	= surface
		w	= wet bulb

Literature cited

- 1) Chung, P.M. and Algren, A.B.: *Heating, Piping and Air Conditioning*, 28, 115 (1958)
- 2) Chung, P.M. and Algren, A.B.: *Heating, Piping and Air Conditioning*, 28, 171 (1958)
- 3) Chen, M.M. and Rohsenow, W.: *Trans. ASME series C*, 88, 334 (1964)
- 4) Devaux, J.: *Ann. de Physique*, 20, 5 (1933)
- 5) Kamei, S., Mizushima, T., Kifune, S. and Koto, T.: *Kagaku Kikai (Chem. Eng., Japan)*, 14, 53 (1955)
- 6) Katto, Y.: "Dennetu Gairon", Yokendo Japan (1966), Kono, H., Okada, K., Sasabayashi, K., Ohtani, S.: *Kagaku Kōgaku*, 31, 872 (1967)
- 7) Reid, R.C., Brian, P.L.T. and Weber, M.E.: *A. I. Ch. E. Journal*, 12, 1190 (1966)
- 8) Yamakawa, N., Takahashi, N. and Ohtani, S.: *Kagaku Kōgaku*, 33, 699 (1969)

凝状 *n*-Alkane 類粘度の一般整理と推算 (乙竹 直, 化学工学, 35, 323~328 (1971))

さきに粘度の近似表現として次式を提案した⁷⁾。

$$bT^{-3} \frac{\mu}{T_r^{1/2} \rho_r^{5/3}} - \alpha = \frac{\mu}{T_r^{1/2} \rho_r^{2/3}}, \quad (1)$$

(1)式を(2)式に変形し, アルカンの粘度の推算に応用する。

$$\frac{T_r^{1/2} \rho_r^{2/3}}{\gamma \mu} = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho_0 \mu}, \quad (2)$$

ここに, $1/\rho_0 \mu$ は炭素数 9 以上ではほとんど, $1.30 [\text{cm}^3/\text{g}]$ 一定, としてよく, また, γ は炭素数因子で次式のように表現しうる。

$$\gamma = 2870 / (104 + n^{1.48}), \quad (4)$$

比較例, $1/\rho - 1/\rho_0 \mu \geq 0.1 [\text{cm}^3/\text{g}]$ の状態では, ブタン ($n=4$) からテトラコンタン ($n=40$) までのアルカンについて推算した 200 点以上の値は, 測定値および推奨値よりの平均偏差 1% 以内にある。

強制対流下における結霜時の熱および物質移動 (山川紀夫・高橋信行・大谷茂盛, 化学工学, 35, 328~334 (1971))

結霜時の平行平板上における熱伝達係数, 物質移動係数および霜層の熱伝導率などを強制対流下で測定した。

実験は熱伝導率測定における比較法の原理によった。

測定結果によると熱伝達係数は物質移動, 霜層表面の凹凸による境界層の乱れなどにより, McAdams の式で示される値よりは大きく, また霜層の熱伝導率は霜層内部での水蒸気の拡散, および凝結などを考えると, その熱移動機構は複雑で, 単に霜層の密度のみ関数であらわすことはできない。

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 単結晶の溶液からの成長速度について (恩田格三郎・佐田栄三・杉本義孝・富田廣一・吉村 洋, 化学工学, 35, 335~340 (1971))

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 単結晶の成長速度を, 溶液流速および温度を変えて測定した。25.0°C における (100) 面の成長速度に対する溶液流速の影響は

$$\frac{1}{r/(\text{dc})^m} = \frac{1}{1.49 + 0.909(u)^{1.32}} + \frac{1}{10.1}$$

で表わすことができた。 m の値は溶液流速とともにわずかに変化したが, ほぼ 1.3 となる。また温度の影響は,

$$r = 7.79 \times 10^{15} (\text{dc})^{1.30} \exp(-20400/RT), \quad (286^\circ\text{K} \leq T \leq 298^\circ\text{K})$$

で表わすことができた。

低 *Re* 数域における平板からの物質移動に及ぼす超音波の影響 (原 弘・島田浩次・安藤公二・遠藤一夫, 化学工学, 35, 341~345 (1971))

低 *Re* 数域内の正方管の底部に物質移動部を設け, 物質移動を促進させるために, 超音波を管の上から照射した。物質移動の促進は, 流量の影響や, 超音波によって生じた局所的な攪乱流れによるよりも, むしろコヒーレントな超音波によって生じた壁に垂直な速度成分によると考えられる。また物質移動は次の無次元式で表わすことができる。

$$Sh_a/Sc = KRe_a.$$

ストップコック型装置による反応吸収 (恩田格三郎・佐田栄三・前田喜朗, 化学工学, 35, 345~351 (1971))

ストップコック型吸収装置を用いて CO_2 および SO_2 の水酸化アルカリによる吸収実験を行ない, 気液接触時間の大きな場合における吸収機構について検討した。 CO_2 の吸収においては (1, 1) 次不可逆反応, (1, 1)-1 次平衡反応からなる二段逐次反応と考えた反応吸収理論との一致は良好であった。また SO_2 の吸収においては二段逐次瞬間反応に基づく反応吸収理論との一致は良好であった。

液々スプレー抽出塔の物質移動特性について (宝沢光紀・高野紘治・只木慎力・前田四郎, 化学工学, 35, 351~357 (1971))

水-安息香酸-トルエン系を用い, 液滴分散器の孔径と孔数を種々変えてスプレー抽出塔の物質移動特性をしらべた。塔内の混合特性を考慮して容量係数 $K_{0c}a$ を算出し, 更に液滴径とホールドアップの測定から求めた接触面積 a を用いて, 容量係数から総括物質移動係数 K_{0c} を分離した。こうして得られた K_{0c} を $Sh (= K_{0c}d_p/D_c)$ と $Re (= d_p u_s \rho_c / \mu_c)$ の関係に整理したところ, 液滴分散器の種類によらず両対数紙上 1 本の直線で相関でき, 次の実験式を得た。

$$Sh = 0.7Re$$

移動層粒子のブラグフロー領域の大きさ (高橋洋志・柳井弘, 化学工学, 35, 357~364 (1971))

移動層粒子が速度分布を持つ場合, 速度一様なブラグフロー領域の大きさは, 応力状態の変化に対応して, 層高と共に変化する。粉粒体層をターロンの摩擦の法則にしたがう連続体とみなし, 境界条件として一つのモデルを設定することにより解析を行なった結果, ブラグフロー領域の層高による変遷をほぼ推定することができた。さらに, 粒子径の大きな系におけるブラグフロー領域の大きさも, 上の結果に基づき計算することができた。

蒸発缶の計算機制御 (加藤尚武・清瀬量平・山本 寛, 化学工学, 35, 364~369 (1971))

自然循環型蒸発缶について, 動特性の解析をし, 近似的に無定形の伝達関数であらわされることを示した。浮動速度はかなり強い缶内温度依存を示すが, 実験とも比較して良好な一致をえた。又, 多変数制御系としてあらわされる蒸発缶に, 二次形式の評価関数をもつ最適制御理論を適用し, Direct Digital Control によって制御した場合, 相互干渉を無視したアナログ調節計による場合よりも信頼性のある結果がえられた。

<化学工学データ>

メチルイソブチルケトン-ベンゼン-水系の液液平衡 (諸戸定正・渡辺 昭, 化学工学, 35, 370~372 (1971))

溶媒抽出法により硝酸分解法湿式リン酸の精製を行なうための基礎的研究の 1 部として, メチルイソブチルケトン-ベンゼン-水の系について液液平衡を 25°C で測定した。この系の平衡データを三角図表に示し, また対応線データは Othmer-Tobias プロットによって検討した。

アセトニトリル-水系気液平衡における塩類効果 (佐田栄三・大野敏尾・鬼頭繁治, 化学工学, 35, 372~375 (1971))

アセトニトリル-水系に 4 種類の塩化物, 3 種類の硫酸塩を添加した時の気液平衡関係を大気圧下で実測した。塩化物を添加した場合はすべて 2 液相を形成し, とくに, LiCl , CaCl_2 を加えた場合に大きな効果が見られた。一方, 硫酸塩を添加した場合は塩の溶解度も小さく, Na_2SO_4 を除いては塩類効果は見られなかった。

<寄 書>

蒸留塔の原料供給段モデルについて (椿 正明・平岩 宣, 化学工学, 35, 376~378 (1971))

通常連続蒸留操作に対して 3 つの原料段モデル, すなわち, 混合段上供給モデル, 非混合段上供給モデルおよび非混合段間供給モデルを区別して考慮し, これにしたがって蒸留に関する主な文献を分類した。

懸濁重合系における合一頻度測定法 (溝口健作・大島栄次・井上博愛, 化学工学, 35, 379~380 (1971))

スチレンの懸濁重合を例にとり, 開始剤を含みモノマー分散滴だけの系に, これと同一攪拌状態に保たれ開始剤を含んだ分散滴を送入し, 合一頻度によって以後の反応率が異なることに注目して, その頻度を求める方法を提案した。反応の初期の段階で簡単なモデルを考えると, 合一頻度は未反応率曲線を 2 階微分して求められる。実験によれば未反応率曲線は逆 S 字形であり, この方法によってえられた合一頻度は $5 \times 10^{-3} \text{sec}^{-1}$ 程度であった。

Computer Control of an Evaporator, N. Katoh, R. Kiyose and Y. Yamamoto (Univ. of Tokyo)
Kagaku Kōgaku, 35, 364~369 (1971)

In this paper, we analysed the dynamic characteristics of a natural circulation evaporator, and showed its transfer function are approximated by the form having no self-regulation. Their floating speeds are strongly dependent upon solution temperature, and analytical results are in agreement with the experimental results. Furthermore, we applied the optimal control theory with quadratic performance index to the evaporator which is described by a linear multi-variable system, and compared the results with the conventional control method neglecting interaction. The former which uses Direct Digital Control is superior to the latter especially in stability.

<Chemical Engineering Data>

Liquid-Liquid Equilibria of the System Methyl Isobutyl Ketone-Benzene-Water, S. Moroto and A. Watanabe (Govt. Ind. Res. Inst., Nagoya)
Kagaku Kōgaku, 35, 370~372 (1971)

To obtain the fundamental data for the process of separation of phosphoric acid by solvent extraction after the nitric acid acidulation of phosphate rock, ternary liquid equilibria of the system methyl isobutyl ketone-benzene-water were studied at 25°C.

Triangular phase diagram and Othmer-Tobias plot using tie-line data of this system were presented.

Salt Effect in Vapour-Liquid Equilibrium for Acetonitrile-Water System, E. Sada, T. Ohno and S. Kito (Nagoya Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 372~375 (1971)

The salt effects on the vapour-liquid equilibrium for acetonitrile-water system were observed under atmospheric pressure. Four chlorides and three sulphates were used, and the systems containing the chlorides conformed two liquid phases.

For this system, the addition of LiCl and CaCl₂ caused significant difference from the salt free data. Sulphates were not so much soluble in this system, and the addition of these salts did not affect appreciably except for the addition of Na₂SO₄ in the region of low acetonitrile concentration.

So, LiCl and CaCl₂ are found to be effective to change the azeotropic point of the acetonitrile-water system.

<Short Communications>

On the Feed Plate Models for Distillation Operation, M. Tsubaki and H. Hiraiwa (Chiyoda Chem. Eng. & Const. Co., Ltd.)
Kagaku Kōgaku, 35, 376~378 (1971)

Three feed plate models, i.e. mixing feed-on-plate model, non-mixing feed-on-plate model and non-mixing feed-above-plate model, are identified and studied for conventional continuous distillation.

Important literatures about distillation are classified according to the feed plate models mentioned above.

Method of Measurement of Coalescence Frequency in Suspension Polymerization System, K. Mizoguchi, E. O'Shima and H. Inoue (Univ. of Tokyo)
Kagaku Kōgaku, 35, 379~380 (1971)

An attempt was made to develop a method of measuring the coalescence frequency of droplets in a suspension polymerization system. The experimental information required for the analysis is the time-conversion curve obtained in the suspension system consisted initially of only monomer, to which small amount of suspension of initiator added monomer prepared under the same stirring conditions was introduced to initiate the polymerization. Setting some assumptions for the initial stage of the reaction, it was derived that the frequency is obtained by performing twice the graphical differentiation of the conversion curve, which is of reversed S-shape. The value of the frequency was in the order of the magnitude of $5 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$.

The Influence of Ultrasonic Wave on Mass Transfer from a Flat Plate in Low Re Number, H. Hara, K. Shimada, K. Andou (Muroran Institute of Technology) and K. Endoh (Hokkaido Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 341~345 (1971)

Experiments were performed on mass transfer from a flat plate immersed in square tube.

Liquid used was water without dissolved gas and flow in laminar region in square tube. The effect of ultrasonic wave on mass transfer can be expressed as follows

- (1) In the experimental condition, effect of liquid velocity may be neglect to mass transfer rate.
- (2) The transfer of mass by ultrasonic wave can be assumed to take place due to not a local flow, but the particle velocity perpendicular to the plate, and, it can be expressed as a dimensionless equation of $Sh_a/Sc = KRe_a$.

Gas Absorption with Chemical Reaction in a Stop-Cock Type Absorber, K. Onda, E. Sada and Y. Maeda (Nagoya Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 345~351 (1971)

Absorption rates of CO₂ and SO₂ into still liquids of various solutions, such as sodium hydroxide solutions, potassium hydroxide solutions and lithium hydroxide solutions, were measured in a simple stop-cock type absorber, and the experimental results were compared with the calculated ones for a long contact time.

In absorption of CO₂, experimental values agreed well with the theoretical ones of a two-step successive chemical reaction resulted from (1, 1) order irreversible reaction and (1, 1)-1 order reversible reaction. On the other hand, in absorption of SO₂, experimental values agreed well with the theoretical values of two-step successive instantaneous reaction.

On the Mass Transfer Characteristics of the Spray Type Liquid Extraction Column, M. Hozawa, H. Kono, T. Tadaki and S. Maeda (Tohoku Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 351~357 (1971)

The mass transfer characteristics of the spray type liquid extraction column was studied on water-benzoic acid-toluene system, changing the orifice numbers and sizes of the distributor. The capacity coefficients $K_{0c}a$ were measured considering the backmixing of the continuous phase in the column, and then the overall mass transfer coefficients K_{0c} were separated from $K_{0c}a$ by measuring the drop size and the holdup in the column. The data of K_{0c} were arranged to the relation of $Sh (=K_{0c}d_p/D_c)$ vs. $Re (=d_p u_s \rho_c / \mu_c)$ in log-log paper, and the following empirical equation was obtained.

$$Sh = 0.7Re$$

Plug Flow Region of Granular Materials through Moving Bed, H. Takahashi and H. Yanai (Muroran Inst. of Tech.)
Kagaku Kōgaku, 35, 357~364 (1971)

Moving bed of granular materials is often accompanied by the formation of constant velocity region, that is, plug flow region in the central core of the bed, and the size of this region varies with bed depth together with the values of stresses exerted by the solids.

In this paper, on the basis of a few modifications for stress condition at failure point and plug flow region, the variation of the size of plug flow region with bed depth was approximately calculated for the region except near the outlet by assuming a material to be continuous and to obey Coulomb's failure criterion.

Furthermore, it was also verified to be possible to estimate the size of plug flow region in the large particle system with the results for continuous materials and a simple model.

Prediction of Liquid Viscosity of n-Alkane, N. Onda (Univ. of Tokyo)
Kagaku Kōgaku, 35, 323~328 (1971)

An approximate expression, Eq. (1), had been proposed in preceding paper¹.

$$bT^{-3} \frac{\mu}{T_r^{1/2} \rho_r^{5/3}} - a = \frac{\mu}{T_r^{1/2} \rho_r^{2/3}} \quad (1)$$

In this paper, Eq. (1) has been modified into Eq. (2) and has been applied to the prediction of the viscosities of normal-C_nH_{2n+2}.

$$\frac{T_r^{1/2} \rho_r^{2/3}}{\gamma \mu} = \frac{1}{\rho} \frac{1}{\rho_0 \mu} \quad (2)$$

where, $1/\rho_0 \mu$ is almost constant, $1.30 \text{ (cm}^3/\text{g)}$, for higher substances, $n \geq 9$ and γ is a carbon number factor which could be expressed as follows.

$$\gamma = 2870 / (104 + n^{1.48}) \quad (3)$$

Values predicted by Eqs. (2) and (4) have been compared with more than 200 points measured or recommended to the substances from butane (C₄) to tetracontane (C₄₀) and produced an average deviation of less than 1.0% in the range of, $1/\rho - 1/\rho_0 \mu \geq 0.1 \text{ (cm}^3/\text{g)}$.

Heat and Mass Transfer by Forced Convection under the Frosting Condition, N. Yamanaka, N. Takahashi and S. Ohtani (Tohoku Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 328~334 (1971)

The local heat and mass transfer coefficients from humid air to the frost surface and the effective thermal conductivity were measured under the condition of a forced convection.

A local heat flux was determined by measuring the temperature distribution of a normal direction in the stainless steel plate.

Experimental data showed that the values of the local heat transfer coefficient under the frosting condition were larger than one estimated by McAdams' equation. The reasons for this fact were considered to be due to the interference of heat and mass transfer and the frost surface roughness which caused the increase of heat transfer area and the disturbance of boundary layer.

The effective thermal conductivity of the frost layer increased with the increase of the frost layer density, but the relationship was not obvious, because the heat conduction in frost layer was affected not only by the heat conduction in solid phase, but also by the heat transfer in gas phase, which was caused by moisture diffusion.

Growth Rates of Sodium Thiosulfate Single Crystals from Solution, K. Onda, E. Sada, Y. Sugimoto, K. Tomita and H. Yoshimura (Nagoya Univ.)
Kagaku Kōgaku, 35, 335~340 (1971)

Growth rates of sodium thiosulfate single crystals were measured in variations of solution velocity and crystallizing temperature. The effect of solution velocity, u , on the growth rate of (100) face, r , is empirically expressed by

$$\frac{1}{r/(dc)^m} = \frac{1}{1.49 + 0.909(u)^{1.32}} + 10.1$$

at crystallizing temperature 25.0°C and m varies slightly with solution velocity but has a value nearly equal to 1.3. The influence of crystallizing temperature on the growth rate is empirically expressed by

$$r = 7.79 \times 10^{15} (dc)^{1.31} \exp(-20400/RT), \quad (286^\circ\text{K} \leq T \leq 298^\circ\text{K})$$