重力の影響を考慮した場合の繊維充填層によるエアロゾルの汙過効率*

江 見 準**・中 田 潔**
吉 岡 直 哉***
金沢大学工学部 化学工学科**

緒 言

繊維充填層によるエアロゾル汙過において、重力の捕集機構がどの程度有力となるかについて、理論的には、前報¹⁾で導かれた孤立単一円筒重力さえぎり効率 η_{gr} 、あるいはこれに慣性も同時に考慮して導かれた重力慣性さえぎり効率 η_{ori} により推定することができる。しかしながら、重力が有力となる範囲での理論の裏付けとなる実験データは、前報¹⁾の孤立円筒によるモデル実験だけで、繊維充填層を使って得られたデータはこれまでのところ見当たらない。

そこで著者らは、まず粒径が $3 \sim 13 \mu$ に分布する多分散エアロゾルを使って繊維充填層による汙過実験を行ない、線速度の小さい重力支配域から線速度の大きい慣性支配域にわたり、層入口および出口の濃度および粒度分布を実測することにより、おのおのの粒径に対する単一繊維の捕集効率を求め、理論効率の妥当性を検討した。さらに、低速度領域で粒径を小さくしていくと、重力よりも拡散が有力になっていくことに着目し、重力さえぎり効率と拡散効率の双方を考慮した効率推定法を提案し、これを筆者らの実験値および他研究者のデータと比較検討した。以下にその結果を報告する。

1. 孤立単一円筒重力慣性さえぎり理論効率線図

重力、慣性およびさえぎりを同時に考慮した孤立単一円筒捕集効率 η_{ori} は、理論的には、

$$\eta_{ori} = \eta_{ori}(Re, G, \Psi, R) \quad (1)$$

なる4つの無次元パラメータの複雑な関係として求められる。前報¹⁾ですでに上下流について Fig. 1 に示すような粒子軌跡の計算方法の詳細、ならびに計算結果のう

ち $Re=0.2$, $R=0.2$ のみの η_{ori} 線図を示したが、他の Re および R に対しても同様の線図が作成されている。

Fig. 1 Limiting particle trajectory

Fig. 2 Theoretical settling-inertia-interception collection efficiency of an isolated cylinder

* <Collection Efficiencies of Aerosols by Fibrous Packed Bed under the Influence of Gravity>
Received on August 14, 1971

化学工学協会第4回秋季大会(広島, 1970年10月6日)にて研究発表

** Hitoshi Emi (正会員) and Kiyoshi Nakata Dept. of Chem. Eng., Kanazawa Univ., Kanazawa, Japan

*** Naoya Yoshioka (正会員) 京都大学 Kyoto Univ., Kyoto, Japan

Fig. 3 Theoretical settling-inertia-interception collection efficiency of an isolated cylinder under a given aerosol condition ($K=48.5$)

ここでは前報につづいて、 $R=0.2$ に関し $Re=0.5, 1.0$ の線図を Fig. 2 (a), (b) に示す。しかるに、Fig. 2 のように4変数をパラメータとした線図は実用上、たとえば線速度 v_0 を変化させると Re, Ψ, G が同時に変化するため、曲線の傾向や、任意の操作条件下での効率を推定するのに不便である。そこでいま、 Ψ, Re, R の間に

$$\Psi = K Re R^2 \quad (2)$$

ここで

$$K = (C/18)(\rho_p/\rho_f)$$

の関係があることに着目すると、任意の Ψ, R の従属変数としての Re を Eq. (2) より求め、それらと G とより、Fig. 2 のとき4変数の効率線図を使って η_{0r1} を求めることができる。この場合、エアロゾルの種類が定まれば $K = \text{const.}$ となるから、このような条件下では、

$$\eta_{0r1} = \eta_{0r1}(G, \Psi, R) \quad (3)$$

のように3変数により効率を表示することができて多少使いやすくなる。このようにすると、Fig. 2 の理論効率線図は4種のさえぎりパラメータ R に対して、Fig. 3 (a)~(d) のようになる。図中の $K=48.6$ は、後述する実験条件 (20°C の空気 の 密度 $\rho=1.205 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$ 、ポリスチレンおよびポリビニールベンゼン共重合体の密度 $\rho_p=1.05 \text{ g/cm}^3$) より計算された値である。ここで、Cunningham 補正係数 C は、粒径数 μ を対称としているので、 $C \approx 1$ としてよい。

一般に、エアロゾル粒子の密度は1近辺のものが多く、Fig. 3 はかなり広い範囲にわたり適用できる理論線図であると考えられる。

* この原因は、ラテックス粒子が堅くて変形し難いこと、形状が真球に近く表面が滑らかなことなどによるものと思われる。

2. 実験装置および方法

使用したエアロゾル粒子は、多分散ポリビニールベンゼン共重合ラテックス粒子 (粒径 $3 \sim 13 \mu$) および単分散ポリスチレンラテックス粒子 (粒径 1.947μ) である。これの希薄懸濁液を前報⁹⁾と同じ噴霧式のラテックスエアロゾル発生装置より空气中に分散させ、乾燥清浄空气中希釈したのち充填層本体に送り込む。充填層としてガラス繊維の板状マットを使用した。粒子とガラス繊維との間の再飛散が著しく*、これを防止するために、繊維のマットを最小単位の薄層にはがし、これにセロテープの粘着剤のベンゼン希薄溶液を塗布し、ベンゼンのみを蒸発させた。このさい、粘着剤が繊維表面に一様におおわれるよう、しかも繊維の原形が粘着剤によりそこなわれないうでできるだけ注意した。そしてこの薄層を幾重にも積み重ねて、所定の厚さおよび空隙率の充填層を作成した。

粒子濃度の測定にはインパクターを使用した。すなわち、層の入口および出口サンプリング管を通して真空ポンプにより、それぞれのインパクターに導き、衝突板上に捕集された粒子個数と、通過した空気絶対量とより粒子濃度を決定した。衝突板上には、あらかじめ粒子の再飛散防止のために、グリースを塗布した顕微鏡用カバーガラスを置き、一定時間 (30 sec ~ 1 min) 通気後、600倍光学顕微鏡写真により全粒子個数を数えた。多分散エアロゾルの場合には、顕微鏡接眼レンズに検定済のマイクロメータ (最小目盛 2.5μ) を入れて写真撮影し、 1μ 間隔で粒子個数を数えた、入口および出口の粒子分布曲

Table 1 Experimental conditions and physical properties

Kind of aerosol and properties of particles:	Polydispersed styrene divinyl benzene copolymer latex particles $\rho_p = 1.05 \text{ g/cm}^3$, $(d_p)_{av} = 7.57 \mu$ $\sigma = 1.13 \mu$ Monodispersed polyvinyl toluene latex particles $\rho_p = 1.027 \text{ g/cm}^3$, $d_p = 1.947 \mu$ $\sigma = 0.0070$
Concentration of aerosol (C_i):	0.2~5 N/cm ³
Kind of filter:	Glass fiber mat coated by adhesive material
Diameter of fiber (d_f):	17.3, 31.9 μ
Porosity of filter (ϵ):	0.983
Thickness of filter (L):	0.5, 1.0, 2.0 cm
Cross sectional area of filter (A):	70.4 cm ²
Linear velocity in filter (v_0):	0.2~35 cm/sec
Reynolds number (Re):	$3.06 \times 10^{-3} \sim 0.75$
Settling parameter (G):	$1.08 \times 10^{-4} \sim 0.4$
Diffusion parameter (D):	$1.27 \times 10^{-7} \sim 1.45 \times 10^{-4}$
Interception parameter (R):	0.063~0.636

線を描いた。全粒子個数は、入口、出口とも1,000個前後となるよう調整した。

以上の操作を、二種の繊維径の充填層を使って、線速度をいろいろ変化させて行なった。おもな実験条件をまとめて Table 1 に示す。

3. 実験結果および理論との比較

多分散エアロゾルによる充填層入口および出口の粒径分布の1例を Fig. 4 に示す。図の f_i および f_e は、それぞれ入口および出口の頻度分布曲線で、いずれも 1μ 間隔 (たとえば $6.5 \sim 7.4 \mu$) の柱状グラフの中点を、曲線と横軸とで囲まれる面積が100%となるよう、なめらかな曲線で結ばれている。いま、出口頻度分布曲線 f_e を

$$f_e = f_e(C_e/C_i) \quad (4)$$

により、入口個数基準に換算した頻度分布曲線 f_e' (Fig. 4) を描くと、任意の粒径に対する層捕集効率 E_p は

$$E_p = \frac{f_i - f_e'}{f_i} \quad (5)$$

より求められる。

実験結果について、まず入口および出口の全粒子の個数濃度より得られた層捕集効率 E を、層内線速度 v_0 に対してプロットすると Fig. 5 のようになる。図の実線は多分散エアロゾルの個数平均径 7.57μ に対する理論線で、これは Fig. 2 および次式より計算された。

$$E = 1 - \exp \left[-\frac{4}{\pi} \frac{1-\epsilon}{\epsilon} \frac{L}{d_f} \eta_{\text{OTI}} \right] \quad (6)$$

実験データは理論線の傾向とよく一致し、また前報⁹⁾の一本の針金で行なった実験値の傾向とも合致している。これらの事実より、充填層内部での粒子の捕集は、単一円筒による重力慣性さえぎり捕集機構によるものと推定

Fig. 4 An example of frequency distributions of aerosol particle size at filter inlet and outlet

Fig. 5 Overall filter collection efficiency

される。

Fig. 5 では分散の大きいエアロゾルの平均粒径による理論との大まかな比較を行なったが、この結果がはたして、それぞれの粒径粒子について、理論との正しい対応に立脚したものであるかどうか確かめる必要がある。

そこで、Eqs. (4), (5) および対数透過式

$$\eta_e = -\frac{\pi}{4} \frac{\epsilon}{1-\epsilon} \frac{d_f}{L} \ln(1-E_p) \quad (7)$$

より単一繊維実験効率 η_e を求め、理論効率線図と比較してみた。二種の繊維径についての結果を Fig. 6 (a), (b) に示す。図で、たとえば $6.5 \sim 7.4 \mu$ の間の粒子は一括して $d_p = 7 \mu$ として記入されている。同図 (a) では実験値と理論値はほぼ一致しているが、(b) では実験値の方がやや低い、この原因は明らかでないが、充填層

Fig. 6 Comparison of experimental single fiber collection efficiencies with theoretical ones in the settling and inertia predominant region

作成のさいの粘着剤の塗布が十分でなく、再飛散現象が起っているのではないかと推察される。また、(a)、(b)両図ともとくに線速度の大きいところで実験値が低すぎるのも同じ理由によるものと思われる。しかし全体として見れば、 5μ から 10μ に至る個々の粒径粒子は、層内でそれぞれ独立に、ほぼ理論の予測通りに捕集されているといえよう。これより、繊維充填層の滲過効率の予測に Figs. 2, 3 が十分利用できるものと判断される。

4. 考 察

Fig. 6 から明らかなように、粒径 $5\sim 10\mu$ の範囲のすべての粒子に対して、捕集効率は層内線速度とともに、いったん減少し、効率最小値をへて再び増加するような経過をたどる。一方、粒径 1μ またはそれ以下のエアロゾル粒子の滲過実験においても、これと全く類似の形の効率曲線が得られる⁹⁾。これら 2 つの効率曲線を捕集機構の面で比較したとき、速度とともに効率が上昇する領域では、両曲線とも慣性支配域であるが、速度の減少とともに効率が上昇する領域では、前者が重力支配であるのに対して後者は拡散支配であるという点が異なってい

る。このことは、重力支配域では Fig. 6 のように粒径を大きくすると効率は増加するのに反し、拡散支配域では逆に減少するという定性的事実から判定することができる。

そこでまず、線速度の小さい領域で、重力および拡散による捕集効率がそれぞれの程度の値をとるか調べてみる。Fig. 7 (a)~(d) は、本実験に使用した充填層の繊維径 $d_f = 17.3\mu$ に対して、4 種の粒径につき拡散効率 η_D と重力さえぎり効率 η_{AI} の大きさを比較したものである。ここで η_D としては、拡散領域で筆者らのこれまでの実験値⁹⁾ と最もよく一致する Friedlander の半実験式の拡散項

$$\eta_D = 6 Re^{1/6} D^{2/3} \quad (8)$$

を、また、 η_{AI} としては前報⁹⁾ で解析的に得られた上下流の式

$$\eta_{AI} = \frac{1+R}{1+G} \left[\frac{1}{2(2-\ln Re)} \left\{ \frac{1}{(1+R)^2} - 1 + \ln(1+R) \right\} + G \right] \quad (9)$$

をそれぞれ採用し、図中に破線で示した。また全効率 η_{ADI} を

$$\eta_{ADI} = \eta_D + \eta_{AI} \quad (10)$$

で表わし、これを実線で示した。同図 (d) には本実験で得られた $d_p = 1.947\mu$ のポリビニールトルエンラテックス単分散エアロゾルのデータをも記入した。多少のばらつきはあるが理論線とはほぼ一致している。さらに (a)~(d) を比較して明らかなように、粒径 0.5μ では拡散のみを、 2μ を越えると重力さえぎりのみを考慮すればよく、粒径 1μ 付近で重力さえぎりと拡散が同程度に効率に寄与していることがわかる。

Fig. 8 は線速度の小さい領域で、 η_{ADI} を粒径 d_p に対して示した図で、本実験値および他研究者のデータをも同時にプロットした。Fig. 7 と対応させて考えると、重力と拡散が競合する領域で効率は最小となり、どちらかが支配的になるにしたがい効率は上昇する。理論線は繊維径を 17.3μ として描いているので、比較すべき実験データは数少ないが、理論値とかなりよく一致している。なお、Fig. 8 の条件下では、重力さえぎりと拡散以外の捕集機構は理論上無視できるほど小さく、 η_{ADI} で全効率を表わすとみなしてよい。しかし、線速度が 10 cm/sec 以上になると、慣性効果が無視できなくなり、効率曲線全体が逆に線速度とともに上方へ移行するようになる。この傾向は Fig. 8 の $v_0 = 10\text{ cm/sec}$ の理論曲線においても d_p の大きいところですでに現われている。すなわち、慣性を考慮に入れると、粒径が 4μ 以上で η_{ADI} 曲線 (破線) より上方にずれ、さらに 6μ 以上で $v_0 = 6\text{ cm/sec}$ の効率より大きくなる。これを η_{ADFI} として図中に実線で示した。ここで η_{ADFI} は次式で求められた。

Fig. 7 Single fiber collection efficiencies due to settling, interception and diffusion

$$\eta_{ODRI} = \eta_D + \eta_{OI} \quad (11)$$

実験値は明らかに η_{ODRI} 曲線の方とよく一致している。

これまでの考察では、繊維径を 17.3μ に限定したが、今度は繊維径をも変化させた一般的な場合につき、低速領域で重力および拡散がそれぞれどのような条件下で有力になるかを調べてみる。いま、その目安として効率比 η_D/η_{OI} をとり、便宜上、重力支配域を $\eta_D/\eta_{OI}=0.1$ 、拡散支配域を $\eta_D/\eta_{OI}=10$ 、重力と拡散が競合する領域を $\eta_D/\eta_{OI}=1$ で代表させ、 d_f および v_0 を変化させたときの各 η_D/η_{OI} 値における d_p の値を計算した。計算のさい、他の物性値として、空気の 20°C における物性値 ($\mu=1.8 \times 10^{-4} \text{ g/cm} \cdot \text{sec}$, $\rho=1.205 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$) を用い、粒子密度を 1 g/cm^3 とした。結果を Table 2 に示す。これによると、特定の η_D/η_{OI} に対する粒径 d_p は、 d_f , v_0 によりあまり変化せず、結局、 $v_0=0.5 \sim 5 \text{ cm/sec}$,

Table 2 Values of particle diameter d_p at a given efficiency ratio η_D/η_{OI}

η_D/η_{OI}	v_0 [cm/sec]	d_p [μ]					range of d_p [μ]
0.1	5	0.44	0.55	0.58	0.63	0.58	0.38~0.63
	1	0.52	0.52	0.49	0.43	0.38	
	0.5	0.53	0.58	0.52	0.48	0.43	
1	5	1.0	1.3	1.5	1.5	1.4	0.9~1.5
	1	1.3	1.3	1.2	1.0	0.91	
	0.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	
10	5	2.4	3.0	3.4	3.4	3.3	2.2~3.4
	1	2.9	2.9	2.8	2.4	2.2	
	0.5	2.8	3.1	3.0	2.7	2.5	
d_f [μ]		5	10	17.3	40	80	

$d_f=5 \sim 80 \mu$ の範囲ではほぼ次式

$$\eta_D/\eta_{OI} = (1 \sim 2.2) d_p^{-2.80} \quad (12)$$

で表わされることがわかった。

Fig. 8 Calculated efficiency curves ($d_f=17.3\mu$) and corresponding experimental data in the low velocity region

以上の結果をまとめると次のようになる。

$$\begin{cases} d_p > 2.8\mu \pm 0.6\mu: \text{重力さえぎり支配} (\eta_{GDI} \approx \eta_{GI}) \\ d_p < 0.5\mu \pm 0.1\mu: \text{拡散支配} (\eta_{GDI} \approx \eta_D) \\ d_p = 1.2\mu \pm 0.3\mu: \text{効率最小域} (\eta_D \approx \eta_{GI}) \end{cases}$$

最後に、以上の議論の妥当性を総合的にチェックするために、おもに重力と拡散が有力となる領域で、理論と実験の相関を求め、それを Fig. 9 に示した。横軸の η_{theo} は η_{GDI} (一部 η_{GDI})、また縦軸の η_e は対数透過式から換算された単一繊維実験効率で、繊維相互干渉効果の補正は行っていない*。データは、かなりのばらつきがあるが、大部分が 45° 線上に集まっている。

結 言

粒径が 3~13 μ に分布する多分散エアロゾルを用いて繊維充填層による戸過実験を行ない、層入口および出口の濃度と粒度分布を実測することにより個々の粒径に対

Fig. 9 Comparison of experimental efficiencies with calculated ones

する捕集効率を求めた。層捕集効率から換算して得られた単一繊維実験効率は、重力、慣性およびさえぎりを同時に考慮した単一繊維理論効率とはほぼ一致した。これより、従来の戸過実験で確かめることのできなかった、さえぎりパラメータの大きいところでの単一円筒捕集理論の正当性が裏付けられた。

さらに、線速度の小さい領域で、粒径が小さくなるにつれて、重力支配域から拡散支配域へ移行する過程を定量的に追求した。その結果、筆者らが先に求めた重力さえぎり効率 η_{GI} と Friedlander の半実験式の拡散項 η_D の和が、この領域での現象を最もよく説明していることを示した。また、同じ低速度域 ($v_0=0.5\sim 5$ cm/sec) で戸過する場合、繊維径にほぼ無関係に、粒径が 3 μ 以上で重力さえぎり支配、0.5 μ 以下で拡散支配、中間域で両捕集機構が同程度に効率に寄与するとの結論を得た。

以上の結果および既報^{7,8)}の研究結果より、広範囲の操作条件での層捕集効率を、慣性、拡散、重力およびさえぎりのすべてを考慮した単一繊維理論効率より推定することが可能となったが、結果がほとんど線図で与えられているため利用し難い面がある。したがって今後はこれらを再整理して、効率推定の簡便法を確立しておかなければならない。

Nomenclature

C = Cunningham's correction factor [-]
 C_i, C_e = filter inlet and outlet concentration of aerosol [N/cm³]
 D = diffusion parameter ($=D_{BM}/v_0 d_f = 1/Pe$) [-]
 D_{BM} = diffusion coefficient ($=C_k T/3\pi\mu d_p$) [cm²/sec]

d_f, d_p = diameters of fiber and particle [cm][μ]
 E = overall filter collection efficiency ($=1-C_e/C_i$) [-]
 E_p = overall filter collection efficiency for a given particle diameter in Eq.(5) [-]

* 繊維間干渉効果に関する従来の研究報告によると、拡散支配域では、干渉効果を考慮する必要がないとする報告⁹⁾と負に作用する(単一繊維の捕集効率は充填率の増加とともに減少する)との報告^{2,5)}がある。筆者の実験でも繊維間干渉の影響は認められなかった⁹⁾。重力支配域

での報告はこれまでのところ見当たらないが、支配的となる粒径範囲が異なる以外は、拡散支配域の操作条件と類似しているので、ここでは一応、干渉効果を考慮しないものとする。

f_i, f_e = frequency particle size distribution functions of aerosol particles at filter inlet and outlet	[%/μ]	κ = Boltzmann's constant ($=1.38 \times 10^{-16}$)	[erg/°K]
f_e' = modified frequency function expressed in Eq.(4)	[%/μ]	η_e = experimental collection efficiency of a fiber in a filter with porosity, ϵ	[—]
g = acceleration of gravity	[cm/sec ²]	η = collection efficiency of an isolated fiber	[—]
G = gravitational settling parameter ($=C\rho_p d_p^2 g / 18 \mu v_0$)	[—]	μ = viscosity of fluid	[g/cm·sec]
K = coefficient in Eq.(2)	[—]	ρ, ρ_p = density of fluid and particle	[g/cm ³]
L = thickness of filter	[cm]	σ = standard deviation	[μ]
R = interception parameter ($=d_p/d_f$)	[—]	Ψ = inertial parameter ($=C\rho_p d_p^2 v_0 / 18 \mu d_f$)	[—]
Re = Reynolds number ($=\rho d_f v_0 / \mu$)	[—]	<Subscripts>	
T = absolute temperature	[°K]	D = diffusion	
v_0 = average velocity in filter	[cm/sec]	GI = settling and interception	
ϵ = porosity of filter	[—]	GDI = settling, diffusion and interception	
		GTI = setting, inertia and interception	
		$GDTI$ = settling, diffusion, inertia and interception	

Literature cited

- 1) Chen, C.Y.: *Chem. Revs.*, **55**, 595 (1955)
- 2) Davies, C.N.: "Aerosol Science", p.217, Academic Press (1966)
- 3) Kimura, N. and K. Iino: *Kagaku Kōgaku (Chem. Eng., Japan)*, **29**, 574 (1965)
- 4) Kirsch, A.A. and N.A. Fuchs: *Ann. Occup. Hyg.*, **11**, 299 (1968)
- 5) Sadoff, H. and J. Almlof: *Ind. Eng. Chem.*, **48**, 2199 (1956)
- 6) Thomas, D.G. and C.E. Lapple: *A. I. Ch. E. Journal*, **1**, 203 (1961)
- 7) Yoshioka, N., H. Emi and M. Fukushima: *Kagaku Kōgaku*, **31**, 157 (1967)
- 8) Yoshioka, N., H. Emi, H. Matsumura and M. Yasunami: *ibid.*, **33**, 381 (1969)
- 9) Yoshioka, N., H. Emi, C. Kanaoka and M. Yasunami: *ibid.*, **36**, 313 (1972)

化学工学データ

メチルイソブチルケトン-1,2-ジクロロエタン-水系の液液平衡*

石川 矯**・飯塚 幸男**
平田 光穂**

東京都立大学工学部 工業化学科

緒言

液液平衡データは、抽出プロセスまたは共沸蒸留プロセスを設計する際に不可欠な基礎データである。これまでも数多くの3成分系液液平衡データが発表され、それらが Stephen¹⁾ によってまとめられている。また最

近のデータは、「物性定数」²⁾ に集録されている。しかし、メチルイソブチルケトンを含む系についてのデータは少なく、メチルイソブチルケトン-1,2-ジクロロエタン-水系について測定されている文献は、みあたらない。

そこでこの3成分系について、25°Cにおける相互溶解度とタイラインを実測したので報告する。

1. 溶解度曲線

1.1 試料

メチルイソブチルケトンおよび1,2-ジクロロエタン

* <Liquid-Liquid Equilibria for Methyl Isobutyl Ketone-1,2-Dichloroethane-Water System>
Received on July 6, 1971

** Takeshi Ishikawa (学生会員) Yukio Iizuka (学生会員) and Mitsuho Hirata (正会員) Faculty of Engineering, Tokyo Metropolitan Univ., Tokyo, Japan

空気中における層流液柱長さと生成する液滴の大きさについて (高橋照男・北村吉朗, 化学工学, 36, 527~533 (1972))

空気中における縮流液柱の挙動を実験的に調べ、先に報告した解析結果との比較検討を試みた。その結果層流液柱長さについては実験値と解析結果とは良く一致することが確かめられた。また層流液柱の崩壊によって生じる液滴の大きさは表面乱れの波長として円筒状液柱に対する値を採用することにより修正した理論式と良く一致した。さらに理論式を用いて液柱長さや液滴径を計算するために必要な表面乱れの初期振幅は無次元数 $\mu/\sqrt{\rho D_0 \sigma}$ によって相関できることが見い出された。

積層状電気絶縁紙の有効熱伝導度 (寺田哲朗・伊藤信彦・五嶋泰洋, 化学工学, 36, 533~539 (1972))

被圧縮性多孔質の一種である、積層状電気絶縁紙の有効熱伝導度 k_e は圧縮力 b およびふん囲気圧力 p の関数である。接触部分と空隙部分の二つの熱流経路のモデルを導入し、解析の結果として次式を得た。

$$k_e = k_0(b) + [k_a/v_{sf}(b)] K(x)$$

ここで k_0 は $p=0$ における k_e で、およそ b に比例する。 k_a は空気熱伝導度、 $v_{sf}(b)$ は一種の空隙比容積であり、圧縮圧と厚さの実測から決められる。

変数 x は p に比例するものであり、 x の関数 $K(x)$ は空隙サイズの分布関数 $\phi(t)$ によるものである。

これらのパラメーターは一連の実験から得られ、任意の b, p の値における k_e の値を上記の半理論式で計算しうる。 $b=0.27\sim 1.02$ kg/cm², $p=0.3\sim 760$ mmHg における実測データでその裏付けを行なった。

噴霧水蒸発型空冷熱交換器の計算法 (大島敏男・井内哲・吉田 昭・高松勝己, 化学工学, 36, 539~546 (1972))

空冷熱交換器に水を噴霧させると伝熱面上を濡らした水滴の蒸発が起こるため、空冷単独の場合に比べ伝熱量が増加し、装置を小型化できる。伝熱面であるフィン付管上での熱と物質の同時移動現象を解析的に取り扱い、空気は水蒸気で飽和された状態で温度変化すると仮定して、冷却凝縮器に対する三点簡略法の計算手法を適用した設計法を提案した。計算値は実験結果をよく説明できるので、この方法が充分設計に役立つものと考えている。

垂直平板から Sutterby 模型非ニュートン流体への自然対流熱伝達 (藤井 哲・宮武 修・藤井丕夫・田中宏史, 化学工学, 36, 546~551 (1972))

一様温度および一様熱流束の垂直伝熱平板から、Sutterby 模型非ニュートン流体への自然対流熱伝達に関して、数値解析した結果を整理し、次式の局所 Nusselt 数を得た。

$$Nu_x = 0.50 (Gr_{0x} Pr_0)^m \quad (\text{一様温度})$$

$$Nu_x = 0.62 (Gr_{0x} Pr_0)^{m'} \quad (\text{一様熱流束})$$

指数 m と m' は Pr_0 および 2 個の非ニュートンパラメーター A と Z_0 (または Z_0^*) の関数として与えられる。これらの式は PEO および CMC 水溶液について得た実験結果と非常によく一致した。

シリカ-アルミナ触媒における表面拡散 (三谷雅肆・赤地 緑・浜井専蔵, 化学工学, 36, 551~556 (1972))

吸着破過曲線の理論解を活用し、シリカ-アルミナへの CH₄, C₂H₆, C₂H₄, C₃H₈, および $n\text{-C}_4\text{H}_{10}$ の吸着における粒子内拡散係数を求めた結果、吸着速度に及ぼす表面拡散効果が極めて重要であることが考えられた。

表面拡散係数は大略 10^{-4} cm²/sec となり、活性化エネルギーは吸着熱の 1/3 程度の値を示した。表面拡散機構について hopping molecules の挙動を仮定することにより表面拡散係数の説明を試みた。

重力の影響を考慮した場合の繊維充填層によるエアロゾルの濾過効率 (江見 準・中田 潔・吉岡直成, 化学工学, 36, 557~563 (1972))

多分散エアロゾル (粒径 3~13 μ) の繊維充填層濾過実験で、層入口および出口の粒度分布より任意の粒径に対する単一繊維捕集効率を求めた。この結果は重力、慣性およびさえぎりを同時に考慮した孤立円筒理論捕集効率とかなり良い一致を示した。

さらに、低速度領域で粒径を小さくしていったとき、重力支配域から拡散支配域へ移行する過程を定量的に考察した。その結果、この領域での全捕集効率は筆者らによる重力さえぎり効率と Friedlander の半実験式の拡散項の和で表わされるとの結論を得た。

<化学工学データ>

メチルイソブチルケトン-1,2-ジクロロエタン-水系の液液平衡 (石川 矯・飯塚幸男・平田光穂, 化学工学, 36, 563~566 (1972))

メチルイソブチルケトン-1,2-ジクロロエタン-水系の液液平衡を 25°C で測定した。この系の溶解度曲線とタイラインを三角図表に示した。この系では、密度が、1,2-ジクロロエタン>水>メチルイソブチルケトンの順となるため、有機相中のメチルイソブチルケトン濃度が、約 43.6 wt% の点で等密度タイラインが存在した。

1,2-ジクロロエタン-メチルイソブチルケトン、メタノール-トルエン二成分系の気液平衡 (石川 矯・飯塚幸男・平田光穂, 化学工学, 36, 566~569 (1972))

760 mmHg における 1,2-ジクロロエタン-メチルイソブチルケトン、メタノール-トルエン二成分系の気液平衡を測定した。その結果、1,2-ジクロロエタン-メチルイソブチルケトン系では、Ewell らの分類からの予測に反し、共沸混合物は形成しなかった。一方メタノール-トルエン系は、メタノール組成 0.865 モル分率、温度 63.6°C において最低共沸混合物を形成した。

<寄 書>

硫化水素-および炭酸ガス-キノールクラスレートの解離圧および相平衡 (横山義男・今野儀兵衛, 化学工学, 36, 569~571 (1972))

クラスレート法による酸性ガスの吸収に必要な硫化水素-および炭酸ガス-キノールクラスレートの解離圧を測定し、それらの相平衡図を作成した。それにさきだって、キノール不飽和水溶液中での硫化水素-および炭酸ガス-キノールクラスレートの平衡圧を実測して相平衡図の妥当なことを確かめた。

湿潤粉体の凝集エネルギーについて (関口 勲・鬼山和彦・東畑平一郎・大塚 昭, 化学工学, 36, 571~573 (1972))

本研究では、湿潤粉体を構成する粒子 1 個当りに接触している液分を解離するのに必要な仕事量をせん断法により実測し、これにより湿潤粉体の構成粒子 1 個当りに相当する凝集エネルギー E_p を算定した。この結果、この凝集エネルギー E_p は、粒子径、空間率、比表面積、液分の表面張力、相対飽和度などを含む無次元の実験式によって表現することができた。

<Chemical Engineering Data>

Liquid-Liquid Equilibria for Methyl Isobutyl Ketone-1, 2-Dichloroethane-Water System, T. Ishikawa, Y. Iizuka and M. Hirata (Tokyo Metro. Univ.) *Kagaku Kōgaku*, 36, 563~566 (1972)

Solubility curve and tie-lines were determined for the methyl isobutyl ketone-1, 2-dichloroethane-water system at 25°C.

The liquid-liquid equilibria data were well correlated by Othmer's plots. In this ternary system, isopycnic tie-line is formed at 43.6 weight percent of methyl isobutyl ketone in organic solvent layer. For a ternary system with two partially miscible binaries, conditions for having isopycnic tie-line were also discussed.

Vapor-Liquid Equilibria of 1, 2-Dichloroethane-Methyl Isobutyl Ketone and Methanol-Toluene Binary Systems at 760 mm of Hg, T. Ishikawa, M. Hirata (Tokyo Metro. Univ.) and Y. Iizuka (Showa Denko Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 36, 566~569 (1972)

Vapor-liquid equilibrium data are reported for two binary systems of 1, 2-dichloroethane-methyl ketone and methanol-toluene at 760 mm of Hg. As expected from classification proposed Ewell et al., the 1, 2-dichloroethane-methyl isobutyl ketone binary system shows negative deviation from Raoult's law. However, contrary to our expectation, this system does not form an azeotropic mixture.

The other hand, the methanol-toluene binary system forms an azeotropic mixture at 63.6°C and at 0.886 mole fraction methanol.

<Short Communications>

Dissociation Pressures and Phase Equilibria of Hydrogen Sulfide- and Carbon Dioxide-Quinolclathrate, Y. Yokoyama and G. Konno (Yamagata Univ.) *Kagaku Kōgaku*, 36, 569~571 (1972)

The dissociation pressures of hydrogen sulfide- and carbon dioxide-quinolclathrate were measured, and diagrams of phase equilibria of them were constructed in a range of unsaturated to saturated quinol solution, and their consistencies were verified by experiments.

Studies on Agglomeration Energy of Damp Powders, I. Sekiguchi, K. Kiyama, H. Tohata (Chuo Univ.) and A. Ohtsuka (Eisai Co., Ltd.) *Kagaku Kōgaku*, 36, 571~573 (1972)

The agglomeration energy per a constituent particle, E_p , in packed damp powders was calculated by using the data of shear tests. The calculated results of E_p could be expressed by a dimensionless experimental equation including the physical properties of powders such as particle diameter, void fraction, specific surface area, surface tension of liquid, and relative saturation of damp powders.

Natural Convective Heat Transfer from Vertical Plate to Non-Newtonian Sutterby Fluid, T. Fujii, O. Miyatake, M. Fujii and H. Tanaka (Kyushu Univ.) *Kagaku Kōgaku*, 36, 546~551 (1972)

Numerical solutions of the boundary layer equations of natural convection of a non-Newtonian Sutterby fluid along a vertical plate are obtained for the both cases of uniform wall temperature and uniform wall heat flux.

From the solutions, the following expressions are derived for local Nusselt numbers:

$$Nu_x = 0.50(Gr_{0x}Pr_0)^m \quad (\text{uniform wall temperature})$$

$$Nu_x = 0.62(Gr_{0x}Pr_0)^{m'} \quad (\text{uniform wall heat flux})$$

The exponents m and m' are represented as the functions of Pr_0 and two non-Newtonian parameters A and Z_0 (or Z_0^*).

These expressions are found to be in good agreement with experimental measurements obtained with aqueous solutions of PEO and CMC.

Surface Diffusion on Silica-Alumina Catalyst, M. Mitani, M. Akachi and S. Hamai (Kōgakuin Univ.) *Kagaku Kōgaku*, 36, 551~556 (1972)

The intraparticle diffusion coefficient for the adsorption of CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 and $n-C_4H_{10}$ on silica-alumina catalysts were obtained by the breakthrough measurements. The results suggest that surface diffusion was a significant fraction of the total intraparticle mass transfer. Surface diffusion coefficients were of the order of 10^{-4} cm²/sec for these gaseous systems. The activation energies for surface diffusion were about one-third of heats of adsorption. The surface diffusion coefficients of this work and those by numerous investigators were correlated with Henry's law of adsorption. Hopping molecular behavior is assumed in these systems, the surface diffusion mechanism may be explained reasonably.

Collection Efficiencies of Aerosols by Fibrous Packed Bed under the Influence of Gravity, H. Emi, K. Nakata (Kanazawa Univ.) and N. Yoshioka (Kyoto Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 557~563 (1972)

Fibrous packed beds were used for collecting the polydispersed aerosols over the range of 3~13 μ in particle diameter. Experimental single fiber collection efficiencies for a given particle diameter were obtained by measuring the particle size distribution and concentration of filter inlet and outlet. The results were in fairly good agreement with the theoretical efficiencies of an isolated cylinder due to the combined effect of gravitational settling, inertia and interception.

In addition, the processes from the settling predominant region to the diffusion were discussed quantitatively, when particle diameters were decreased at low flow velocities. It is concluded that the total efficiencies are expressed by the sum of the combined settling and interception efficiencies obtained in our previous paper and the diffusion term of Friedlander's semi-empirical equation.

Breakup Length of a Liquid Jet in Atmosphere and Diameter of Drops Formed by Disintegration of a Jet, T. Takahashi and Y. Kitamura (Okayama Univ.)

Kagaku Kōgaku, 36, 527~533 (1972)

The breakup of a contracting liquid jet in the atmosphere was experimentally studied to confirm the theoretical analysis which had been reported by the authors. It was found that the theoretical and experimental breakup length of a laminar jet are in good agreement. The diameter of drops formed from a laminar jet agrees with the modified equation in which the wave length of surface disturbance for a cylindrical jet is used. Furthermore, the initial amplitude of surface disturbance, which is necessary to predict the breakup length and drop size by the theoretical equations, is correlated with the dimensionless group $\mu/\sqrt{\rho D \sigma}$.

Effective Thermal Conductivity of Laminated Electrical Insulation Papers, T. Terada, N. Itō and Y. Gotō (Furukawa Electric Co.)

Kagaku Kōgaku, 36, 533~539 (1972)

Effective thermal conductivity k_e of laminated electrical insulation paper, as a kind of compressible and porous media, is a function of burden pressure b and atmospheric pressure p . A heat flow model which has two paths, of contact portion and of void, is introduced in analysis, and the result is as follows

$$k_e = k_0(b) + (k_a/v_{sf}(b))K(x)$$

where $k_0(b)$ is equal to k_e at $p=0$, and is approximately a linear function of b . k_a is the thermal conductivity of air, $v_{sf}(b)$ is a kind of void fraction and can be determined by measurement of thickness variation with burden pressures. Variable x is proportional to p , and $K(x)$ is a function of x , which depends on a distribution of void size of the laminated paper. The above parameters are obtained by a series of experiments so that k_e at arbitrary values of b and p can be calculated by this semi-theoretical equation. A series of experimental data in the range of $b=0.27\sim 1.02$ kg/cm² and $p=0.3\sim 760$ mmHg shows validity of the equation.

Calculation Method for Air Cooled Exchangers with Water Spray, T. Ōshima, S. Iuchi (Himeji Inst. of Tech.), A. Yoshida (Kawasaki Setsubi Kōgyō Co., Ltd.) and K. Takamatsu (Nikkō Co., Ltd.)

Kagaku Kōgaku, 36, 539~546 (1972)

An calculation method for air cooled exchangers with water spray is presented. The phenomena of vaporization of water spray into air are analysed in the viewpoint of simultaneous heat and mass transfer on finned tubes. In the calculation method, it is assumed that air flow is saturated through the exchanger and finned tube surfaces are wetted homogeneously. Under suitable spray conditions, the transfer area calculated by this method are good agreed with the area of experimental apparatus. This indicates that the calculation method is proper to commercial exchanger design.