— 論 文 —

(日本化学会誌, 1981, (6), p. 1027~1033)

© 1981 The Chemical Society of Japan

原子炉内水ループにおいて人工欠陥燃料棒から
放出されたヨウ素-131 の測定

(1980 年 8 月 18 日 受 理)

石 渡 名 澄

人工欠陥燃料（以下、燃料棒とする）と炉内水ループを用いた FP 放出実験において、 ^{131}I （と ^{137}Cs ）の放出挙動に対するループ 1 次冷却水（以下、冷却水とする）の温度条件の影響を追求した。燃料棒の仕様および冷却水の条件はつぎのとおりであった。

UO_2 ペレット：重量 26.6 g, ^{235}U 含有量 0.35 g, 直径 13.4 mm, 高さ 17.7 mm

SUS-32 被覆管：全長 108 mm, 外径 15.0 mm, 厚み 0.6 mm

人工欠陥穴：プレナム部分中央の円周上に 1 個, 穴径 220 μm

ループ炉内管入口側部冷却水：圧力 71 kg/cm² G, 温度 285°C → 265°C, 流量 25 kg/min → 45 kg/min, 蒸気含有量 6~8% → 0, 浄化脱塩器系統流量 2~3 kg/min

線出力密度 383 W/cm（推定）において約 12 日間燃料棒を照射したのち、冷却水試料を採取した。

γ 線スペクトロメトリーにより試料中の ^{131}I , ^{137}Cs などを求め、吸光光度法により試料中の Fe, SiO_2 などを定量した。平均放出率 ($\mu\text{Ci/s}$) よりも大きい ^{131}I 放出率のピークは、ループ 1 次冷却水温度降温操作後と原子炉停止後に出現し、 ^{137}Cs のそれはループ 1 次冷却水温度降温操作後においてのみ出現した。上に述べたような現象は、ループ 1 次冷却水条件の変動が欠陥穴を経由して燃料棒プレナムに入りした冷却水の挙動に影響を与えたことによるとともに、燃料棒内における FP の挙動とも関連して出現したと推定された。実験初期に、Crud に吸着されたと思われる ^{131}I が特異な挙動を示した。報告した実験の結果から、 UO_2 ペレット中の ^{131}I 存在量と燃料棒から冷却水中に放出された ^{131}I 量の間の対応関係を明らかにすることができた。

1 緒 言

平常運転時の軽水炉プラントにおける FP ヨウ素（おもに ^{131}I ）の追加放出の現象については、現在までに多くの例が知られている^{1)~3)}。しかし、現在までの報告例は、著者が知るかぎりにおいて、実用炉において得られたデータであるため、破損燃料棒個々の諸要因と ^{131}I の追加放出量および追加放出時の放出率の間の対応関係を考察・検討することは、ほとんど不可能であるかまたは非常に困難であった。上述の理由から、軽水炉プラントの想定事故（BWR の主蒸気管破断事故または PWR の蒸気発生器細管破断事故）に関連して、FP ヨウ素の追加放出現象を究明するため、一連の FP 放出実験を行なった^{4)~6)}。

日本原子力研究所 東海研究所 安全性試験研究センター 安全工学部, 319-11 茨城県那珂郡東海村

- 1) N. Ishiwatari, JAERI 1135(1967).
- 2) F. J. Brutschy, C. R. Hills, N. R. Horton, A. J. Levine, NEDO-10585(1972).
- 3) R. J. Lutz, Jr., WCAP-8637(1975).
- 4) 山本克宗, 中崎長三郎, 石渡名澄, 伊丹宏治, 都甲泰正, JAERI-M 8045(1979).
- 5) 石渡名澄, 山本克宗, 永井 斉, 中崎長三郎, 武田常夫, 伊丹宏治, 林 清純, 都甲泰正, JAERI-M 8332(1979).
- 6) 石渡名澄, 日化, 1981, 1021.

FP 放出実験を行なう過程において、ループ 1 次冷却水の照射運転条件の様式が FP ヨウ素の放出挙動に与える影響を明らかにする必要が生じた。この報告においては、原子炉が出力運転状態にあるときに定格運転時のループ 1 次冷却水温度を降下させたとき、およびその後につづいて原子炉を停止させたとき、燃料棒欠陥穴からループ 1 次冷却水中に放出された ^{131}I と ^{137}Cs の挙動について追求し、実験の結果を整理して検討と考察を加えた。

^{131}I と ^{137}Cs の測定実験は、原子炉が出力運転状態に入ってから第 13 日目と第 14 日目に行なった。測定結果から ^{131}I の放出量を算出し、 ^{131}I と ^{137}Cs の放出挙動について比較検討を試みた。ループ 1 次冷却水中において、Crud 分が ^{131}I の挙動におよぼす影響を明らかにするため、Crud の主要化学成分（鉄、ニッケル、銅およびケイ酸）と Crud 中に存在する放射化生成核種の中で主要なものと考えられた ^{60}Co そして ^{131}I の γ 線スペクトロメトリーに影響を与えたと考えられた ^{51}Cr の定量を併わせて行なった。

2 実 験

2.1 人工欠陥穴付燃料棒

図 1 に示すような人工欠陥穴付燃料棒（以下、燃料棒とする）から、ループ 1 次冷却水中に ^{131}I と ^{137}Cs を含む FP の一部分を放出させた。燃料棒の仕様と照射条件の主要項目を表 1 に示す。

Fig. 1 Artificially pin-holed fuel rod used for irradiation examination

1: Thermo couple, 2: Upper plug (SUS-32), 3: Thermal shield (ZrO_2), 4: UO_2 pellet (1.5% U-235), 5: Thermal shield (ZrO_2), 6: Disk plate (SUS-27), 7: Spring (Inconel), 8: Clad (SUS-32), 9: Plug (SUS-32), 10: 13.4 mm D., 11: 13.8 mm I.D., 12: 15.0 mm O.D., 13: Hole, 220 μ m Dia., 14: 0.6 mm thick., 15: 25 mm, 16: 10 mm, 17: 10 mm, 18: 10 mm, 19: 17.7 mm, 20: 10 mm, 21: 108 mm, 22: Direction of coolant flow

Fig. 2 Simplified operation mode of JMTR and OWL-1

- a: JMTR power (MW)
b: OWL-1 test section influent temperature ($^{\circ}C$)
c: OWL-1 test section influent pressure (kg/cm^2 G)
d: OWL-1 test section influent flow rate (kg/min)
e: OWL-1 clean-up system flow rate (kg/min)
f: OWL-1 steam quality (%)

2.2 燃料棒の照射

ループが運転を始めてから2日目に原子炉が起動して定格出力の運転状態にいたり、3日目にループ1次系の運転様式はPモード⁷⁾からBモード⁸⁾に切り換えられた。同じく12日目にループ1次冷却水浄化脱塩器系機能を6時間停止する試験操作を加えた。13日目にもループ1次冷却水浄化脱塩器系機能を6.25時間停止

Table 1 Characteristics of artificially pin-holed fuel rod and main irradiation condition^{a)}

UO ₂ Pellet	Number	1	(a)
	Density	94.5% T. D.	(c)
	U-235 Enrichment	1.5 w/o	(c)
	UO ₂	26.6 g	(a)
	U-235	0.35 g	(b)
Clad	Diameter	13.4 ₅ mm	(a)
	Length	17.7 mm	(a)
	Material	SUS-32	(c)
Plenum	Volume	9 cm ³	(b)
	Number	1	(a)
	Hole diameter	220 μ m	(a)
Pin-hole	Location	On the circle at the middle in plenum part of clad	(a)
JMTR reactor power		50 MW	(b)
Address in JMTR core		D-7 (OWL-1)	(a)
Thermal neutron flux		$5.83 \times 10^{13} n/cm^2 \cdot s$	(b)
Linear heat rate of fuel rod		383 W/cm	(b)
Temperature at center of UO ₂ pellet		1500~1650 $^{\circ}C$	(b)
(a): Measured, (b): Evaluated, (c): Nominal.			
a) From JAERI-M 8045.			

Table 2 Operation conditions of OWL-1 primary coolant at irradiation of artificially pin-holed fuel rod

Main Item	Pressurized water mode	Boiling water mode	After reactor shut down
Temperature at test section influent ($^{\circ}C$)	265	285	100~120
Pressure at test section influent (kg/cm^2 G)	71	71	71
Flow rate at test section influent (kg/min)	45	25	45
Flow rate of clean up demineralizer system (kg/min)	2~3	2~3	2~3
Steam content (%)	—	7~8	—

する試験操作を加え、その間に原子炉出力を50 MWから45 MWに降下させ、45 MWを約2時間持続したのち、ふたたび50 MWに復帰させる試験操作も併わせて実施した。それからループ1次冷却水の運転様式はBモードからPモードに切り換えられ(ループが運転を始めてから14日目の19:15)、約6時間経過して冷却水温度は285 $^{\circ}C$ から110 $^{\circ}C$ に降下した。15日目初頭(1:00→1:33)に原子炉運転が停止した。ループが運転を開始してからループ1次冷却水試料(以下、試料水とする)の採取を終了するまでのJMTR原子炉出力およびOWL-1の1次冷却系の運転状態の経日変化を図2に示す。燃料棒照射時のループ1次冷却水の代表的な状態を素2に示す。

2.3 試料水の採取

ループ1次系の流路線図を図3に示す。試料水は図3の点9か

- 7) 加圧水型モード (Pressurized water mode).
8) 沸騰水型モード (Boiling water mode).

Fig. 3 Simplified flow diagram of OWL-1 primary coolant system

1: In-pile test section, 2: Separator, 3: Condenser, 4: Surge tank, 5: Cooler, 6: Demineralizer, 7: Main pump, 8: Regulator pump, 9: Sampling point, 10: JMTR core, 11: Valve, open in "B" mode, close in "P" mode

←---: Steam flow line, ←: Water flow line

ら採取した。ポリエチレン製容器 (2l, 1l) に試料水を取り、密栓した。試料水を採取するときに試料水容器内に気相部分および気泡を残さないように注意した。

2.4 化学分析およびγ線スペクトロメトリー

2.4.1 使用機器: TMC 256 チャンネルγ線波高分析器 (モデル 210, 220, CN-110)。Harshaw (5"φ×4") NaI 検出器。Fluke 高電圧電源 (モデル 412B)。日立 139 型分光光電光度計, 10 mm ガラスセル。G. K. Turner 330 型光電光度計, 10 mm ガラスセル。日立 M-5 型ガラス電極 pH 計。校正用比較線源 (日本放射性同位元素協会 ^{139}Ba ; 線源調製時 $0.49 \mu\text{Ci} \pm 10\%$, New England Nuclear Corporation ^{60}Co ; 線源調製時 $0.090 \mu\text{Ci} \pm 10\%$, ^{137}Cs ; 線源調製時 $0.09 \mu\text{Ci} \pm 10\%$, ^{133}Ba ; 線源調製時 $0.064 \mu\text{Ci} \pm 10\%$)。

2.4.2 試料水の処理: 各時刻点の試料水ごとに、採取してから約 100~110 時間が経過した試料水 (^{137}Cs 以外の測定・分析用として 2l, ^{137}Cs 測定用として 1l) をメスシリンダーにより計り取り, ミリポアフィルター HA (最多数分布の孔径, 0.45 μm 。濾紙 A とする) を用いて減圧濾過した。濾過処理後の試料水 (以下 Filtrate とする) は、適時に ^{131}I と ^{137}Cs の測定および Fe と SiO_2 (一部分の試料種については加えて Ni と Cu) の定量に供用した。試料水 2l を濾過処理したのちの濾紙 A の上の残留物 (Crud A とする⁹⁾) から円形 (直径 9.5 mm) に打ち抜いた部分 (Crud B とする) を取り出してガムテープにより密封し, γ線スペクトル測定のための試料として供用した。

Crud B を除いたのちの Crud A は、濾紙とともに白金ルツボの中に移して加熱し、緩やかに燃焼させた。燃焼後の灰状物は約 0.5 g の KHSO_4 とともに加熱して融解した。融解物に (1+1) 塩酸 2 ml を加えてから水約 10 ml に溶かした。東洋濾紙 No. 5A (濾紙 B とする) を用いて溶液を濾過し, ルツボ内部を洗

9) 濾紙上にはほぼ均一に分布していると考えてよい。すなわち, JPDR 原子炉水 2l 中の Crud の鉄含有量を測定し, 測定誤差 ($\pm 10\%$) の範囲内において, Crud は濾紙 (ミリポアフィルター HA) 上にはほぼ均一に分布することを確かめた。そして OWL-1 ループ 1 次冷却水の水質は JPDR 原子炉水とはほぼ同等であると見なした。

浄した水も濾過して濾液に加えた。濾液に水を加えて正しく 100 ml に薄めた。この試料溶液 (Crud A 溶液) は, Fe (一部分の試料種については加えて Cu, Ni と ^{51}Cr) の定量に供用した。濾紙 B 上の残留物は濾紙とともに別の白金ルツボの中に移して加熱し, 灰化した。灰状物に Na_2CO_3 約 1g を加えて加熱融解した。融解物に水を加えて溶かし, 正しく 100 ml に薄めた。この試料溶液 (Crud A' 溶液) は SiO_2 の定量に供用した。なお実験にはすべてイオン交換精製後に蒸留処理した水を使用した。

2.4.3 化学分析およびγ線放出核種測定の方法

(1) ^{131}I の測定: Filtrate 試料からピペット¹⁰⁾を用いて 10.0 ml または 25.0 ml を計り取り, またはメスシリンダーを用いて 100 ml を計り取り, すでに報告した方法に準じて操作した⁹⁾。Crud B 試料のγ線スペクトルを測定し, 以下 Filtrate と同様に行なった。なお測定試料 (比較線源も含む) と NaI 検出器の間の距離 (約 5 cm) および相対的位置関係は, 測定試料保持台を用いることにより, 一定に保持した。

(2) ^{137}Cs の測定: メスシリンダーを用いて Filtrate 1l (1 試料種については 500 ml) を計り取り, Cs 担体溶液 (Cs, 10 mg/ml, CsCl) 2.0 ml を加えてから, 塩酸を (6N 塩酸 10 ml/Filtrate 1l) の割合で添加した。以下, すでに報告した方法に準じて操作した¹¹⁾。同じ条件において, 測定用試料および ^{137}Cs 比較線源のγ線スペクトルを測定し, 各γ線スペクトルの 0.662 MeV の net ピーク面積を比較する方法により, 測定試料中の ^{137}Cs 量 (μCi) を求めた。

(3) ^{51}Cr の測定: ピペットを用いて Crud A 溶液 25.0 ml をビーカーに取り, 以下文献に準じて操作した^{12)~14)}。

(4) ^{60}Co の測定: Crud B 試料および ^{60}Co 比較線源のγ線スペクトルをそれぞれ同一条件において測定し, それぞれのγ線スペクトルの 1.17 MeV と 1.33 MeV の net ピーク面積を比較する方法により, 測定試料中の ^{60}Co 量 (μCi) を求めた。

(5) 鉄の定量: メスシリンダーを用いてビーカーに Filtrate 試料 480 ml を移し, 酢酸アンモニウム溶液 (4 mol/l) 10 ml を加えてから 8-キノリノール溶液 (2%, 酢酸酸性) 2.0 ml を加え, 溶液の pH を 5.5~6.0 に調節した。以下, 既報に準じた¹⁵⁾。ピペットを用いてビーカーに Crud A 溶液 20.0 ml を移し, 水約 50 ml を加えてから酢酸アンモニウム溶液 (4 mol/l) 4 ml を加え, 8-キノリノール溶液 (2%, 酢酸酸性) 2.0 ml を加えた¹⁶⁾。以下, Filtrate の試料と同様に操作した。

(6) 銅の定量: メスシリンダーを用いてビーカーに Filtrate

- 10) とくにことわらないかぎり, 実験にはすべてホールピペットを使用した。
- 11) 石渡名澄, JAERI-M 5440(1973)。
- 12) 高橋武雄編著, "超微量成分分析 3, 一水", 産業図書 (1972) p. 213。
- 13) JPDR 原子炉水にこの報告において引用した方法を適用した経験によれば, 試料溶液からクロロホルム相に 2-メチル-8-キノリノール-クロム錯体をほぼ 100% 抽出分離することができた。
- 14) ^{131}I の測定において用いた方法に準じて試料水中の ^{51}Cr を測定した。しかし, ^{51}Cr と校正線源のγ線スペクトルのピークのずれが大きくなるので, ^{51}Cr の測定のさいは NaI 検出器の計数効率の誤差は, ^{131}I の測定のさいよりも大きく見積もらねばならない。
- 15) 石渡名澄, JAERI 1125(1967)。
- 16) 試料溶液の最終容積は 100 ml にした。

試料 480 ml を移し、8-キノリノール溶液 (2%, 酢酸酸性) 2.5 ml を加え、溶液の pH を 4.5~5.0 に調節した。以下、既報に準じた¹⁵⁾。ピペットを用いてビーカーに Crud A 溶液 20.0 ml を移し、水約 50 ml を加えてから 8-キノリノール溶液 2.5 ml を加え、pH を 4.5~5.0 に調節した¹⁶⁾。以下、Filtrate の試料と同様に操作した。

(7) ニッケルの定量: メスシリンダーを用いてビーカーに Filtrate 試料 480 ml を移し、アンモニア水を加えて溶液を 9.2~9.8 に調節した。ジメチルグリオキシム溶液 (1%, エタノール) 1.0 ml を加えてから水を加え、溶液の体積を 500 ml にした。以下、既報に準じた¹⁵⁾。ピペットを用いてビーカーに Crud A 溶液 20.0 ml を移し、水約 50 ml を加えてからアンモニア水を加えて pH を 9.2~9.8 に調節した。ジメチルグリオキシム溶液 (1%, エタノール) 1.0 ml を加えてから水を加え、溶液の体積を 100 ml にした。以下、Filtrate の試料と同様に操作した。

(8) ケイ酸の定量: ピペットを用いてポリエチレン製ビーカーに Filtrate 試料 25.0 ml を移し、(1+3) 硝酸を加えて溶液の pH を 1.1~1.2 に調節した¹⁷⁾。以下、既報に準じた¹⁵⁾。ピペットを用いて 100 ml 定量フラスコに Crud A' 溶液 25.0 ml を移し、標線まで水を加えて薄めた (Crud A' 溶液)。ピペットを用いてポリエチレン製ビーカーに Crud A'' 溶液 20.0 ml を移し、(1+3) 硝酸を加えて pH を 1.1~1.2 に調節してから水を加え、溶液の体積を 25 ml にした。以下、Filtrate の試料と同様に操作した。

3 実験結果と討論

炉内水ループ-燃料棒照射による FP 放出実験において、ループ 1 次冷却水温度の降温 (cool down) 操作時およびその後につづく原子炉停止 (shut down) 操作時に、ループ 1 次冷却水試料を採取し、試料水中の ¹³¹I, ¹³⁷Cs, ⁵¹Cr, ⁶⁰Co を測定するとともに、Fe, Cu, Ni, SiO₂ を定量した。測定および定量の結果を表 3-1~4 に示す。

3.1 ¹³¹I と ¹³⁷Cs の放出

燃料棒に用いられた UO₂ ペレットは、この実験において初め

Table 3-1 Amounts of I-131 ($\mu\text{Ci/ml}$) in OWL-1 primary coolant

Day ^{a)}	Time ^{b)}	Filtrate	Crud	Total
13	20:00	$1.0_4 \times 10^{-1}$	$1.9_9 \times 10^{-1}$	$3.0_3 \times 10^{-1}$
	20:40	$2.1_7 \times 10^{-1}$	$0.1_5 \times 10^{-1}$	$2.3_2 \times 10^{-1}$
	21:15	$2.5_7 \times 10^{-1}$	0.01×10^{-1}	$2.5_8 \times 10^{-1}$
	21:45	$3.4_5 \times 10^{-1}$	$3.9_8 \times 10^{-3}$	$3.4_9 \times 10^{-1}$
	22:10	$3.6_8 \times 10^{-1}$	$6.1_9 \times 10^{-4}$	$3.6_9 \times 10^{-1}$
	22:40	$4.2_1 \times 10^{-1}$	$6.5_1 \times 10^{-4}$	$4.2_2 \times 10^{-1}$
	23:10	$3.7_6 \times 10^{-1}$	$4.3_3 \times 10^{-4}$	$3.7_6 \times 10^{-1}$
14	1:00	$4.5_9 \times 10^{-1}$	$4.3_1 \times 10^{-4}$	$4.5_9 \times 10^{-1}$
	1:20	$5.4_0 \times 10^{-1}$	$3.0_6 \times 10^{-4}$	$5.4_0 \times 10^{-1}$
	1:40	$5.4_2 \times 10^{-1}$	$3.7_1 \times 10^{-4}$	$5.4_2 \times 10^{-1}$
	2:00	$5.3_0 \times 10^{-1}$	$1.5_4 \times 10^{-4}$	$5.3_0 \times 10^{-1}$
	3:05	$5.0_5 \times 10^{-1}$	$1.6_8 \times 10^{-4}$	$5.0_5 \times 10^{-1}$
	4:00	$3.6_7 \times 10^{-1}$	$2.9_5 \times 10^{-4}$	$3.6_7 \times 10^{-1}$
	4:45	$7.3_4 \times 10^{-2}$	$1.5_4 \times 10^{-4}$	$7.3_8 \times 10^{-2}$

a) Since reactor start up. b) Clock.

Table 3-2 Amounts of Cs-137 ($\mu\text{Ci/ml}$) in OWL-1 primary coolant (continued)

Day ^{a)}	Time ^{b)}	($\mu\text{Ci/ml}$)
13	20:00	$6.8_8 \times 10^{-6}$
	20:40	$1.2_8 \times 10^{-5}$
	21:15	$3.4_4 \times 10^{-5}$
	21:45	$5.3_8 \times 10^{-5}$
	22:10	$6.1_4 \times 10^{-5}$
	22:40	$7.0_4 \times 10^{-5}$
	23:10	$6.3_3 \times 10^{-5}$
14	1:00	$5.5_4 \times 10^{-5}$
	1:20	$5.5_7 \times 10^{-5}$
	1:40	$5.3_0 \times 10^{-5}$
	2:00	$4.6_7 \times 10^{-5}$
	3:05	$4.2_3 \times 10^{-5}$
	4:00	$3.8_2 \times 10^{-5}$
	4:45	$3.2_4 \times 10^{-5}$

a) Since reactor start up. b) Clock.

Table 3-3 Determination of Fe and SiO₂ in OWL-1 primary coolant (continued)

Day ^{a)}	Clock time	Fe (ppm)			SiO ₂ (ppm)		
		Crud	Filtrate	Total	Crud	Filtrate	Total
13	20:00	0.21 ₅	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.21 ₅ ~0.22 ₁	0.09 ₄	0.09	0.18 ₄
	20:40	0.03 ₉	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.03 ₉ ~0.04 ₅	0.17 ₈	0.07	0.24 ₈
	21:15	0.02 ₃	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.02 ₃ ~0.02 ₉	0.02 ₉	0.14	0.16 ₉
	21:45	0.02 ₃	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.02 ₃ ~0.02 ₉	0.21 ₈	0.14	0.35 ₈
	22:10	0.03 ₁	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.03 ₁ ~0.03 ₇	0.08 ₂	0.14	0.22 ₂
	22:40	0.08 ₉	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.08 ₉ ~0.09 ₅	0.13 ₀	0.12 ₅	0.25 ₅
	23:10	0.04 ₂	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.04 ₂ ~0.04 ₈	0.01 ₄	0.07	0.08 ₄
14	1:00	0.07 ₄	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.07 ₄ ~0.08 ₀	0.16 ₇	0.11	0.27 ₇
	1:20	0.07 ₃	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.07 ₃ ~0.07 ₉	0.11 ₂	0.11	0.22 ₂
	1:40	0.03 ₁	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.03 ₁ ~0.03 ₇	0.11 ₀	0.11	0.22 ₀
	2:00	0.01 ₆	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.01 ₆ ~0.02 ₂	0.15 ₅	0.09	0.24 ₅
	3:05	0.01 ₄	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.01 ₄ ~0.02 ₀	0.07 ₃	0.10	0.17 ₃
	4:00	0.03 ₈	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.03 ₈ ~0.04 ₄	0.10 ₀	0.09	0.19 ₀
	4:55	0.03 ₂	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.03 ₂ ~0.03 ₈	0.23 ₈	0.08	0.31 ₈

a) Since reactor start up.

17) (1+3) 硝酸をほぼ 0.4 ml 加えたら、溶液の pH を 1.1~1.2 に調節することができた。

Table 3-4 Effect of crud amounts to measurement of I-131 in OWL-1 primary coolant (continued)

Example	Taken at 20:00 of the 13th day since reactor start up			Taken at 23:10 of the 13th day since reactor start up		
	Filtrate	Crud	Total	Filtrate	Crud	Total
Fe (ppm)	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.21 ₅	0.21 ₅ ~0.22 ₁	$\leq 6.2_5 \times 10^{-3}$	0.04 ₂	0.04 ₂ ~0.04 ₈
Cu (ppm)	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$	0.06 ₁	0.06 ₁ ~0.07 ₁	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$	0.02 ₃	0.02 ₃ ~0.03 ₃
Ni (ppm)	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$	0.03 ₂	0.03 ₂ ~0.04 ₂	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$	$\leq 1.0_4 \times 10^{-2}$
SiO ₂ (ppm)	0.09	0.09 ₄	0.18 ₄	0.07	0.01 ₄	0.08 ₄
Cr-51 ($\mu\text{Ci/ml}$)	—	9.0×10^{-6}	—	—	1.0×10^{-5}	—
Co-60 ($\mu\text{Ci/ml}$)	—	1.7×10^{-4}	—	—	4.0×10^{-5}	—
I-131 ($\mu\text{Ci/ml}$)	$1.0_4 \times 10^{-1}$	$1.9_9 \times 10^{-1}$	$3.0_3 \times 10^{-1}$	$3.7_6 \times 10^{-1}$	$4.3_3 \times 10^{-4}$	$3.7_6 \times 10^{-1}$

て照射を受けた。原子炉定格出力運転等価時間において約 12 日経過後に、この報告の測定実験を行なった。原子炉運転開始以後、11 日経過後から 12 日経過後までと 12 日経過後から 13 日経過後までの間において、燃料棒の UO₂ ペレットにおける ¹³¹I と ¹³⁷Cs のおのおのの存在量の差異は、それぞれ 7% および 10% よりも小さいと推定された¹⁸⁾。測定実験対象の時間範囲内に燃料棒からループ 1 次冷却水中に放出された ¹³¹I と ¹³⁷Cs の量は、別報⁹⁾¹¹⁾の方法に準じて求めたが、これらの量から両核種の平均放出率を算出した(図 4)。¹³¹I の放出量として $6.1_3 \times 10^6 \mu\text{Ci}$ 、平均放出率として $21.4 \mu\text{Ci/s}$ が得られ、¹³⁷Cs の放出量として $83.4 \mu\text{Ci}$ 、平均放出率として $2.6_5 \times 10^{-3} \mu\text{Ci/s}$ が得られた。

図 4 に示したように、¹³¹I の放出率が平均放出率を越える時間帯はループ 1 次冷却水温度降温操作開始後と原子炉停止操作後に生じているが、¹³⁷Cs の同様の時間帯はループ 1 次冷却水温度降温操作開始後のみに生じた。一方、図 1 に示すように、燃料棒内においてプレナムはペレットの下方にあり、欠陥穴はプレナム部被覆管中央の円周上にあった。上に述べたような ¹³¹I と ¹³⁷Cs の放出挙動は、燃料棒プレナム部に入り出した冷却水の挙動に影響を受けていたと推定され、プレナム部において作用した冷却水の挙動は、おもに、(1) 5~6 時間の間にループ 1 次冷却水温度が 285°C から 110°C に降下した変動、(2) 0.55 時間の間に原子炉出力のみが 50 MW から 0 MW に降下した変動、および、(3) 燃料棒欠陥穴の幾何学的条件、などに支配的な影響を受けていたものと思われる。

原子炉停止時点における燃料棒内 UO₂ ペレット中の ¹³¹I と ¹³⁷Cs の存在量はそれぞれ 12.0 Ci, 29.5 mCi と算出されるが¹⁸⁾、それぞれの核種についてこれらの存在量に対する平均放出率の比を求め、それらの比をくらべると ¹³¹I の方が ¹³⁷Cs よりも約 20 倍ほど大きかった。一方、上述の両核種について UO₂ ペレット中の存在量に対する測定対象時間範囲内における全放出量の比を求めると、¹³¹I が約 5% そして ¹³⁷Cs が約 0.3% であった。

3.2 ¹³¹I の挙動に与える Crud の影響

表 3-1 に示すように、Crud 中の ¹³¹I 量 ($\mu\text{Ci/g} \cdot \text{H}_2\text{O}$) の変化は特異な傾向を示した。すなわち、OWL-1 ループ 1 次冷却系のイオン交換樹脂浄化脱塩器は、放射壊変性、分解性、付着性などを示さないイオン状物質に対して、1 次冷却水の浄化脱塩半減期が 3~3.5 時間の性能を示すように設計されている¹⁹⁾。しかし

18) 計算コード“ORIGEN”を使用した。

19) 浄化脱塩定数、 $\lambda_c = [\text{イオン交換樹脂浄化脱塩器系統流量の平均値} \sim \text{最大値}] / [\text{ループ 1 次冷却系内の保有水量}] = [150 \sim 180, \text{ kg/h}] / 750 \text{ kg} = 0.2 \sim 0.24 \text{ h}^{-1}$
浄化脱塩半減期、 $T_{1/2} = 0.693 / \lambda_c \approx 3 \sim 3.5 \text{ h}$

Fig. 4 Release rate of I-131 and Cs-137 at experiment

a : Cool down start, b : Reactor shut down start,
c : Average release rate, d : Clock time

Crud 中の ¹³¹I 量の測定データから見るかぎり、約 10 分の浄化脱塩半減期を示す²⁰⁾。上に述べたように特異な傾向を示した原因としては、ループ 1 次冷却水温度の降温操作時初期に、一時的に系外から 1 次冷却水中に Crud 分が混入し、同時に燃料棒から放出された ¹³¹I が吸着され、¹³¹I 含有 Crud 分は約 10 分の半減期で系内の死空間に捕獲されていったと考えられる。

ループ 1 次冷却系における ¹³¹I の挙動に関連して冷却水中の Crud 分の挙動の傾向を定性的に調べるため、表 3-1, -3, -4 に示すような γ 線スペクトル測定と化学分析を行なったが、表示の測定・定量対象成分は経験的に選定し¹⁾、測定方法も可能なかぎり簡便化した。ループ 1 次冷却水中の Crud 分に含まれる ¹³¹I 量は、化学分離操作を加えずに Crud 試料の γ 線スペクトルを直接に測定したが、⁵¹Cr については化学分離後に γ 線スペクトルを測定した。

JPDR 原子炉水の化学・放射化学分析において著者が経験したかぎりでは、そして 1 次冷却水の水質条件および 1 次冷却系構造

20) $[\text{ループ 1 次冷却系内の保有水量}] \cdot [\text{時刻 } t_1 \text{ におけるループ 1 次冷却水 } 1 \text{ ml あたりの Crud 中の } ^{131}\text{I 量}] \cdot \exp\{-\lambda(t_2 - t_1)\} = [\text{ループ 1 次冷却系内の保有水量}] \cdot [\text{時刻 } t_2 \text{ におけるループ 1 次冷却水 } 1 \text{ ml あたりの Crud 中の } ^{131}\text{I 量}]$
表 3-1 から $(t_1, t_2) = (20:00, 20:40)$ および $(20:40, 21:15)$ として、各時刻における ¹³¹I ($\mu\text{Ci/ml}$, in Crud) を上の式に代入し、 λ の値を 2 個求めて平均すると 0.07 min^{-1} 。∴ $T_{1/2} \approx 10 \text{ min}$ 。

材に関して JPDR 1 次冷却系と OWL-1 ループ 1 次冷却系の間に共通する傾向が多いのであれば、 ^{60}Co および ^{51}Cr はループ 1 次冷却水中に存在する可能性が大きく、しかも ^{60}Co の γ 線スペクトルは Compton 効果のために、一方、 ^{51}Cr の γ 線スペクトルは測定対象の γ 線エネルギーの近接性のために、NaI 検出器による ^{131}I の γ 線スペクトロメトリに影響をおよぼすと考えられた。測定の結果は、とくに特異な Crud 挙動が観測された試料において、 ^{60}Co と ^{51}Cr の存在量が ^{131}I の測定結果に大きな影響を与えない程度であることを示した (表 3-4)。さらに参考データを得るために Fe, Ni, Cu および SiO_2 の定量を試みたが、これらの成分の定量下限として、Fe 3 μg , Cu 5 μg , Ni 5 μg として SiO_2 1.25 μg を採用した²¹⁾。

4 結 論

発電用軽水型動力炉における ^{131}I の追加放出を評価するため、

- 21) 文献 (日本分析化学会編, “新分析化学講座 6, 有機試薬による分離分析法・下”, 共立出版 (1959) p.28) によれば, 1% オキシソル溶液 3 ml, 抽出用クロロホルム 10.0 ml, 試料溶液の体積 50 ml の操作条件において, 定量下限として吸光度 0.05 を採用している。この報告の実験においては, Fe, Cu, Ni の定量下限としての吸光度 0.04, SiO_2 の定量下限として吸光度 0.02 を採用した。 SiO_2 1 μg あたりの吸光度として 0.016 が実験的に得られたが, Fe, Cu, Ni については下記の文献を引用した。
K. Motojima, N. Ishiwatari, *J. Nucl. Sci. Technol.*, 2, 13(1965)。

燃料棒プレナム内の ^{131}I の存在量を明らかにする必要がある。上述の目的のため、報告したような実験化学的手法が有効であることを確かめた。実験結果から、 UO_2 ペレット中の ^{131}I 存在量と燃料棒から冷却水中に放出された ^{131}I 量の間の対応関係を明らかにすることができた。すなわち、燃料棒内の UO_2 ペレットからペレット外に放出された ^{131}I は、 UO_2 ペレット中の ^{131}I 存在量の少なくとも 5% に相当する量であった。

炉内水ループの 1 次冷却水温度降温操作およびその後原子炉停止操作がつづくような照射運転状態において、燃料棒から放出された ^{131}I と ^{137}Cs を測定する方法により、降温操作時にはおのおの核種の放出率はそれぞれの平均放出率よりも大きくなり、原子炉停止操作時には ^{131}I の放出率のみがその平均放出率よりも大きくなることを明らかにした。

測定実験の初期に、Crud に吸着されたと思われる ^{131}I が特異な挙動を示す現象を認めることができた。ループ 1 次冷却水温度降温操作時初期に 1 次冷却系外から冷却水中に、ケイ酸と鉄を含む Crud が一時的に混入して ^{131}I を吸着し、1 次冷却系の浄化脱塩半減期 (3~3.5 時間) の約 0.05 倍の大きさで冷却水中から脱出したために起こった現象であると推定された。

東京大学工学部原子力工学科の都甲泰正教授の勧告により、報告した実験を行なうことができた。測定実験中の ^{137}Cs の分離・測定に関して当研究所安全工学部燃料安全第 2 研究室の永井 齊氏の協力を得、同じく ^{137}Cs 測定値の整理に関して同所 (現在、燃料工学部再処理研究室) の武田常夫氏の協力を得ることができた。付記して謝意を表する。

Measurement of Iodine-131 Released from Artificially Pin-Holed Fuel Rod into Primary Coolant of In-Pile Water Loop

Nasumi ISHIWATARI

*Japan Atomic Energy Research Institute ; Tokai-mura,
Naka-gun, Ibaraki 319-11 Japan*

To clarify the effect of variation of coolant water condition on the release behavior of I-131 and Cs-137 from the pin-hole of fuel rod clad, these nuclides in the coolant water were measured at primary loop coolant cool-down and reactor shut-down in the fission products release experiment by using an artificially pin-holed fuel rod at the in-pile water loop. The characteristics of an artificially pin-holed fuel rod were as follows. UO_2 pellet : weight 26.6 g, content of U-235 0.35 g, diameter 13.4 mm, height 17.7 mm. SUS-32 clad : total length 108 mm, outer diameter 15.0 mm, thickness 0.6 mm. Pin-hole located at plenum part of clad, hole diameter 220 μm .

An artificially pin-holed fuel rod was irradiated at the JMTR OWL-1. The representative coolant water condition at the test section inlet in reactor core, in boiling water (and pressurized water) mode operation, were as follows : coolant water pressure 71 kg/cm² G, coolant water temperature 285°C (265°C), coolant water flow rate 25 kg/min (45 kg/min), steam quality 6~8 % (0%). The irradiation period of fuel rod at the estimated linear heat rate of 383 W/cm was 12 days when the primary coolant water was sampled. I-131 in the coolant water was determined by gamma ray spectrometry with or without chemical separation after sampling. Cs-137, Cr-51, Co-60, Fe, Ni, Cu, and SiO_2 were also determined.

The peaks of I-131 greater than the averaged release rate revealed themselves at primary loop coolant cool down and reactor shut down. A peak of Cs-137 release rate greater than the average revealed itself at primary loop coolant cool down. At opening of the experiment,

the unique behavior of I-131 nuclide was noticed in the primary coolant water, that seemed to be absorbed in crud in coolant water. The specifications of an artificially pin-holed fuel rod were related to the amounts of I-131 released from fuel rod into the coolant water, from the results of irradiation examination as described above.

~~~~~