(52) エネルギー・アナリシスによる水循環システムの評価

EVALUATION OF WATER RECYCLE SYSTEMS BY ENERGY ANALYSIS

松本 重行*, 山本 和夫*

Shigeyuki MATSUMOTO*, Kazuo YAMAMOTO*

ABSTRACT; This paper appraised 4 models of water recycle systems in urban area such as wastewater reuse system and rain water usage from the point of view of energy consumption. Input-output analysis was used for the calculation of energy consumption. Not only the direct energy such as electric power and fuel but also the indirect energy used for production of equipments or parts in the water system were taken into consideration. The main results obtained were as follows.

- (1) The least energy consumption model was unrecycle model.
- (2) The largest energy consumption model was individual recycle model, but in low-densed areas below 90~150 households/km² it was advantageous than unrecycle model.
- (3) The energy consumption of wastewater reuse system was mainly attributed to the distribution system and was about 15% more than that of waterworks.
- (4) Recharge of groundwater by infiltration of rain water was better than on-site rain water usage because FRP water tanks consumed a large amount of energy.
- (5) Works such as water treatment or water distribution consumed about 50% of the maintenance energy in unrecycle model and the rest was considered to be consumed in the business in the works.
- (6) From the aspects of the energy consumption, johkaso (on-site domestic wastewater treatment system) was advantageous than sewage works in areas below 196 households/km².

KEYWORDS; water recycle system, energy consumption, input-output analysis, energy analysis

1. はじめに

都市の水利用は取水、使用、排出というフローで捉えられることが多かったが、近年それに加えて、下水処理水の再利用やオンサイトの雨水利用、雨水の地下浸透といった、都市域内に人為的な水循環を作りだす試みが行なわれるようになってきている。

多様化しつつある水利用システムの比較評価には、主としてコスト面からの検討が用いられることが多い。例えば中水道や雨水利用に関しては、水道料金との比較による採算性の検討がしばしばなされる。しかし、公共財としての水のコストは政策的な意味をもちあわせていることがあり、その価値を正確に表しているとはいえない部分がある。また、地球環境への影響度や省エネ・省資源度を表す指標を考慮した評価が必要であるという指摘もなされている¹⁾。コスト分析を補完するような視点が必要であろう。

本研究ではそのような指標として、水処理に必要な電力や燃料の投入だけでなく、システムの建設や、補

* 東京大学工学部都市工学科 Department of Urban Engineering, The University of Tokyo

修、廃棄などに必要とされる間接的なエネルギー消費まで含めたエネルギー投入量の計算を試みた。最適規模の循環利用形態を見出すことが最終的な目標であるが、その基礎的な検討として4つのモデルを設定し、比較評価を行なった。また、単位水量供給に要するエネルギー消費量の算出による代替水源の比較、および人口密度とシステムのエネルギー消費量の関係についても合わせて考察を行なった。

2. 分析手法

2. 1 モデル設定

比較の対象として設定したモデルは、以下の4つである。また、各モデルの主な設定諸元を表1にまとめて示す。

(1)一過型モデル

上水道システムと下水道システムの組合わせによる、人為的な循環を行なわない一過型の水利用モデルである。東京都における実際の上・下水道事業を想定し、基本データとしてその実績値を使用した。また、後述の個別循環モデルでは高度処理型合併処理浄化槽をシステムの構成要素として間欠曝気による脱窒を行なうことから、水質に関する条件を揃えるために循環式硝化脱窒法による高度処理施設を付加した。家庭内配管の諸元については、建築費用積算用資料²⁾より木造2階建て、延床面積36坪の住宅を想定した値として設定した。

(2)広域中水道モデル

下水処理場において高度処理（凝集沈殿、急速濾過、オゾン処理）を行なった再生水を中水管によって広域循環させるモデルである。上水道システムの設備容量縮小効果を考慮するとともに、高度処理施設および中水配管について別途モデル設定を行なった。下水道部分については、一過型モデルの下水道システムと同じ設定である。

表1 各モデルの主な設定諸元

一過型モデル	給水世帯数：465万世帯、貯水施設：ダム4、貯水池3、利根導水路、利根川河口堰等 導水路：368km、送水管：324km、配水管：22,100km、浄水施設：55万m ³ /日（三郷浄水場を想定）×11ヵ所、配水ポンプ所：21ヵ所 処理戸数：417万戸、下水道管渠：19,700km、ポンプ場：75ヵ所 下水処理場：22ヵ所（高度処理施設として循環式硝化脱窒法を付加） 家庭内配管：塩ビライニング鋼管 59m、塩ビ管 65m、量水器、バルブ、樹類
広域中水道モデル	上水道システム：一過型モデル上水道システムの施設容量の66% 中水道配水池：中水配水量を各下水処理場に規模に応じて配分し12時間分の容量を算定 中水配管：一過型モデル上水道システム配水管断面積の34%、 家庭内中水配管：塩ビライニング鋼管 59m
個別循環モデル	井戸：φ100mm、深さ20m、浸透桝：小金井市で普及している製品を想定 雨水貯留槽：FRP製、25m ³ 、屋根面積70m ² 、降水量1405mm/年 浄化槽：FRP製、6人槽、膜10m ² 、プロワ93W、膜分離用吸引ポンプ（100W）を付加、間欠曝気によって脱窒を行なう
地下水利用型上水道モデル	取水井：φ300mm、深さ200m、42本、取水ポンプ：揚程100m、揚水量1m ³ /分、 導水管：17km、配水管：241km、浄水場：2ヵ所、給水世帯数：58,900世帯

雨水利用、井戸、高度処理型合併処理浄化槽、浄化槽処理水の雑用水利用、および浸透槽の組合わせによる家庭レベルでの水循環モデルである。高度処理型浄化槽としては、固液分離に膜を使用した浄化槽を考えた。膜分離を用いた浄化槽は、実際の設置例はまだ少ないものの安定して良質な処理水が得られるという技術の見通し³⁾が得られている。浄化槽の高性能化によって処理水を家庭内で雑用水利用することが可能になると考えられることから、最小規模の水循環システムとして設定した。また、浄化槽処理水を地下浸透させることから、間欠曝気による窒素除去を行なうこととした。

高度処理型合併処理浄化槽処理水の地下浸透と、地下水を水源とする小規模な上水道の組合わせによる水循環モデルである。地下水を媒介とし、自然に存在する水循環を利用する点が特徴である。実際に地下水を水源とする上水道事業を行なっている東京都武蔵野市の実績値を利用した。また、個別循環モデルと同様に浄化槽処理水を地下浸透させることから、高度処理型合併処理浄化槽を用いて窒素除去を行なうこととした。高度処理型浄化槽と処理水地下浸透施設については個別循環モデルの計算結果を用いた。

2. 2 産業連関分析方式エネルギー・アナリシス

エネルギー・アナリシスには、積み上げ方式と産業連関方式

を用いて価格と熱量単位の換算を行なった。ただし電力については、発電時のエネルギー転換ロスを考慮し、2,250kcal/kWhとして発電量から熱量換算した。エネルギー部門からの直接投入エネルギーの計算には、精度を高めるために基本分類（列405×行526）表を用い、さらに通産省の統計資料⁷⁾を用いてエネルギー部門からの投入エネルギー量のうち原料として使用された部分を控除した。計算は、第2次間接投入エネルギーまでとした（図1）。

図1 直接、間接エネルギーの概念

以上の計算方法によって求めたエネルギー集中度を、表2に示す。なお、表中において上水道建設と下水道建設が異なる部門の適用箇所となっているが、下水道の建設は基本分類「4131-02 河川、下水道、その他の公共事業」に含まれるため「4131 公共事業部門」に、上水道の建設は工業用水道の建設や土地造成、ガス関連施設の建設とともに基本分類「4132-09 その他の土木建設」に含まれるため「4132 その他の土木建設」部門に属している。また、「5211 水道」部門には、上水道、簡易水道、工業用水、下水道の経営関連費用（収益的収支として計上されている費用）が含まれ、建設費用（資本的収支として計上されている費用）は含まれていない。

表2 エネルギー集中度計算例

部門名	直接投入 エネルギー (10 ⁷ kJ/ 百万円)	間接投入 エネルギー (10 ⁷ kJ/ 百万円)	エネルギー- 集中度 (10 ⁷ kJ/ 百万円)	適用箇所の例
ソーダ工業製品	22.662	11.340	34.002	塩素
その他の無機化学基礎製品	11.175	8.888	20.063	凝集剤
プラスチック製品	1.668	3.755	5.424	F R P 槽、膜
セメント製品	2.227	3.489	5.716	浸透枺、汚水枺
その他の一般機械	1.279	3.729	5.009	ポンプ等機械類
建設補修	1.480	2.732	4.212	補修
公共事業	1.290	2.933	4.223	下水道建設
その他の土木建設	1.112	3.193	4.305	上水道建設
水道	7.286	4.076	11.362	維持管理

2. 3 エネルギー消費量の計算

エネルギー集中度を用いて各モデルのエネルギー消費量を求める過程を図2に示す。

建設費および維持管理費としては、実績値⁸⁾・¹²⁾、費用関数¹³⁾、積算用価格²⁾を使用した。費用関数を用いたのは、管路建設費原単位、下水処理場およびポンプ場建設費、高度処理施設建設費および維持管理費である。また、土木工事費デフレーター¹⁴⁾および消費者物価指数を適宜デフレーターとして使用した。償却期間は、実際の事業体で用いられている数値を参考として定めた。土木施設は40～60年、機械設備類は15～18年、家庭内配管、浄化槽等は30年である。家庭用水率、汚水率は、家庭用水、汚水のみを計算の対象とするために便宜的に導入した値で、用途別給水量およびポンプ場揚水量の実績値よりそれぞれ70.5%、97.7%とした。廃棄に要するエネルギーは、家庭内配管および個別循環モデル設備類に関してのみ建設エネルギーの3.1%として計算した。これは、在来工法による木造住宅を対象にライフサイクルエネルギーを計算した調査事例¹⁵⁾において、解体作業および解体材の輸送に要するエネルギーが建設に要するエネルギーの3.1%と算出されていることによる。老朽化し交換した管路の廃棄エネルギーや汚泥の輸送に要するエネルギー等は、維持管理エネルギーに含まれるものとした。汚泥処分場の建設エネルギーは、計算の対象としていない。廃棄エネルギーの計算結果はきわめて小さい値なので、以下の本文及び図中においては維持管理エネルギーに含めて扱う。最終的には1年1世帯あたりの値に揃えて比較した。

図2 エネルギー消費量の計算

3. 結果および考察

3. 1 各モデルの比較

図3は、4つのモデルについて計算結果を比較したものである。最もエネルギー消費が少ないのは一過型モデルであるが、広域中水道モデルのエネルギー消費量も大きな差はない。ただし、広域中水道モデルは上水道事業の縮小効果を加味しているので、現在既に上水道が普及している地域に中水道を建設する場合は、この差が大きくなる。一過型モデルのエネルギー消費量のうち、窒素除去のための高度処理が占める割合は0.24%にすぎない。

個別循環モデルは、最もエネルギー消費量が多い。これは図4に示すように、高度処理型合併処理浄化槽の消費エネルギーが大きいためである。地下水利用型上水道モデルのエネルギー消費量についても、その8割は高度処理型浄化槽によるものである。なお、図中には示していないが、重力分離による従来型の合併処理浄化槽のエネルギー消費は高度処理型の約9割である。これは、主に膜モジュールおよび吸引ポンプの製造に要するエネルギーが不要になる、建設エネルギー減少効果によるものである。

また、ランニングエネルギーはほとんどかからないと考えられる雨水利用についても、FRP製雨水貯留槽の製造に必要なエネルギーが大きいのことが分かる。貯留槽容積の最適設計の追求や、建物の基礎部分を貯留槽として利用するなどの工夫が重要であろう。

図5は、一過型モデルに関してシステムの建設およびポンプ場や水処理施設における電力使用、薬品使用による消費エネルギーを示したものである。ダムなどの取水施設、導水施設はエネルギーをほとんど使って

図3 各モデルの比較

図4 個別循環モデルのエネルギー消費量内訳

図5 一過型モデルのエネルギー消費量内訳

図6 中水道システムのエネルギー消費量内訳

いないこと、および従来あまり検討の対象とされていなかった家庭内の配管に要するエネルギー量が大きいことが特徴的である。家庭内の配管は、その維持管理にはエネルギーをほとんど消費しないものの、鋼管や塩ビ管の製造段階で投入されるエネルギーが多く、1世帯あたりでは無視できない大きさとなる。

上記の特徴は、近年特に注目を集めている中水道にとってはマイナス要因として働く。図6は、高度処理施設から家庭内中水配管までの中水道システムについてエネルギー消費量を示したものである。エネルギー消費が配水関係施設に集中していることが分かる。配水施設のうち中水配水管については、共同溝の導入等によって上水道配水管や下水道管渠と同時に工事を行ない、建設工事に要するエネルギーを減少させることができると考えられるが、家庭内配管の建設エネルギーについてはその8割以上が工法に左右されない材料エネルギーであることを考え合わせると、二重配管が大きなエネルギー負担になるといえる。このことから、循環規模や配管容量の最適な設定が重要であるといえよう。また、中水道が脚光を浴びている背景には、ダム建設適地の減少、ダム建設による自然やコミュニティの破壊、降水量変動による渇水の危険性といった問題があるが、エネルギー消費量という観点からは、ダムによる水資源開発に劣る可能性があるといえる。

3. 2 維持管理エネルギーについて

図7は、建設エネルギーと維持管理エネルギーの比率を示したものである。上・下水道に関しては維持管理エネルギーが約7割を占めており、莫大な設備投資を必要とする社会基盤施設という認識とややずれる結果となっている。維持管理エネルギーは事業体の年間維持管理費に水道部門のエネルギー集中度を乗じて求めたものであるが、そのうち水処理施設や管路、ポンプ施設における電力、薬品、燃料の使用および施設の補修の4項目を別途積み上げ計算することによって説明できる部分は約5割であった。残りの半分は、水処理や集配水などの作業ではなく一般業務に使用されたエネルギーであると思われる。例えば図8は、東京都水道局の光熱水費について費目別の割合を示したものであるが、水道料金の徴収や本庁での事務処理に関わる経費である業務費、総係費が8割以上を占めている。この他、消耗品の使用や金融を始めとする他部門とのやり取りに伴うエネルギー消費も無視できない。巨大な公営企業である上・下水道事業においては、水という「商品」の生産に要するエネルギーだけでなく、事業体および関係する他部門を支えるために要するエネルギーも大きいと考えられる。このことから、水循環システムのエネルギー評価を行なう際には、水の流れのみをみるのではなく、他の社会システムとの相互作用を視野に入れてエネルギー消費構造を捉えていく必要があると思われる。

また、水道事業に対してエネルギー・アナリシスを適用した最近の研究として、今井らの報告¹⁶⁾がある。この報告においては、本研究とは逆にイニシャルエネルギー（本研究では建設エネルギー）がランニングエネルギー（本研究では維持管理エネルギー）よりも大きいという結果を得ている。これは、主に2つの要因

図7 維持管理エネルギーの割合

図8 光熱水費費目別割合

によるものと思われる。1つは、計算方式の違いである。今井らの論文では、ランニング部分については積み上げ方式を用いており、取・導水施設、浄水場、配水場における電力と薬品の消費、排水処理におけるガス、石油の消費と汚泥の輸送のみを計算の対象としている。すなわち、ランニングエネルギーに関しては、計算方法と計算対象範囲がいずれも本研究と異なっている。もう1つの要因は、モデル設定や用いている原単位の違いである。イニシャルエネルギーに関しては、本研究と同じ価格換算による方式を用いているが、想定している建設費や耐用年数、エネルギー集中度、利子加算の有無など、設定している数値に違いがある。

上記の要因はいずれも、計算方法やモデルの設定によって結果がかわってきってしまうというエネルギー・アナリシスの手法自体に付随する欠点である。信頼性を高めるために統計類、資料類の整備や方法の統一を図るとともに、異なる研究に関して結果を比較する際には、対象範囲などの設定や計算方法を明確にする必要があろう。

3. 3 代替水源のエネルギー評価

都市域内の水循環が特に注目されているのは、東京や福岡の様に潜在的な渇水の危険性が高く、従来の方法による水資源開発が行き詰りをみせている地域である。新規代替水源の確保という政策課題を考える上での一つの指標として、単位水量あたりのエネルギー消費量の計算を試みた。

比較の対象としたのは、ダムを建設し現在の上水道を拡張する方法、新たに中水道を建設する方法、現在下水道や都市下水路で排水されている屋根に降った雨水も浸透枳に導いて地下浸透させ、地下水を涵養して上水道の水源とする方法、そして雨水を各戸貯留して利用する個別型雨水利用の4方式である。結果を図9に示す。

広域中水道の水量あたり消費エネルギーは現行上水道に比べて若干大きく、その差は $4.2 \times 10^3 \text{ kJ} / \text{m}^3$ である。これは、ガソリン0.12ℓにあたり、東京都の有効水量が年間約1,800万 m^3 ずつ増していることを考慮すると、年間2,150kℓの差となる。これは、東京都の下水処理場で1年間に消費されている重油の約1割にあたる量である。

雨水利用については、FRP製の貯留槽を新たに設けて個別循環させるよりも、地下に浸透させて地下水を涵養し、改めて揚水して利用するような循環利用の方がエネルギー的に有利であることが分かる。雨水による地下水の涵養は、エネルギー消費が少ないというだけでなく、下水道や都市環境に対するプラスの波及効果が期待できること、地下水を巨大な雨水貯留槽として利用することができるため設備投資が少なくフレキシブルなシステムであることなど多くのメリットを持っている。しかし本格的な導入にあたっては、過剰揚水による地盤沈下や地下水汚染の危険性にも充分留意する必要がある。

3. 4 世帯密度とエネルギー消費量の関係

図3に示した計算結果では、個別循環モデルよりも一過型モデルの方がエネルギー消費量が少ないという結果であった。しかし、ここで計算した一過型モデルは東京都を想定したモデル設定であり、人口密度が最も大きい地域におけるエネルギー消費量を計算したことになる。そこで、低密度地域における世帯あたりの管路建設エネルギーの上昇を考慮した計算を行なった。

図10は、配水管の世帯あたり建設費と世帯密度の関係について、水道統計の口径別延長データから求めた

図9 単位水量あたりエネルギー消費量

47都道府県の実績値をプロットし、回帰曲線を求めたものである。また、図11は下水道管渠の世帯あたり建設費と世帯密度の関係について、分流式公共下水道65ヵ所の実績値について同様の作業を行ったものである。この結果を用いて、世帯密度が変化した時の一過型モデルと個別循環モデルの関係を示したのが図12である。町営、村営の上水道の平均世帯密度はそれぞれ 155.3、86.0世帯/ k m^2 であるから⁸⁾、管路を引くよりも個別循環モデルを導入した方がエネルギー的に有利である地域が少なくないといえる。図13は、重力分離による従来型の合併処理浄化槽と下水道を比較したものである。両者の有利性が逆転する世帯密度は約196世帯/ k m^2 である。浮田ら¹⁷⁾は、建設費、維持管理費の他に水質外部費用を考慮した場合950戸/ k m^2 以下、考慮しない場合1,300戸/ k m^2 以下では下水道の方が不利であるという結果を示している。本研究では雨水排除を計算の対象としていないため単純な比較はできないものの、エネルギー消費量という指標を重視する立場からは、下水道を整備すべき地域が広がる可能性がある。

図10 配水管建設費と世帯密度の関係

図11 管渠建設費と世帯密度の関係

図12 一過型モデルと個別循環モデルの比較

図13 下水道と浄化槽の比較

4. 結論

本研究では、水循環システムの評価という観点から4つのモデルを設定し、適宜諸元を定めた上でエネルギー消費量の相互比較を行った。間接的に投入されたエネルギーまで含めたライフサイクルエネルギーの計算によって、配管やFRP製貯留槽のエネルギー消費量が多いことが示されるなど、水循環システムを評価する上での新たな視点を得ることができた。具体的には、以下のような結果を得た。

- (1) 4つのモデルのうち、最もエネルギー消費量が少ないのは、循環利用を行わない一過型モデルである。
- (2) 個別循環モデルはエネルギー消費量が最も大きい、世帯密度 90～150世帯/k m²以下という低密度地域では、一過型モデルよりも有利になる。
- (3) 中水道の消費エネルギーは配水部分に集中しており、現行上水道に比べて約15%大きい。これは、中水道の導入によって貯水・導水施設が不要となることによるエネルギー節約効果が小さいこと、および二重配管による消費エネルギーが大きいことによる。
- (4) FRP製雨水貯留槽の建設エネルギーが大きい、オンサイトの雨水利用よりもいったん地下浸透させ地下水を涵養する雨水利用の方がエネルギー消費が少ない。
- (5) 一過型モデルにおいて、水処理や集配水といった作業によって消費される維持管理エネルギーは約5割であり、残りは事務的業務等において消費されるものと思われる。
- (6) 合併処理浄化槽（従来型）と下水道との処理地域の分担についてエネルギー消費量を指標とすると、196世帯/k m²以下では浄化槽の方が有利である。

今後の研究方向としては、感度解析によって数値の信頼性、適用範囲を示すとともに、影響力の大きい因子を抽出し、精度を高めていくことが必要であろう。また、エネルギー消費量を水循環システム最適設計のための一つの指標として位置付け、その評価に関する統計、資料、方法論等の整備、統一を図るとともに、あわせて他の指標との関係を分析し、公平かつ総合的な評価手法を確立することが重要であると考えられる。

参考文献および参考資料

- 1) 楠田哲也、森村克美：エネルギーと経済費用見積による下水道の評価，環境システム研究，Vol. 20，PP. 270-279，1992
- 2) 建設総合調査会：積算ポケット手帳（昭和63年度版 設備編），1988
- 3) C. Chiemchaisri, Y. K. Wong, T. Urase and K. Yamamoto: Organic stabilization and nitrogen removal in membrane separation bioreactor for domestic wastewater treatment, Water Science & Technology, Vol. 25 No. 10, PP. 231～240, 1992
- 4) 茅陽一編：エネルギー・アナリシス，1980，
- 5) 通産省大臣官房調査統計部：産業連関表（1988年延長表），1992
- 6) 資源エネルギー庁編：総合エネルギー統計（平成元年度版），1990，PP. 278-283
- 7) 通産省大臣官房調査統計部：昭和63年石油等消費構造統計表（商鉱工業），1990，PP. 179～227
- 8) 厚生省監修：水道統計（昭和63年度版），1990
- 9) 東京都水道局：事業年報（昭和63年度版），1989
- 10) (社) 日本下水道協会：下水道統計（昭和63年度版），1990
- 11) 武蔵野市水道部：水道事業年報（昭和62年度版），1988
- 12) 東京都水道局：東京都水道事業会計決算書
- 13) (社) 日本下水道協会：流域別下水道整備総合計画調査指針と解説，1991
- 14) 東洋経済新報社：昭和国勢総覧下巻，1980，PP. 255
- 15) 科学技術庁資源調査所：ライフサイクルエネルギーに関する調査研究，1979，PP. 289～291
- 16) 今井茂樹他：水道事業におけるエネルギー消費の分析，水道協会雑誌，第62巻第4号，1993，PP. 40～49
- 17) 浮田正夫他：低密度地域の生活排水処理方式の選択に関する考察，環境システム研究，Vol. 20，1992，PP. 9～17