以上の様に、此の硬度計は、用途が広く、各種の雪質調査に当つて、有利に用いられる事がわかると思ふ。

また改善すべき点もあろうし、又実験も充分行っていないし、相当わからない事などがあるが、今後も此の試験を続けてみたいと思う。とり敢えず今回は中間報告の程度に止めて置く。(林業試験場釜淵分場)

電線着雪の研究とその雪害対策

M. Shōda : Studies on Snow Accretion on Electric Wire and its Prevention

塩沢・雪・実験所 莊 田 幹 夫

— 目 次 —

I 電線路の雪害 II 電線着雪の研究 1. 着氷と着雪 2. 対策方法と研究方針 3. 研究経過と設備概要 4. 研究結果 (a) 着雪型式の分類 湿型—乾型—中間型—変型—凍結型—特殊 形状—変態	(b) 着雪発達条件 (c) 附着力 (d) 日射の影響 (e) 発達速度 (f) 寸法と重量との関係(密度) (g) その他の影響(主に雪片の寸法) (h) 気象条件の定量化(頻度曲線) (i) 人為着雪発生装置 5. 結び(対策への応用)

I 電線路の雪害

雪国の電線路のうける雪害については、関氏^{*-1}がよくまとめて居られるが、ここで改めて復習してみる。

電線路の雪害対策は、次の様に考えると分かりやすい。先ず、線路の構成要素を第1表の様にかきあげ、害をなす雪の種類別にその被害を並べると、第2表のようになる。これで分る様に、電気的なものよりも Mechanical なものの方がはるかに多い。当所に於ては、今回鉄道電化協会に結成せられた“電線路雪害対策委員会”の下に、1949~50¹

冬期より本格的な研究を開始した。研究に着手するとまもなく、着雪と着氷とは明瞭に区別して取扱わなければならぬ事が明らかになった。更に調査担当委員の報告により、国鉄通信線路の雪害復旧工費だけで、年間約1億2千万円(昭和24年)にも達し、その大部分が「着雪」による事も、ほぼ確実となった。そこで、特に着雪を主にして研究をすゝめた。以下、新得

第1表 電線路の構成要素

電線路の種類 構成要素	通信線路	送電線路	配電線路	電車線路	その他
電線	裸被覆線 ケーブル	撚線	裸被覆線 ケーブル	吊架線 トロリー線 鎖電線	
絶縁物	ピン碍子	ピン碍子 懸垂碍子	ピン碍子 懸垂碍子	ピン碍子 懸垂碍子 微電線碍子	
支持物	腕木、腕金 木柱、鉄柱 コンクリート柱	腕金 鉄塔	腕木、腕金 木柱、鉄柱 コンクリート柱	単ビーム トラス ヒーム 木柱、鉄柱 コンクリート柱	
補強材	支線		支線	支線	
保守設備					

*-1 関四郎・電線路の雪害、雪氷十年 P170~180(昭和24年)

県塩沢町にある当実験所の研究を報告する。有益な助言をたまわつた、中谷博士、畠山博士、花島博士他委員の諸氏、並にこの研究に尽力下さつた多くの方々に深甚な謝意を表する。

なお、本論文中には仮の名称も多い。これらは、何れ当委員会にて改めて正式決定の上発表する予定である。又、紙面の都合で出来るだけ簡単に報告した。特に必要な方は、

鉄道電化協会所持の正式報告書を参照せられる様希望する。

第2表 電線路の雪害一覧表

	電 気 的 雪 害		機 械 的 雪 害		そ の 他	対 策
	降(氷)雪	空電による通信障害	吹雪による電線切断	吹雪による保守員の遭難		
積	着氷	容量変化による通信疎通障害	電線線路切倒			
	冠雪	同上及び絶縁低下による通信障害	冠雪滑り出しによる電線切断、電線ヒーム接地による障害			碍子数増加
(氷)	雪庇		電線埋線による切断	除雪作業		雪庇除け
雪	平地雪		支線弛緩、切断、鉄塔脚部々材屈曲による倒壊、フネル車による柱の彎曲	除雪作業		電柱巾の決定
	斜面雪		同 上	同 上		
	雪崩		電線路の倒壊	保守員の遭難		雪崩除け

Ⅱ 電線着雪の研究

1 着氷と着雪

雪国ではよく電線に紐状或は筒状の水雪が附着しているのをみかける。この現象を総括して“着氷雪”と呼んで来たが、着氷と着雪とは一見同様に見えても、本質的には相違し、特にこの報告書では着雪ばかりを取扱うから、こゝで明確に区別しておこう。

着氷は過冷却水滴が存在しなければ発生しない。

着雪は雪中に水分が含まれなければ発達出来ない。

両者とも初期には電線の片側に紐状に発達し、更に高度に発達すれば、電線を包んだ筒状となる。着氷では雪片が存在しようが、しまいが、とにかく過冷却水滴が風上側に凍りつき、氷の紐が発達するからその後筒状になるためには電線ごとねちれる必要があるが、着雪の場合は先ず電線の上側に紐状に積つた雪が筒状に迄発達する際、普通雪紐だけが電線のまわりを廻転する。着雪は雪氷と異なり、密度・強度共に一般に小さく、電線をねちり得る程の重さもないから、凍結した場合は一般に筒雪迄発達する事は出来なくなる。

着氷と着雪の区別を整理すると第3表のようになる。前者は厳寒や山岳地等、過冷却水滴の存在する場所に多く、航空機関係で問題となつたため、各方面で立派な研究^{*-2}が行われ、その正体もほぼ明らかになつてゐたが、比較的暖かい地方に多い着雪の方は、着氷と混同されがちだつたため、本格的な研究はほとんど為されなかつた。^{*-3} 今回の研究により、着雪の正体は相当明らかになつてきたのである。

2 対策方法と研究方針

考え得る限りの対策方法を整理すると、第4表のようになる。我々の最終目的はこれらの方法の価値を凡ゆ

第3表 着氷と着雪

着氷雪	着氷	1. 水蒸気か霜の形で昇華凝結したもの 2. 過冷却水滴が凍りつきながら成長したもの 3. 同上の接合作用で雪片が凍りつけられているもの
	着雪	4. 雪中に含まれる水分により降つてきた雪片が附着し、成長したもの(第二次的にこの水分が凍結したものも含める)

*-2 中谷、小口・電線の着氷防止に関する研究、(北大低研 学報 第29号)北大低研報、第Ⅱ輯(1947)

その他 湯口、吉田、関、今井、孫野、その他の多くの研究あり。

*-3 大北 電線路の着氷現象と通信線路の雪害対策、雪氷 第5巻1~11号(昭18)

吉川：基礎実験と文献による筒雪の研究、日本積雪連合 資料第6号(昭24)

る面から科学的に評価するにある。経済比較の問題も勿論この中に含まれている。この目的達成のため先ず着雪の Mechanism を調べ上げる事にした。

3. 研究経過と設備概要

1947 年以来 2 冬の間、所内に建設した模擬通信線路による予備的観察をつづけてきたが、今冬 (1949~50 年冬期) より、詳細観察に便利な 4m 長の試験用電線設備を新設、後述の如き各種着雪現象を研究し得た。

先ず、実験室内に設備した電位差計式 6 点自記温度計 (横川製電対使用) により試験線の温度を測りヘルマン式降雪量計、ロビンソン式風力計等で、降雪量、風速、気温等自記観測を行う一方、着雪型式、発達段階、寸法、重量などを時々刻々克明に実測記録し、それらの間の関係を調べた。理論的考察も並行してすめ、その検討のために試作した「電熱器 (1cm 長当り、0.1Amp につき 2.74 Cal/h cm 発熱) を仕込んだ、銅管: 10mm ϕ 製の人為着雪発生装置」による予備実験も行い、天然のまゝでは寒すぎて着雪を起さぬ様な時に人為的に着雪を発生させる事に成功した。又、附着力測定器 (1gr に対し 0.3cm 伸びるスプリングバランス) により、着雪附着力の原因を確証し得。その他、微速度映画により、着雪発達過程を客観的にとらえる事に成功した。

かくして、この一冬中の着雪の起つた日はほとんど全部観測したのであるが、一冬一地方だけで行われたこの研究により凡ての着雪現象を結論する事は、勿論危険である。又、着雪の凍結、風圧、等にはまだ色々研究しなければならぬ問題も多い。かかる不備の点を次冬充分に調べ上げる予定である。しかし、着雪現象の根本的な原則については、それ程大きな差があるとは考えられぬので、以下研究結果を発表する。

4. 研究結果

(a) 着雪の分類

実測結果と理論的裏付けにより、着雪はその型式と発達段階により第 5 表の様に分類するのが妥当であると思う。これは、現象の物理的内容から考えれば、当然の結果で、これ以外の形もよく現れるが、以上の様な意味で、「特殊形状」として附録にまとめておく。

標準型式としては、発達段階の明瞭な「湿型」を採用した。以下、着雪の発達を少し詳しく述べる。

〔湿型着雪: W〕

i. 水滴期。: 外部からの熱供給が多すぎて、電線に降り積る雪全部をとかしてしまう間は、線上には水滴がたまっているだけである。

ii. 共存期。: 降雪量が増すか、熱供給が減ると、両者がほぼ釣り合う過程が存在する。この際、線上には雪片がわずかにたまり初め、水と共存状態を呈す。

iii. 第 1 載雪発育期。: 更に降雪量が増すか、熱供給が減ると、雪は線上に高さを増し初める。この様な状態の雪を「雪紐」と呼んでいる。雪片の落下速度はおそいから、*⁻¹ わずかの微風でも斜めに降るため、雪紐は風上側が余計に発達する。

iv. 第 1 載雪廻転期。: 雪紐は自重で風上側に倒れ初める。湿型では、水分による附着であるから、電線と雪紐との間の摩擦は少なく、数十分で廻転完了する。廻転中、並びに線下面にぶら下つた雪紐が落ちてしまわないのは、後述の「水による吸着作用」の結果である。

v. 第 2 載雪発育期。: 再び電線上側に載雪開始する。

vi. 第 2 載雪廻転期。: 第 2 回目に出て来た雪紐が充分大きくなると、再び風上側に倒れ、廻転する。

第 4 表 電線路の着雪雪害対策一覧表

I 着雪予報	1. 着雪開始予報	
	2. 雪害発生予報	
II 着雪防止	1. 電流法	電流法
		着氷防止剤法
		変形断面法
III 線路強度強化	2. 回転防止法	
	3. 附着力減少法	
	合理的根拠	

*⁻¹ 中谷宇吉郎・寺田東一 雪の個々の結晶の質量、形及び落下速度の同時観測 北人理学部紀要 2, 1-7. (1935) 91

第5表 電線着雪の分類図

1950年
莊田案

発達型式 発達段階		D 型 乾 型	M 中 間 型	W 型 湿 型	V 型 変 型	F 凍 結 型
発 生 期 (後) 成 長 期	I. 水滴期					M W V の 水 分 が 凍 結 ス ル ト コ 型 ニ ナ ル 凍 結 ス ル 時 期 ニ ヨ リ 右 ニ 種 々
	II 共存期
	III 載雪一期 發育 廻転					初 期 未 結 型 後 期 凍 結 型
	IV 筒雪期 不連 廻転
	V 筒雪期 連 廻転

附録 電線着雪の特殊形状 (第5着附録)

種 類	成 因	実 例 (観測時刻, 緯度)
1 扇 状	中間型より乾型へ、第1廻転、際わる。水分少く電線表面に雪組織、マサノ大ナルタメ、積リナガラ、除雪は廻転スルタメ、ソノ初期ハ、コノ様ナ断面形状ヲ呈ス。	月 日 時 分 — mmφ — 1, 23, 21, 05, 45 - Fe. 32 - Cu. 2, 17, 0, 00, 45 - Fe
2 リラメ 状	中間型で扇状が更に時間を経過スルコノ様ナ形ニナル。風下側カラ見ルト、大概電線カ露出テ見ニル。モット発達スルダエン形、筒雪トナル。	1, 23, 23, 30 10.0 - CuP (人前着雪) 2, 17, 1, 00, 45 - Fe.
3 波 状	水滴期より共存期等、初期ハ異型で発達シテ、凍結ヲ起シ、更に乾型載雪ヲ発達、廻転ハ降自雪ヲ落テスル、ソノアト電線ニ凍リナタ基部ヲモ、波形、雪組織ヲ残ル。	1, 23, 23, 00, 45 - Fe 32 - Cu.
4 不 整 状	筒雪ニマデ発達シタレガ、トルルト、傾刻ハ形、雪組織ヲ残ル。	1, 20, 15, 00, 45 - Fe.
5 ジ ス 状	全上、廻転極ク速、電線ノ場合ニオカル。	1, 20, 15, 00, 05 - CuP

vii. 筒雪期。：かくして、最初楕円形断面で断続廻転を続ける内に、次第に円形断面となり、廻転も連続的に行なわれ、直径十数 cm の大きな筒雪に迄発達する。湿型で最後迄発達して出来た筒雪の断面構造は中央半径約 1~2cm の所に充分水を含んだ部分のあるのが特長である。^{*-5}

〔乾型着雪：D〕

気温が充分低いと（大概-1~-2°C以下）雪片は単に電線上にのついているだけで、全く水を含まぬか

ら、一寸した振動や風でもすぐ落下してしまう。たとえ第1載雪迄発達し得ても、廻転の際、附着力が弱いため落下してしまうので、筒雪迄発達する危険はない。

〔中間型着雪：M〕

WとDとの中間の型で、線上でわずかにとかされる場合や、降雪片自体が水分をもつていて気温が $-1\sim 0^{\circ}\text{C}$ 位の時に起る。水分が極く少ないため、線表面の摩擦が大きく、雪紐の廻転は徐々に行なわれる。よつて、第1廻転から第2載雪期にかけて明瞭な段階なく、断面形状が扇形からソラメ形に移るのが特長。風下側から見ると大概は電線が露出して見える。一番よく起る型式で、勿論筒雪に迄発達し得る。しかし断面構造は、湿型の様な含水部分がない。

〔変型着雪：V〕

降雪片の寸法 $\gg$ 電線の寸法の場合に起る。いきなり電線を包む様に着雪するから、載雪期は明瞭でなく、直ちに筒雪期に入る。 $+1^{\circ}\text{C}$ 位の時よく起る。

〔凍結型着雪：F〕

M, W, Vが凍結したもの。第1廻転前に凍結したものは、その後乾型と同じ発達型式をたどり廻転の際落下する。たゞ、純粹の乾型と異なる点は、落下時に凍結した基部だけが「波状」に残る事である。

筒雪期に入ってから凍結したとすれば、非常に丈夫なものとなり、線路は最も危険な状態にさらされる。

着雪の変態

着雪は以上の如く分類せられるが、実際には一型式を終始固執して発達をとげる事はまれである。普通夕方、Wで始まり、共有期辺で凍結してDになる場合がよくある。この様に型式を換える事を「変態」と名づける事にする。今迄の所、これについては詳しく調べてないが、来冬の研究課題として、充分研究する予定である。

(b) 着雪発達条件

着雪の発達は、結局次の3条件に支配される。

1. 載雪発生条件：線上で雪片がとかしつくされぬ。
2. 筒雪発生条件：雪紐内に必ず水分が存在する。
3. 風力限界条件：着雪が吹きとばされない。

1. 2の条件は各々共存期、第1廻転期に於て考えれば、よく了解されよう。

他方、雪片と雪片、雪片と電線の附着様式の3種類について、この現象に対する特性を整理すると、第6表のようになる。

何れから考えても、着雪が充分発達をとげるためには、線上に「雪と水が共存」しなくてはならない。これを数式化すと第7表のようになる。但し、

Q：電線1cm当りに供給される熱量(Cal/sec.cm)，q：降雪量(gr/cm².sec) D_e：電線直径(cm)，

第6表 雪片相互又は雪片と電線との附着様式特性

附着様式	附着力	廻転	懸垂	変形
1. 雪片の枝と枝とのヒッカカリ	弱	稍可	不可	稍可
2. 水による吸着	強	良	良	可
3. 凍結して氷の橋で結合	最強	不可	(不可)	不可

第7表 着雪発達条件の数式化

Qの大きい範囲	発達段階	発達型式	着雪発達条件
$H \gg D \quad q \ll Q$	水筒期	---	---
$Q = H \gg D \cdot q$	共存期	---	---
$Q \ll H \gg D \cdot q$	載雪期・筒雪期	湿型	載雪発生条件 筒雪発生条件
$-H \gg D \cdot q \ll Q$	〃	---	---
$-H \gg D \quad q = Q$	〃	中間型	---
$Q \ll -H \gg D \cdot q$	載雪期	乾型	---

*-5 この湿型着雪の発達過程の説明は、もし途中で降雪量と熱供給が不適当な値となれば、発達が逆行する事も考えられ、その場合も含めた説明としては不十分な個所、誤解を受ける個所も出て来ると思うが、そこは、発達経過の説明を目的とした文章として、読者の賢明たる御判断にまかせる事にする。

H: 氷の融解熱 (Cal/gr), K_e : 雪片捕捉率, x : 雪片の含水比,

$$\alpha \equiv (1-x) \cdot K_e, \quad \beta \equiv x \cdot K_e$$

結局発達条件は

$$-H \cdot \beta \cdot D_e \cdot q < Q < H \cdot \alpha \cdot D_e \cdot q \quad \dots\dots\dots(1)$$

次に, Q の内容を更に計算する。即ち, 空気流, 輻射, 電流による 3 つの項を考慮すれば,

$$X - Y \cdot q < \theta_a \cdot V_a < X + Z \cdot q \quad \dots\dots\dots(2)$$

但し $X \equiv \frac{C}{C_a f_a} \left\{ A_e (\varepsilon - R) - \frac{R_e \cdot I^2}{T \cdot D_e} \right\}$: 輻射と電流で決まる項。

$$\left. \begin{aligned} Y &\equiv -\frac{C \cdot H}{C_a f_a} \cdot K_e \cdot x \\ Z &\equiv -\frac{C \cdot H}{C_a f_a} \cdot K_e (1-x) \end{aligned} \right\} : \text{雪片の性質のみで決まる項。}$$

$C_a f_a$: 空気の比熱, 比重。 θ_a , V_a : 気温, 風速 (cm/sec)。 A_e : 線表面の全吸収係数。 ε : 自己及外部からの熱輻射の差。 R : 太陽の輻射 (Cal/cm²・sec)。 R_e : 発熱に關する電熱線の抵抗 (Ω /cm)。 I : 同電流 (Amp)。 J : 熱の仕事当量 (Watt/Cal)。 C : 比例常数 ($\frac{1}{2}$ ~ $\frac{3}{2}$ 位の値)。

この理論式の意味は, 「その時の気温と風速の値が, $\theta_a - V_a$ グラフ内の 2 本の双曲線 (2) 式の左右両辺に相当する。) にはさまれた帯状の部分 (着雪帯と呼ぶ) 内に存在する時にのみ着雪は充分発達し得る。」という事である。以上は条件: 1, 2 で決まる式である。

条件: 3 から, V_a の上限が決まる。

$$V_a < V_{amax} \quad \dots\dots\dots(3)$$

さて, 以上の理論式中, $C \cdot q \cdot V_a \cdot R$ 等の値についての議論や, 着雪帯の性質についての考察は, ここでは全部省き, 実測結果との比較を行う事にする。

今冬 1 月 8 日, 20 日, 23 日, 2 月 17 日, 3 月 14 日, 20 日と計 6 回の着雪観測と, その他数回の着雪の起ら

第 1 回 A. 1950 年 1 月 8 日 着雪観測表

時分	降雪の 種類と 大(19mm)	4.5mm Fe 線	30mm Cu 線	0.65mm エナル Cu 線
15 30	(4.3)-10	水膜	全左, 右に稀少	0.5mm 位の雪 小水滴多
45	(1.8)-2.3	雪	全上	雪
16 00	(2.3)+1.7 (2.3)+1.7	水溜りばかり 出さ	全上	15mm 位の 筒雪
15	全上 (1.5)-1.5	全上	全上	全上
30	(1.8)-2.3 (1.8)-2.3	0.3cm 上面一様 載り出し	0.2cm 全上	20mm 全上
17 00	全上	中 5.4 10 15cm 斜載雪	中 5.4 0.5 0.8 全左	25mm 全上
30	全上 (1.5)-1.5	1.5 30 全上 風は 10.1 偏西風	2.0 100 (100mm) 位の 雪 20 個全部観測	40mm 中
40	全上	0.65mm W=87.100 30.3 = 29.9mm 全上	30 W=20 97%	全上
18 00	0.1 2.3 全上	全上 第 2 載雪	全上 第 2 載雪	5.0 W=93.9%
10	0.1 (1.5)-1.5	15 全上	全上 10 2.0	全上
30	全上	全上	全上	(1) 着雪状況撮影 I (2) 観測中止
40	全上	全上	全上	
19 00	0.1 2.3	5.0mm 第 2 載雪完了 W=240 97%	5.0mm 全左 W=230 97%	7.0mm W=760 右側に断線
20 00	(1.8)-1.5	6.0mm 120mm	6.0mm 6.0mm	観測中止
38	(2.3)-10-20	全上 7.5mm W=260	全上 7.0mm 10mm	(3) 着雪帯活線の 着雪 撮影
21 00	(1.8)-1	全上 7mm	全上 7.0mm 10mm	着雪状況撮影 II
22 00	(1.8)-10	全上 W=490 97%	W=560 97%	
23 00	(1.8)-10	以下 Cu と同様	6.0mm W=720 11mm	
50	(1.8)-1.2	6.0mm 10mm	6.0mm 10mm W=870	

第 1 回 B. 1950 年 1 月 8 日 9 時 着雪観測記録図 (44K)

なかつた観測がある。後に、観測結果を整理して判明した事であるが、着雪の起り得た日は、ほとんど余さずに観測した事になる。数十分毎の型、寸法、重量等の観測は、第1圖A表の如く記録し、B圖の如く整理する。これらは整理して、その発達型式と段階別符号で、 $\theta_a - V_a$ グラフ、内に書き込んだのが第2圖で、予想通り、双曲線の帯があらわれた。この帯は、勿論、前記着雪帯が何枚も重なつたものと解釈せらるべきである。参考迄に、型式と段階別に $\theta_a \times V_a$ の値の範囲を書いて見ると、

第2圖 着雪の発達と気温風速との関係

水滴期 …… $0.8 < \theta_a \times V_a <$

共存期 …… $0.4 < \theta_a \times V_a <$

… (4)

湿型 …… $0 < \theta_a \times V_a <$

中間型 …… $-0.16 < \theta_a \times V_a <$

乾型 …… $\theta_a \times V_a < -0.16$

着雪発達条件

$$\left. \begin{array}{l} -0.16 < \theta_a \times V_a < 0.4 \\ V_a < 2.5 \text{ 位} \end{array} \right\}$$

… (5)

以上は、塩沢に於ける夜間 (16h ~ 翌朝 8h) の着雪に適用される。

(c) 附 着 力

着雪の附着様式としては、第6表の様に3種類あり、その内「水による吸着」のみが、着雪発達を可能ならしむるものである事はすでに述べて来た。こゝではそれだけについて論ずる。

水による吸着の力として、次の2種を考える。

i. 表面張力の直接作用。 f_a : (gr/cm)

ii. 表面張力の間接作用。 f_i : (gr/cm²)

第3圖 水による吸着
(斜線は水の部分)

第3圖は電線に雪紐が下つた所を誇張して書いたものであるが、これで説明しよう。

○直接作用。: 水膜又は水面が存在すれば、その長さ 1cm 当りに対して、
 $76(\text{dyn/cm} : \text{at } 0^\circ\text{C}) = 0.078 \text{ gr/cm}$ … (6)

の力が働いている。第3圖では、A—A' の部分に水面が存在するから、電線 1cm 長当りにつき、

$$2 \times 0.078 = 0.16 \text{ gr/cm}$$

の f_a が働く事になる。実測の結果は線長、1cm 当り約 2gr の附着力 (4mmφ 程度の電線) が働き得るので、直接作用の約 13 倍近い力が働

く事になる。これが、次の様な間接作用による力である事が今回の研究で明らかになった。

○間接作用。：水水空気の接触角はほとんど 0° であるから、雪粒子構造内に含まれた水分の表面は第3図：Bの部分の様に凹曲面を呈する。この曲面のため、表面膜の張力は水分の圧力を外気より小さくする様に働く。外気と水分の圧力差は、この粒子構造をもつ雪塊が毛管作用で水を吸い上げる力に等しい。即わち、吸上げの高さを h cm とし、外気圧、水分の呈する圧力各々 P_a , P_w とすれば、

$$P_a - P_w (\text{gr/cm}) = f_w \times h = h \text{ gr/cm}^2 \quad \dots\dots\dots (8)$$

即ち、 f_w は f_a と異り、長さでなく、単位面積当りに働く。 h は、尾田・工藤両氏の実測結果^{*-6}によれば、10～5位の仙をとるのが適当であろう。これにより直径 3 mm 程度の電線 1 cm 当りの附着力を計算すると、ほぼ 2 gr 位の仙が得られ、実測結果とよく一致している。

結局、着雪の附着力は、主に水の表面張力の間接作用によるものである事が明らかになった。

実測結果詳細は省略するが、この附着力は、水分が少ない時は小さく、水分が多くなるに従つて増加し、今冬の実測では、最大約 5 gr/cm 位の仙となり、更に水分が増せば、今度は逆に附着力減少し、飽和状態では、ほとんど直接作用のみの仙となつてしまう。

(d) 日射の影響

日射との数量的な関係は、日射計等不備のため、又幅射の測定がむずかしいので、やらなかつた。たゞ、色々な時刻に於ける着雪状態の一冬中の実測結果を第4圖の如くまとめると、当地方では、よほどはけしく降らぬ限り (0.4 gr/cm²・h位) 昼間は着雪しないという事実が現われた。もつと寒い

第4図 着雪か起る時刻 日射の影響 (がねふ)

地方では昼間でも着雪可能とも考えられるが、実測して見たわけではないから断言は出来ない。或は、昼間は気温風速共に不安定だから、寒い地方でも着雪は起らないかもしれない。

(e) 発達速度

着雪の長短両直径各々 a , b とし、着雪寸法として $D_s = \sqrt{a \times b}$ (cm) を採用する。次に着雪し初めてからの積算降雪量: $\Sigma \equiv \int_0^t q \, dt$ (gr/cm²) と定義すれば、一冬中の全実測結果を $\Sigma - D_s$ グラフ内に書き込み、第5圖を得。図内の実線は次の如き実験式で

$$D_s = 13 \times \Sigma - 1.66 \cdot \log_{10} [1 + 10^{6.33(\Sigma - 0.5)}] \dots\dots (9)$$

この曲線は、2本の直線部分とそれをつなぐ彎曲部分から構成されている。そして勾配は $\text{cm} / \frac{\text{gr}}{\text{cm}^2}$ $= \frac{\text{cm}}{h} / \frac{\text{gr}}{\text{cm}^2 \cdot h}$ だから「単位毎時降雪量 (1 gr/cm²・h) の時の毎時寸法増加速度」を示している。2本の直線部分の勾配の相違は着雪初期の末期に於ける発達速度の相違、即わち、発達機構の相違を示している様に思われる。そこで、前者を、着雪期の上方ばか

第5図 積算降雪量と着雪寸法の関係 (がねふ)

*-6 尾田敏男・工藤清：雪質と密度 雪氷 第3巻第3号 (昭和16年)

りに発達する機構、後者を連続的に廻転しつゝ発達する筒雪期（充分発達後）の機構とみて、各々理論的に計算すると、次式を得。

$$\text{載雪発達} \dots \frac{dD_s}{dt} = \frac{1}{f_s} q \dots (10)$$

$$\text{筒雪発達} \dots \frac{dD_s}{dt} = \frac{2 \cdot K_s}{\pi \cdot f_s} \cdot q \dots (10')$$

こゝで数ヶの仮定を設けているが詳細は省略する。第5圖の勾配は $\frac{dD_s}{dt} / q$ に相当し、(10) (10') 式からの理論値が 17~10 と 6 以下となるのに対し、実測結果は(9)式より 18~10、と 3~2 $\text{cm}/\frac{\text{gr}}{\text{cm}^2}$ でほぼ一致を示している。この詳細検討は、次冬にゆずるとして、上の様に着雪の発達機構を2種類の段階に区分した事はほぼ間違いない様である。

(f) 寸法と重量との関係（密度）

前と同様に寸法： D_s と重量： ω (gr/cm) との関係のプロットすると、第6圖の様になり、実線は実験式で、

$$\omega = 0.043 \times D_s^2 \left\{ 1 + \frac{D_s}{10} \right\} \dots (11)$$

着雪重量： ω の測定は、薄い銅板で特殊の形の庖丁を作り、線上に発達した着雪を 15~30 cm ずつ切り落し、それをアルミ鍋で受けて秤量した。

(4) 式からも分る様に着雪の密度は $D_s < 1.5 \text{ cm}$ を除いて、大体寸法増加と共に少しずつ増加はするが、実用としては $0.1 \text{ gr}/\text{cm}^3$ と考えて大差はない。

(g) その他の影響

i. 雪片の寸法と質。：よく「湿雪が降るとよく着雪する」と云われるが 今冬雪片の寸法とその時の気温との関係を調べた所、第7圖の如き結果を得、上の様な言い方は正しくない事が明らかになった。即わち、第6表に示した様な雪片相互の附着形式の内、 0°C 以下では、第1のひつかかり効果が主となつて、ボタン雪を形成するもので、それが $0^\circ \sim +1^\circ\text{C}$ 位の気温範囲では、とけた水による吸着作用が加わる為、ボタン雪の寸法は急激に増大する。この様な大雪片は着雪が速かに発達する為には好都合で

第7圖 気温と雪片の寸法 (大橋)

結晶型	符号	備考
ICSI	○	ボタン雪
△	×	雪
○	△	単独

ある。そして、大雪片は大概は所謂「湿雪」である。

以上の事を考えれば、最初に述べた言いまわしは正しくなく、次の様に改めなければならぬ事が了解せられるだろう。即わち、「湿雪が降るような気象条件は、前記着雪発達に最も都合のよい $0^\circ \sim +1^\circ\text{C}$ 位の気温であるから、よく着雪する。」

ii. 電線の種類等。：今冬実測に用いた電線は、4.5mm ϕ Fe, 3.2mm ϕ Cu, 極く細いピアノ線及び銅線。と 10mm ϕ Cu 管である。そこで着雪現

象の原則的な事は分つてきたが、電線の太さ、形質等による相違は未だ確める段階に致つてない。しかし、銅線より鉄線の様に銀色をした吸収係数の少ないものの方が、着雪にはより好都合な様に思われた。これに関しては次冬の研究結果に期待されたい。

(h) 気象条件の定量化

或る地方の降雪状況を定量的に表示する方法として今冬、当所で行なつた方法の実用化を御すめする。一冬中1時間毎の降雪量： $q \text{ gr/cm}^2 \cdot \text{h}$ を各 $q \sim q + \Delta q$ につき集計して、その頻度曲線を作つてみると、第8図の様な曲線を得る。河川の流況曲線は、発電所設計の際の重要な資料である。これと全く同様な意味で、雪国の各種施設設計の際、その地方地方の雪の降り方を調べる為には、この様なグラフが今後重要な資料となるだらう。特に着雪現象などにとつ

日夜中)に、人為的に着雪を起させ得た。

1月の初め、気温が低すぎて当所では着雪が起らなかった日、隣の変電区の北川助役が、私に、「変電区の屋外機構の引込み2回線中、生きている方(電流の通っている方)の電線に着雪して、死んでいる方の電線に雪がつかないのは、一寸考えると逆の様だが、どういうわけか？」ときいて来た。これが明らかに人為着雪の可能性をものがたるもので、その後1回、やはり変電区での観測がある。

当所では、早速10mmφの銅管(250cm)に碍管に通じたニクロム線(1cm当抵抗0.318Ω/cm 全長:211cm, 全抵抗67Ω)を仕込んだもので1月23日夜21時~0時30分の間、筒雪初期迄着雪を発達せしめ得た。この時の電流は平均0.2Ampで気温:-0.5~1.0°C, 毎時降雪量は約0.22(gr/cm²・h)である。

電流により電線から発熱せしめる方法は、気温が低すぎると、着雪内温度分布状態から考えて、余り好ましくない。そこで3月20日には、電熱器により電線附近の気温を高める方法を用いて非常に上手に行つた。これには、勿論、輻射の影響もあつたと思うが、要は、一様に温度上昇させる方が上手に行く。

次冬期は、以上の本較的な装置により実験をすすめる予定である。原理的に考えれば前者は、着雪帯を移動させ、後者は(θ_a・V_a)点を動かして着雪帯内にもつて来るという二つの方法に担当するのである。

5. 結 び

以上の研究は、今度の冬にもう一度更に詳細に調べ上げる予定であるが、更に「変態」,「附着力」,「周圧に対する強度」,「振動」,「電線種類による着雪現象の相違」等も附加して研究する。

第4表に並べた各種対策方法に対する結論は、まだ決定的な事迄は云えないが、参考程度にここにまとめて述べる事にしよう。

a. 着雪開始予報

d. 雪害発生予報

着雪発生の気象条件が相当明らかになつたので、予報の可能性は相当濃くなつて来た。即ち、その様な気象条件が起る天気予報を行えばよい。新潟気象台の石原氏の研究に待つ所人である。雪害発生の時期の予報は、警報装置の設備も有利だろうが、着雪の発達速度が分り、更に次冬の研究で、雪害発生機構がもつと分つてくれば、或は時期を予測する事も台風の予報と同程度には充分可能となるだろう。

c. 完全融雪法

人為着雪で明らかな如く、電流による方法は、うつかり出たらめに電流を流せばかえつて着雪を起す可能性は充分にある。完全にとかし切るだけの電流量は第8図から求める事が出来るが、凡ゆる電線路にこの様な施設をする事は一寸困難だろう。薬品による方法は、融点降下で、かえつて適量の水分を作る結果となり、不可。

d. 廻転防止法

従来、変形断面電線により*-*着雪を減少せしめようとした例もあるが、この様な特殊電線を実用化する程大量生産するだけの効果は、着雪の附着様式から考えてあまり無い様に思われる。

e. 附着力減少法

着雪防止法中一番可能性が多い。今冬、当所に於て簡単なパラフィン塗布線の附着力測定の結果、電線と水分の接触角を大きくする事により、附着力を約7割迄減少せしめる事が出来た(第9図)これは、附着力の原因が判明した結果、新らしく研究せられた方法で、パラフィン又は他の薬品を

第9図 パラフィン塗布による着雪附着力の減少

充分吟味する事により附着力を殆どに迄減少させる事が出来るとすれば、或は附着防止可能になるかもしれない。実際の電線にこれを塗布する方法も、それ程困難なしに行い得るだろう。

(f) 電線路強化法

現在の電線路は、雪の降らぬ地方で発達した施設方式に、わづかの冰雪に対する考慮を加えているにすぎないから、雪国では当然雪害をかうむる様に設計されていると云つても過言ではあるまい。それは今回の研究結果からだけでも明白である。

次冬期の“風圧”や“変態”や“雪害発生機構”の研究が完成されれば、今回得られた結果：例えば、第7表の夜間降雪量から着雪の直径、重量についての頻度曲線を作り、それにより塩沢に於ける着雪の最大直径や重量を決定し、その様な着雪に（重量だけでなく風圧も考慮して）たえ得る様な電線路の強度を合理的に決める事が出来るのである。この方法が最も手とり早く実施出来る実用的な方法に異ない。

以上極く簡単に今回塩沢雪実験所で実施した電線着雪の研究を解説した。

電線着雪の発達		研究 莊田 幹夫	1950-3-20
種類 湿 型		撮影 吉田 六郎	塩 沢
		藤瀬 季彦	電線 45φFe
1. 水滴期 気温が高まると水滴は降り積つた雪片は雪 氷塊になっている	5. 第一着雪期 雪片の重なり、雪粒が絡み合っている	8. 第一着雪期完了 雪片と水滴は雪粒、第二着雪片が雪粒と電線に結びついている	
2. 氷在期 気温が下ると雪片は氷になり、雪片は線上に上り積り始める	6. 全上 雪粒は積もりにくく、雪粒が絡み合っている	9. 第二着雪期 更に上側に雪が積り始める	
3. 第一着雪完了期 更に線上にたまる	7. 全上 この雪にながれ、雪粒は雪粒の中に含まれた水分が毛管作用により、雪粒と雪粒の間を流れている	10. 第二着雪期完了 この雪に水滴がつかない、雪粒は雪粒の間を流れている	
4. 全上 決して電線に結びついていないのではない		11. 滴雪期 この雪が雪粒と雪粒の間を流れている、雪粒は雪粒の間を流れている	